

晋城市地表水水质自动监测周报

2020 年第 22 周（2020-06-01 发布）

晋城市环境监控中心

2020 年第 22 周（5 月 25 日~5 月 31 日），我市丹河龙门断面水质为 IV 类，达到规定水质功能类别；白水河两谷坨断面水质为 II 类，达到规定水质功能类别。与上周相比，丹河龙门和白水河两谷坨断面水质变化不大。截止本周，达到规定功能水质类别累计均为 22 周。

晋城市地表水水质自动监测数据

项 水 目 站	监测因子								
	PH (无量纲)	溶解氧 (mg/L)	高锰酸 盐指数 (mg/L)	COD (mg/L)	氨氮 (mg/L)	主要污 染物	规定 类别	本周 水质	上周 水质
丹河龙门 水站	8.34	6.69	7.8	14.20	0.38	高锰酸 盐指数	V 类	IV 类	IV 类
白水河两 谷坨水站	7.95	9.37	1.9	12.62	0.15		V 类	II 类	II 类
备 注									