晋城市地表水水质自动监测周报

2024 年第 11 周（2024-3-11 发布）

晋城市生态环境综合保障中心（环境监控）

2024 年第 11 周（3 月 04 日～3 月 10 日），我市丹河龙门断面水质为Ⅱ类，达到规定水质功能类别。与上周相比，丹河龙门断面水质变化不大。截止本周，丹河龙门断面水质达到规定功能水质类别累计为 11 周。

晋城市地表水水质自动监测数据

项目 / 水站	监测因子								
	PH（无量纲）	溶解氧 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	COD (mg/L)	氨氮 (mg/L)	主要污染物	规定类别	本周水质	上周水质
丹河龙门水站	8.28	14.23	3.10	7.26	0.13	–	Ⅴ类	Ⅱ	Ⅱ
白水河两谷坨水站	–	–	–	–	–	–	Ⅴ类	–	–
备 注	白水河两谷坨水站因暴雨水站冲毁，正在积极重建，暂时无法监测。								