

# 重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年5月22日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	备注
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	62.09	200	2.75	20	—	—	7.59	30	7.73	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	5.20	100	1.00	20	—	—	—	—	5.89	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	15.66	500	0.28	45	1.39	8	30.70	70	65.06	
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	18.54	40	0.03	2	0.13	0.4	8.02	15	219.81	
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	37.37	500	0.54	45	0.53	8	17.03	70	140.82	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	29.85	500	0.24	45	0.31	8	—	—	92.75	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	42.26	500	2.78	45	—	—	—	—	5.68	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	12.94	40	0.01	2	0.13	0.4	10.14	15	3112.76	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	8.14	40	0.48	2	0.25	0.4	6.51	15	1036.47	
泽州县人民医院	废水排放口	58.90	250	6.19	45	—	—	—	—	9.05	
晋城市人民医院（文昌院区）	废水排放口	—	250	—	200	—	—	—	—	—	停运
晋城大医院	废水排放口	8.60	250	0.00	100	—	—	—	—	32.37	
晋城市人民医院（白水院区）	废水排放口	53.86	250	1.63	114	—	—	—	—	24.81	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	0.72	20	0.18	1	0.01	0.2	—	—	20.30	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	2.01	20	0.01	1	0.02	0.2	5.31	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	6.38	30	0.06	1.5	0.22	0.3	6.29	15	47.69	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	8.66	40	0.02	2	0.18	0.4	6.18	15	428.60	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	10.27	20	0.22	1	0.01	0.2	—	—	0.40	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	21.87	30	0.53	1.5	—	—	6.80	15	130.61	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	21.69	40	0.74	2	—	—	—	—	49.14	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	8.91	40	0.08	2	0.21	0.4	7.80	15	925.33	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	5.39	40	0.02	2	0.01	0.4	13.90	15	206.27	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	4.05	30	0.05	1.5	—	—	—	—	4.44	
阳城县人民医院	废水排放口	74.36	250	29.72	45	—	—	—	—	10.48	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	12.83	30	0.01	1.5	—	—	—	—	28.02	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	8.97	40	0.13	2	0.27	0.4	10.11	15	359.82	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	4.25	30	0.12	1.5	—	—	18.36	25	214.79	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	1.69	30	0.10	1.5	—	—	3.50	25	39.16	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	—	30	—	1.5	—	—	—	—	—	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	22.68	40	0.03	2	0.14	0.4	10.06	15	217.88	
山西陵川崇安公司家河煤业有限公司	废水排放口	1.77	20	0.12	1	—	—	—	—	7.11	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	2.97	30	0.06	1.5	—	—	—	—	25.68	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放	1.90	20	0.00	1	—	—	—	—	200.24	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	3.07	20	0.02	1	—	—	—	—	125.07	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	12.87	20	0.01	1	—	—	—	—	20.39	

# 重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年5月22日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m <sup>3</sup> /h)	备注
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	12.62	20	0.01	1	—	—	—	—	37.73	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	3.15	20	0.08	1	—	—	—	—	13.61	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	1.85	40	0.07	2	—	—	—	—	13.10	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水出口	23.08	40	0.15	2	0.12	0.4	19.84	25	445.72	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任	1废水排放口	2.59	30	0.04	1.5	—	—	—	—	32.48	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任	2废水排放口	5.84	30	0.05	1.5	—	—	—	—	2.35	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	4.66	80	6.40	25	—	—	20.46	35	107.39	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	11.46	40	0.13	2	—	—	8.91	25	139.09	
山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废水排放口	10.53	30	0.07	1.5	—	—	5.03	25	107.50	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	20.63	80	3.69	25	—	—	12.51	35	233.74	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	10.59	40	0.16	2	—	—	7.67	25	21.13	
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	17.35	40	0.07	2	—	—	14.39	30	182.69	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	15.03	40	0.19	2	0.08	0.4	8.43	15	275.66	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	21.98	40	0.13	2	0.10	0.4	8.60	15	800.43	
太行润源食品有限公司	废水排放口	15.79	40	0.30	2	0.26	0.4	—	—	19.00	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	14.04	40	0.18	2	—	—	11.14	25	70.93	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	17.01	40	0.10	2	—	—	8.22	25	130.49	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.66	40	0.44	2	—	—	—	—	0.58	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实