

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年5月25日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	备注
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	90.35	200	3.88	20	—	—	11.88	30	8.78	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	8.75	100	0.70	20	—	—	—	—	3.52	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	13.70	500	0.06	45	1.50	8	26.35	70	68.03	
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	17.60	40	0.07	2	0.10	0.4	3.69	15	181.72	
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	31.29	500	0.14	45	0.74	8	17.45	70	151.15	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	37.88	500	0.40	45	0.77	8	—	—	112.96	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	55.80	500	2.78	45	—	—	—	—	8.16	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	13.01	40	0.01	2	0.26	0.4	8.30	15	3240.62	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	9.61	40	0.30	2	0.28	0.4	8.21	15	1137.75	
泽州县人民医院	废水排放口	28.61	250	1.61	45	—	—	—	—	7.45	
晋城市人民医院（文昌院区）	废水排放口	—	250	—	200	—	—	—	—	—	停运
晋城大医院	废水排放口	8.76	250	0.00	100	—	—	—	—	29.00	
晋城市人民医院（白水院区）	废水排放口	66.42	250	2.64	114	—	—	—	—	20.44	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	0.96	20	0.09	1	0.13	0.2	—	—	19.32	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	3.82	20	0.02	1	0.01	0.2	5.38	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	6.73	30	0.06	1.5	0.11	0.3	6.72	15	47.04	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	9.30	40	0.03	2	0.25	0.4	5.32	15	429.66	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	7.84	20	0.18	1	0.01	0.2	—	—	109.14	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	22.36	30	0.27	1.5	—	—	4.98	15	133.07	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	21.57	40	0.48	2	—	—	—	—	45.05	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	9.16	40	0.10	2	0.11	0.4	7.91	15	967.78	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	5.41	40	0.02	2	0.01	0.4	13.07	15	208.95	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	7.87	30	0.27	1.5	—	—	—	—	41.90	
阳城县人民医院	废水排放口	62.94	250	27.79	45	—	—	—	—	10.06	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	14.97	30	0.17	1.5	—	—	—	—	16.72	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	7.32	40	0.12	2	0.23	0.4	10.07	15	341.40	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	3.73	30	0.25	1.5	—	—	20.58	25	216.66	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	2.64	30	0.09	1.5	—	—	3.88	25	36.38	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	—	30	—	1.5	—	—	—	—	—	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	25.64	40	0.05	2	0.18	0.4	10.87	15	227.21	
山西陵川崇安公司家河煤业有限公司	废水排放口	1.61	20	0.16	1	—	—	—	—	6.93	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	3.40	30	0.02	1.5	—	—	—	—	25.39	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放	1.64	20	0.00	1	—	—	—	—	267.88	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	3.05	20	0.02	1	—	—	—	—	134.18	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	6.73	20	0.02	1	—	—	—	—	18.04	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年5月25日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	备注
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	5.74	20	0.01	1	—	—	—	—	33.80	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	2.97	20	0.08	1	—	—	—	—	14.83	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	2.37	40	0.04	2	—	—	—	—	11.47	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水出口	26.19	40	0.13	2	0.11	0.4	21.36	25	428.98	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任	1废水排放口	2.16	30	0.04	1.5	—	—	—	—	33.53	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任	2废水排放口	2.90	30	0.01	1.5	—	—	—	—	2.32	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	5.67	80	5.97	25	—	—	20.93	35	97.37	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	10.59	40	0.04	2	—	—	10.16	25	145.48	
山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废水排放口	11.31	30	0.06	1.5	—	—	7.49	25	119.92	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	16.71	80	2.19	25	—	—	15.39	35	275.88	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	8.49	40	0.18	2	—	—	10.65	25	23.93	
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	20.46	40	0.04	2	—	—	15.84	30	254.11	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	15.87	40	0.06	2	0.10	0.4	7.81	15	329.45	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	21.17	40	0.12	2	0.11	0.4	10.02	15	769.47	
太行润源食品有限公司	废水排放口	14.82	40	0.13	2	0.27	0.4	—	—	19.70	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	14.01	40	0.13	2	—	—	11.47	25	73.07	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	18.23	40	0.10	2	—	—	9.87	25	130.58	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.95	40	0.06	2	—	—	—	—	0.47	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实