

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年6月18日

| 企业名称                   | 监控点名称    | COD浓度<br>(mg/L) | COD排放<br>标准 | 氨氮浓度<br>(mg/L) | 氨氮排放<br>标准 | 总磷浓度<br>(mg/L) | 总磷排<br>放标准 | 总氮浓度<br>(mg/L) | 总氮排<br>放标准 | 流量<br>(m³/h) | 备注 |
|------------------------|----------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|----|
| 森鹅（山西）科技有限公司           | 废水排放口    | 38.96           | 200         | 3.01           | 20         | —              | —          | 6.82           | 30         | 6.88         | 停运 |
| 山西皇城相府药业股份有限公司         | 废水监控口    | 1.74            | 100         | 0.09           | 20         | —              | —          | —              | —          | 3.54         |    |
| 富晋精密工业（晋城）有限公司         | 废水排放口2   | 11.20           | 500         | 0.05           | 45         | 1.73           | 8          | 25.21          | 70         | 76.63        |    |
| 晋城居善水务发展有限责任公司         | 废水排放口    | 17.65           | 40          | 0.03           | 2          | 0.07           | 0.4        | 8.06           | 15         | 206.49       |    |
| 富联科技（晋城）有限公司           | 富联1排口    | 33.11           | 500         | 0.01           | 45         | 0.76           | 8          | 11.18          | 70         | 162.04       |    |
| 富联科技（晋城）有限公司           | 在线监控     | 26.15           | 500         | 0.28           | 45         | 0.54           | 8          | —              | —          | 146.91       |    |
| 晋城海斯制药有限公司（王台厂区）       | 废水排放口    | 16.38           | 500         | 3.96           | 45         | —              | —          | —              | —          | 8.67         |    |
| 晋城市清源水务有限公司            | 废水出口     | 13.58           | 40          | 0.02           | 2          | 0.28           | 0.4        | 12.17          | 15         | 3231.76      |    |
| 山西国晋物业服务有限公司           | 废水出口     | 12.84           | 40          | 0.15           | 2          | 0.25           | 0.4        | 6.33           | 15         | 1135.65      |    |
| 泽州县人民医院                | 废水排放口    | 24.30           | 250         | 2.29           | 45         | —              | —          | —              | —          | 7.87         |    |
| 晋城市人民医院（文昌院区）          | 废水排放口    | —               | 250         | —              | 200        | —              | —          | —              | —          | —            | 停运 |
| 晋城大医院                  | 废水排放口    | 7.40            | 250         | 0.01           | 100        | —              | —          | —              | —          | 37.00        |    |
| 晋城市人民医院（白水院区）          | 废水排放口    | 85.54           | 250         | 27.76          | 114        | —              | —          | —              | —          | 19.10        |    |
| 中联煤层气有限责任公司沁水分公司       | 废水排放口    | 1.95            | 20          | 0.05           | 1          | 0.01           | 0.2        | —              | —          | 17.68        |    |
| 山西金润肉类食品有限公司           | 废水排放口    | 3.62            | 20          | 0.35           | 1          | 0.02           | 0.2        | 4.72           | 25         | 0.00         |    |
| 沁水县恒泰农牧科技有限公司          | 废水排放口    | 4.59            | 30          | 0.11           | 1.5        | 0.12           | 0.3        | 7.57           | 15         | 24.23        |    |
| 沁水中科久泰环保科技有限公司         | 废水出口     | 10.18           | 40          | 0.21           | 2          | 0.19           | 0.4        | 8.38           | 15         | 408.07       |    |
| 沁水县沁洁污水处理有限公司          | 废水排放口    | 10.93           | 20          | 0.33           | 1          | 0.01           | 0.2        | —              | —          | 36.43        |    |
| 山西绿洲纺织有限责任公司           | 生产废水     | 21.82           | 30          | 0.06           | 1.5        | —              | —          | 4.82           | 15         | 140.65       |    |
| 山西绿洲纺织有限责任公司           | 生活污水     | 15.60           | 40          | 0.63           | 2          | —              | —          | —              | —          | 51.87        |    |
| 阳城县安阳污水处理有限公司          | 废水出口     | 8.98            | 40          | 0.07           | 2          | 0.11           | 0.4        | 8.22           | 15         | 852.61       |    |
| 山西润沁污水处理有限公司           | 废水排放口    | 5.47            | 40          | 0.36           | 2          | 0.02           | 0.4        | 11.26          | 15         | 228.08       |    |
| 阳城国际发电有限责任公司（水）        | 废水排放口    | 8.55            | 30          | 0.34           | 1.5        | —              | —          | —              | —          | 23.10        |    |
| 阳城县人民医院                | 废水排放口    | 54.87           | 250         | 19.01          | 45         | —              | —          | —              | —          | 11.06        |    |
| 山西铁峰化工有限公司             | 废水排放口    | 15.01           | 30          | 0.05           | 1.5        | —              | —          | —              | —          | 28.96        |    |
| 阳城县景富水污染治理有限公司         | 废水排放口    | 9.88            | 40          | 0.13           | 2          | 0.37           | 0.4        | 10.09          | 15         | 342.16       |    |
| 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司  | 废水排放口    | 5.26            | 30          | 0.23           | 1.5        | —              | —          | 18.58          | 25         | 225.47       |    |
| 山西金象煤化工有限责任公司          | 废水排放口    | 5.58            | 30          | 0.05           | 1.5        | —              | —          | 6.26           | 25         | 38.97        |    |
| 陵川鑫虹颜料精细化工有限公司         | 废水排放口    | —               | 30          | —              | 1.5        | —              | —          | —              | —          | —            | 停运 |
| 陵川中威污水处理有限公司           | 废水出口     | 20.31           | 40          | 0.03           | 2          | 0.17           | 0.4        | 6.35           | 15         | 236.80       |    |
| 山西陵川崇安司家河煤业有限公司        | 废水排放口    | 4.34            | 20          | 0.26           | 1          | —              | —          | —              | —          | 6.01         |    |
| 晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司 | 废水排放口    | 3.87            | 30          | 0.17           | 1.5        | —              | —          | —              | —          | 25.86        |    |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿        | 矿井水处理站排放 | 4.13            | 20          | 0.00           | 1          | —              | —          | —              | —          | 367.34       |    |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿        | 废水排放口    | 3.46            | 20          | 0.04           | 1          | —              | —          | —              | —          | 148.68       |    |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿        | 2风井废水排放口 | 10.55           | 20          | 0.01           | 1          | —              | —          | —              | —          | 18.92        |    |

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年6月18日

| 企业名称                   | 监控点名称    | COD浓度<br>(mg/L) | COD排放<br>标准 | 氨氮浓度<br>(mg/L) | 氨氮排放<br>标准 | 总磷浓度<br>(mg/L) | 总磷排<br>放标准 | 总氮浓度<br>(mg/L) | 总氮排<br>放标准 | 流量<br>(m³/h) | 备注 |
|------------------------|----------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|----|
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿        | 3风井废水排放口 | 4.47            | 20          | 0.00           | 1          | —              | —          | —              | —          | 30.67        |    |
| 山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司  | 废水总排口    | 3.43            | 20          | 0.07           | 1          | —              | —          | —              | —          | 14.03        |    |
| 山西兰花清洁能源有限责任公司         | 废水排放口    | 2.46            | 40          | 0.02           | 2          | —              | —          | —              | —          | 10.32        |    |
| 山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司   | 废水出口     | 21.97           | 40          | 0.15           | 2          | 0.12           | 0.4        | 14.72          | 25         | 465.77       |    |
| 晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任 | 1废水排放口   | 11.96           | 30          | 0.02           | 1.5        | —              | —          | —              | —          | 215.86       |    |
| 晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任 | 2废水排放口   | 13.91           | 30          | 0.89           | 1.5        | —              | —          | —              | —          | 93.00        |    |
| 山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司    | 废水排放口    | 5.76            | 80          | 3.02           | 25         | —              | —          | 22.55          | 35         | 87.16        |    |
| 山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂     | 废水排放口    | 10.37           | 40          | 0.10           | 2          | —              | —          | 9.27           | 25         | 154.81       |    |
| 山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂    | 废水排放口    | 11.80           | 30          | 0.12           | 1.5        | —              | —          | 6.07           | 25         | 132.82       |    |
| 山西兰花煤化工有限责任公司          | 废水排放口    | 28.13           | 80          | 3.00           | 25         | —              | —          | 19.77          | 35         | 249.30       |    |
| 山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂     | 废水排放口    | 10.98           | 40          | 0.07           | 2          | —              | —          | 10.64          | 25         | 22.71        |    |
| 山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司   | 废水排放口    | 18.60           | 40          | 0.05           | 2          | —              | —          | 9.63           | 30         | 245.26       |    |
| 高平市第一生活污水处理厂           | 废水出口     | 11.28           | 40          | 0.03           | 2          | 0.25           | 0.4        | 4.54           | 15         | 227.09       |    |
| 山西水投碧源水处理有限公司          | 废水出口     | 19.05           | 40          | 0.12           | 2          | 0.08           | 0.4        | 8.94           | 15         | 866.66       |    |
| 太行润源食品有限公司             | 废水排放口    | 13.43           | 40          | 0.65           | 2          | 0.31           | 0.4        | —              | —          | 17.36        |    |
| 晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司   | 废水排放口    | 12.04           | 40          | 0.32           | 2          | —              | —          | 15.69          | 25         | 81.77        |    |
| 山西晋丰煤化工有限责任公司          | 废水排放口    | 9.86            | 40          | 0.09           | 2          | —              | —          | 9.37           | 25         | 63.31        |    |
| 山西兰花丹峰化工股份有限公司         | 废水排放口    | 1.23            | 40          | 0.12           | 2          | —              | —          | —              | —          | 0.19         |    |

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实