

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年7月21日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	备注
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	37.42	200	4.07	20	—	—	37.61	30	0.00	停运
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	8.64	100	0.24	20	—	—	—	—	2.84	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	10.00	500	0.06	45	1.05	8	15.90	70	51.33	
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	11.73	40	0.03	2	0.05	0.4	9.86	15	232.34	
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	24.06	500	0.01	45	0.36	8	20.27	70	161.17	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	35.93	500	1.78	45	0.15	8	—	—	117.59	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	85.33	500	9.07	45	—	—	—	—	6.98	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	7.05	50	0.01	2	0.36	0.4	9.64	15	3315.67	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	8.92	40	0.19	2	0.23	0.4	10.52	15	1402.65	
泽州县人民医院	废水排放口	44.22	250	0.07	45	—	—	—	—	8.15	
晋城市人民医院（文昌院区）	废水排放口	—	250	—	200	—	—	—	—	—	停运
晋城大医院	废水排放口	4.88	250	0.82	45	—	—	—	—	37.63	
晋城市人民医院(白水院区)	废水排放口	46.86	250	5.54	45	—	—	—	—	18.36	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	2.59	20	0.11	1	0.01	0.2	—	—	20.40	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	4.39	20	0.01	1	0.01	0.2	2.92	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	6.92	30	0.10	1.5	0.23	0.3	5.02	15	14.33	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	7.95	40	0.00	2	0.14	0.4	7.79	15	447.44	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	8.39	20	0.13	1	0.01	0.2	—	—	199.60	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	16.20	30	0.02	1.5	—	—	5.14	15	136.82	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	20.08	40	0.18	2	—	—	—	—	31.10	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	7.01	40	0.01	2	0.18	0.4	12.95	15	904.05	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	3.90	40	0.01	2	0.03	0.4	10.62	15	230.93	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	3.72	30	0.14	1.5	—	—	—	—	18.82	
阳城县人民医院	废水排放口	49.18	250	27.41	45	—	—	—	—	10.43	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	3.44	30	0.24	1.5	—	—	—	—	3.90	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	6.97	40	0.13	2	0.23	0.4	13.21	15	345.57	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	5.86	30	0.13	1.5	—	—	20.13	25	253.75	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	1.99	30	0.15	1.5	—	—	7.43	25	34.02	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	—	30	—	1.5	—	—	—	—	—	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	15.20	40	0.00	2	0.13	0.4	11.10	15	242.75	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	3.06	30	0.22	1.5	—	—	—	—	65.80	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放	1.63	20	0.00	1	—	—	—	—	267.67	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	3.52	20	0.06	1	—	—	—	—	85.33	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	2.71	20	0.06	1	—	—	—	—	16.84	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	3.12	20	0.01	1	—	—	—	—	34.86	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年7月21日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³ /h)	备注
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	4.50	20	0.06	1	—	—	—	—	15.88	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	3.88	40	0.02	2	—	—	—	—	10.86	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水出口	23.89	40	0.15	2	0.11	0.4	16.51	25	447.62	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任	1废水排放口	5.89	30	0.07	1.5	—	—	—	—	130.02	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任	2废水排放口	15.44	30	0.20	1.5	—	—	—	—	104.31	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	4.64	80	1.27	25	—	—	18.02	35	95.20	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	11.29	40	0.02	2	—	—	11.81	25	121.22	
山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废水排放口	6.97	30	0.22	1.5	—	—	5.96	25	146.65	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	12.60	80	3.60	25	—	—	18.66	35	96.91	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	9.20	40	0.02	2	—	—	11.51	25	58.26	
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	19.19	40	0.02	2	—	—	9.58	30	231.39	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	8.48	40	0.02	2	0.27	0.4	8.86	15	291.43	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	12.84	40	0.13	2	0.09	0.4	10.45	15	792.72	
太行润源食品有限公司	废水排放口	11.69	20	0.59	2	0.37	0.4	—	—	15.74	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	11.77	40	0.11	2	—	—	11.47	25	69.31	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	5.69	40	0.09	2	—	—	11.13	25	93.54	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	1.32	40	0.08	2	—	—	—	—	0.46	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实