

# 重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年9月11日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m <sup>3</sup> /h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	34.13	200	5.33	20	—	—	7.84	30	3.63	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	11.47	100	0.42	20	—	—	—	—	7.22	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	—	500	—	45	—	8	—	70	—	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	15.54	40	0.23	2	0.06	0.4	5.64	15	0.00	
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	21.53	500	0.01	45	0.73	8	17.61	70	95.80	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	39.67	500	0.83	45	0.70	8	—	—	132.22	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	94.23	500	3.97	45	—	—	—	—	7.49	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	8.46	50	0.01	2	0.23	0.4	8.35	15	3145.22	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	7.65	40	0.31	2	0.25	0.4	8.88	15	1120.13	
泽州县人民医院	废水排放口	16.97	250	0.08	45	—	—	—	—	8.54	
晋城市人民医院（文昌院区）	废水排放口	—	250	—	200	—	—	—	—	—	停运
晋城大医院	废水排放口	0.13	250	0.07	45	—	—	—	—	40.69	
晋城市人民医院（白水院区）	废水排放口	52.81	250	19.84	45	—	—	—	—	25.03	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	2.54	20	0.06	1	0.01	0.2	—	—	20.42	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	2.78	20	0.01	1	0.01	0.2	3.35	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	4.78	30	0.09	1.5	0.08	0.3	6.15	15	36.82	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	9.09	40	0.02	2	0.24	0.4	5.98	15	423.91	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	8.65	20	0.12	1	0.02	0.2	—	—	120.36	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	23.31	30	0.27	1.5	—	—	7.64	15	90.01	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	24.12	40	0.39	2	—	—	—	—	40.36	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	8.94	40	0.01	2	0.18	0.4	6.53	15	898.99	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	2.29	40	0.24	2	0.05	0.4	12.68	15	227.71	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	16.07	30	0.21	1.5	—	—	—	—	30.17	
阳城县人民医院	废水排放口	38.12	250	20.87	45	—	—	—	—	13.39	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	4.35	30	0.07	1.5	—	—	—	—	10.63	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	7.12	40	0.12	2	0.26	0.4	7.46	15	300.46	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	7.99	30	0.48	1.5	—	—	21.42	25	228.27	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	2.35	30	0.17	1.5	—	—	4.14	25	31.53	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	—	30	—	1.5	—	—	—	—	—	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	12.49	40	0.10	2	0.11	0.4	8.56	15	219.34	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	4.04	30	0.02	1.5	—	—	—	—	25.04	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放	2.98	20	0.01	1	—	—	—	—	385.70	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	3.28	20	0.01	1	—	—	—	—	84.63	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	4.23	20	0.02	1	—	—	—	—	20.01	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	2.49	20	0.03	1	—	—	—	—	45.17	

# 重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年9月11日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m <sup>3</sup> /h)	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	2.76	20	0.05	1	—	—	—	—	12.92	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	2.41	40	0.03	2	—	—	—	—	8.81	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水出口	16.54	40	0.13	2	0.09	0.4	12.23	25	356.69	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任	1废水排放口	3.20	30	0.11	1.5	—	—	—	—	28.29	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任	2废水排放口	4.12	30	0.09	1.5	—	—	—	—	7.58	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	8.47	80	2.83	25	—	—	17.24	35	115.14	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	10.11	40	0.06	2	—	—	12.00	25	112.51	
山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废水排放口	17.42	30	0.11	1.5	—	—	6.81	25	128.76	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	9.53	80	3.59	25	—	—	14.25	35	63.75	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	10.48	40	0.18	2	—	—	8.97	25	86.85	
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	21.95	40	0.05	2	—	—	8.79	30	164.72	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	9.53	40	0.01	2	0.16	0.4	6.76	15	387.00	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	16.33	40	0.12	2	0.11	0.4	7.83	15	820.56	
太行润源食品有限公司	废水排放口	13.02	40	0.59	2	0.19	0.4	—	—	7.12	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	12.89	40	0.24	2	—	—	10.89	25	67.97	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	5.50	40	0.10	2	—	—	9.31	25	50.31	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	1.10	40	0.11	2	—	—	—	—	0.26	—

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实