

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年9月24日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	62.99	200	3.41	20	—	—	9.51	30	4.88	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	10.95	100	0.33	20	—	—	—	—	7.67	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	—	500	—	45	—	8	—	70	—	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	15.07	40	0.03	2	0.03	0.4	8.21	15	7.35	
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	25.21	500	0.24	45	0.54	8	30.10	70	79.32	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	62.98	500	0.56	45	1.27	8	—	—	106.49	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	130.63	500	6.15	45	—	—	—	—	7.54	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	11.23	50	0.01	2	0.29	0.4	10.47	15	2995.65	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	13.75	40	0.32	2	0.23	0.4	7.61	15	1103.26	
泽州县人民医院	废水排放口	21.53	250	0.07	45	—	—	—	—	8.66	
晋城市人民医院（文昌院区）	废水排放口	—	250	—	200	—	—	—	—	—	停运
晋城大医院	废水排放口	0.13	250	0.00	45	—	—	—	—	22.44	
晋城市人民医院(白水院区)	废水排放口	49.83	250	16.30	45	—	—	—	—	24.49	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	1.89	20	0.09	1	0.00	0.2	—	—	19.25	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	3.50	20	0.04	1	0.01	0.2	3.74	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	7.67	30	0.06	1.5	0.07	0.3	5.23	15	39.47	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	8.56	40	0.04	2	0.30	0.4	11.73	15	450.36	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	8.71	20	0.18	1	0.01	0.2	—	—	133.78	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	17.71	30	0.03	1.5	—	—	4.39	15	91.79	停运
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	24.39	40	0.08	2	—	—	—	—	21.55	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	5.50	40	0.12	2	0.19	0.4	12.85	15	919.81	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	4.18	40	0.36	2	0.03	0.4	12.80	15	226.14	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	9.25	30	0.21	1.5	—	—	—	—	250.01	
阳城县人民医院	废水排放口	31.65	250	17.35	45	—	—	—	—	12.34	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	9.21	30	0.15	1.5	—	—	—	—	24.90	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	11.83	40	0.12	2	0.24	0.4	7.78	15	336.68	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	7.76	30	0.58	1.5	—	—	20.03	25	220.68	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	2.39	30	0.18	1.5	—	—	6.26	25	30.93	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	—	30	—	1.5	—	—	—	—	—	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	14.06	40	0.12	2	0.31	0.4	10.96	15	228.15	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	3.38	30	0.02	1.5	—	—	—	—	18.41	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放	3.01	20	0.01	1	—	—	—	—	194.48	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	3.69	20	0.01	1	—	—	—	—	97.86	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	4.05	20	0.01	1	—	—	—	—	17.99	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	3.82	20	0.04	1	—	—	—	—	43.13	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年9月24日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³ /h)	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	3.09	20	0.05	1	—	—	—	—	13.39	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	2.45	40	0.02	2	—	—	—	—	6.84	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水出口	12.63	40	0.17	2	0.18	0.4	12.62	25	379.57	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任	1废水排放口	4.15	30	0.12	1.5	—	—	—	—	34.41	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任	2废水排放口	3.98	30	0.13	1.5	—	—	—	—	19.15	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	4.49	80	2.56	25	—	—	15.88	35	127.74	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	9.10	40	0.13	2	—	—	10.77	25	97.49	
山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废水排放口	8.91	30	0.23	1.5	—	—	12.70	25	117.64	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	9.41	80	2.74	25	—	—	13.78	35	56.36	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	9.37	40	0.14	2	—	—	10.78	25	53.52	
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	24.11	40	0.11	2	—	—	13.81	30	198.32	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	11.61	40	0.01	2	0.14	0.4	7.51	15	238.53	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	18.78	40	0.13	2	0.21	0.4	13.48	15	749.22	
太行润源食品有限公司	废水排放口	6.82	40	0.95	2	0.02	0.4	—	—	4.68	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	10.12	40	0.12	2	—	—	8.07	25	76.65	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	13.71	40	0.71	2	—	—	35.18	25	92.31	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	2.00	40	0.15	2	—	—	—	—	0.20	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实