

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年9月28日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	90.67	200	2.54	20	—	—	8.93	30	3.73	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	8.40	100	0.33	20	—	—	—	—	6.60	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	—	500	—	45	—	8	—	70	—	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	13.89	40	0.06	2	0.02	0.4	8.32	15	2.20	
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	30.16	500	0.81	45	0.62	8	17.15	70	78.98	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	38.49	500	1.46	45	0.11	8	—	—	118.25	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	81.95	500	4.00	45	—	—	—	—	4.98	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	9.77	50	0.01	2	0.19	0.4	7.64	15	3121.87	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	10.18	40	0.48	2	0.25	0.4	9.95	15	1220.59	
泽州县人民医院	废水排放口	29.09	250	0.08	45	—	—	—	—	7.51	
晋城市人民医院（文昌院区）	废水排放口	—	250	—	200	—	—	—	—	—	停运
晋城大医院	废水排放口	1.00	250	0.00	45	—	—	—	—	30.81	
晋城市人民医院（白水院区）	废水排放口	46.79	250	6.26	45	—	—	—	—	22.11	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	1.47	20	0.11	1	0.00	0.2	—	—	20.33	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	2.55	30	0.01	1.5	0.02	0.3	3.25	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	7.52	30	0.09	1.5	0.06	0.3	5.39	15	36.03	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	7.85	40	0.04	2	0.18	0.4	9.06	15	421.29	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	3.30	20	0.18	1	0.01	0.2	—	—	0.42	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	18.42	30	0.01	1.5	—	—	4.60	15	64.55	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	25.34	40	0.09	2	—	—	—	—	23.46	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	4.90	40	0.19	2	0.21	0.4	11.32	15	932.41	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	3.70	40	0.30	2	0.00	0.4	12.86	15	230.56	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	13.85	30	0.40	1.5	—	—	—	—	103.38	
阳城县人民医院	废水排放口	54.44	250	23.66	45	—	—	—	—	12.00	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	11.47	30	0.08	1.5	—	—	—	—	22.17	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	7.69	40	0.12	2	0.34	0.4	6.68	15	397.04	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	7.63	30	0.94	1.5	—	—	22.08	25	243.75	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	2.12	30	0.17	1.5	—	—	5.34	25	30.12	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	—	30	—	1.5	—	—	—	—	—	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	14.35	40	0.11	2	0.84	0.4	7.71	15	205.96	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	2.13	30	0.05	1.5	—	—	—	—	21.97	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放	1.29	20	0.03	1	—	—	—	—	416.78	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	3.56	20	0.02	1	—	—	—	—	96.83	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	3.91	20	0.01	1	—	—	—	—	19.09	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	3.03	20	0.06	1	—	—	—	—	32.27	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年9月28日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	2.51	20	0.06	1	—	—	—	—	13.60	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	2.50	40	0.03	2	—	—	—	—	8.17	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水出口	12.37	40	0.21	2	0.15	0.4	18.25	25	383.75	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任	1废水排放口	2.55	30	0.10	1.5	—	—	—	—	34.20	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任	2废水排放口	3.69	30	0.09	1.5	—	—	—	—	3.07	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	5.45	80	0.78	25	—	—	15.22	35	103.69	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	11.19	40	0.16	2	—	—	12.55	25	100.11	
山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废水排放口	8.81	30	0.16	1.5	—	—	11.00	25	99.31	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	12.81	80	3.46	25	—	—	22.44	35	76.04	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	12.08	40	0.16	2	—	—	10.60	25	32.28	
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	17.21	40	0.05	2	—	—	12.25	30	202.82	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	12.23	40	0.01	2	0.19	0.4	9.53	15	310.94	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	17.86	40	0.13	2	0.17	0.4	12.86	15	701.44	
太行润源食品有限公司	废水排放口	7.84	40	1.00	2	0.08	0.4	—	—	7.30	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	13.58	40	0.22	2	—	—	10.16	25	70.65	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	16.16	40	0.41	2	—	—	5.25	25	104.63	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	1.24	40	0.08	2	—	—	—	—	0.32	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实