

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年10月6日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	60.14	200	5.68	20	—	—	9.15	30	1.99	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	6.79	100	0.35	20	—	—	—	—	7.42	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	—	500	—	45	—	8	—	70	—	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	15.15	40	0.03	2	0.04	0.4	12.88	15	0.02	
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	21.74	500	0.30	45	0.25	8	21.76	70	60.52	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	66.58	500	1.53	45	0.34	8	—	—	117.36	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	36.29	500	2.89	45	—	—	—	—	9.53	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	8.86	50	0.71	2	0.22	0.4	12.72	15	3251.55	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	12.20	40	0.53	2	0.23	0.4	9.26	15	1239.33	
泽州县人民医院	废水排放口	30.86	250	0.07	45	—	—	—	—	5.43	
晋城市人民医院（文昌院区）	废水排放口	—	250	—	200	—	—	—	—	—	停运
晋城大医院	废水排放口	0.13	250	0.00	45	—	—	—	—	21.68	
晋城市人民医院(白水院区)	废水排放口	58.43	250	15.69	45	—	—	—	—	14.32	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	2.48	20	0.10	1	0.01	0.2	—	—	19.27	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	2.13	30	0.01	1.5	0.01	0.3	4.35	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	7.52	30	0.07	1.5	0.09	0.3	4.17	15	35.65	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	10.36	40	0.06	2	0.33	0.4	11.16	15	391.91	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	5.00	20	0.12	1	0.01	0.2	—	—	259.58	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	14.95	30	0.02	1.5	—	—	6.40	15	91.99	停运
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	23.98	40	0.07	2	—	—	—	—	21.79	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	3.30	40	0.03	2	0.23	0.4	8.73	15	926.47	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	3.78	40	0.25	2	0.05	0.4	11.45	15	245.66	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	13.67	30	0.14	1.5	—	—	—	—	67.37	
阳城县人民医院	废水排放口	41.98	250	13.18	45	—	—	—	—	10.60	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	11.75	30	0.14	1.5	—	—	—	—	31.38	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	8.24	40	0.12	2	0.28	0.4	5.78	15	386.16	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	4.84	30	0.21	1.5	—	—	23.99	25	302.01	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	2.72	30	0.20	1.5	—	—	7.47	25	31.66	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	—	30	—	1.5	—	—	—	—	—	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	11.16	40	0.11	2	0.09	0.4	9.58	15	218.09	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	4.27	30	0.07	1.5	—	—	—	—	25.74	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放	1.10	20	0.00	1	—	—	—	—	292.05	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	3.16	20	0.01	1	—	—	—	—	127.80	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	3.73	20	0.02	1	—	—	—	—	19.29	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	3.75	20	0.02	1	—	—	—	—	39.38	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年10月6日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	2.68	20	0.06	1	—	—	—	—	13.31	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	2.42	40	0.03	2	—	—	—	—	12.71	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水出口	12.87	40	0.31	2	0.13	0.4	18.17	25	356.79	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任	1废水排放口	2.75	30	0.10	1.5	—	—	—	—	30.20	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任	2废水排放口	4.31	30	0.08	1.5	—	—	—	—	8.22	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	5.90	80	0.23	25	—	—	19.88	35	108.49	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	11.12	40	0.07	2	—	—	12.82	25	92.59	
山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废水排放口	11.70	30	0.12	1.5	—	—	15.83	25	110.44	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	10.50	80	2.16	25	—	—	17.27	35	82.62	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	10.17	40	0.08	2	—	—	13.47	25	41.00	
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	18.83	40	0.02	2	—	—	17.35	30	166.34	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	10.82	40	0.01	2	0.17	0.4	5.09	15	258.86	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	20.46	40	0.12	2	0.08	0.4	9.35	15	854.90	
太行润源食品有限公司	废水排放口	2.27	40	1.13	2	0.01	0.4	—	—	8.97	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	11.77	40	0.23	2	—	—	8.74	25	69.84	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	13.96	40	0.14	2	—	—	13.33	25	95.95	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.64	40	0.10	2	—	—	—	—	0.33	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实