

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年10月8日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	71.73	200	3.47	20	—	—	8.16	30	3.62	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	6.48	100	0.35	20	—	—	—	—	7.52	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	—	500	—	45	—	8	—	70	—	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	36.06	40	0.03	2	0.03	0.4	5.81	15	0.00	
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	20.36	500	1.07	45	0.11	8	44.62	70	67.85	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	83.30	500	2.00	45	0.16	8	—	—	112.95	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	33.96	500	3.77	45	—	—	—	—	1.93	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	8.86	50	0.11	2	0.17	0.4	13.52	15	3300.77	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	12.77	40	0.24	2	0.24	0.4	8.57	15	1223.48	
泽州县人民医院	废水排放口	24.01	250	0.07	45	—	—	—	—	6.69	
晋城市人民医院（文昌院区）	废水排放口	—	250	—	200	—	—	—	—	—	停运
晋城大医院	废水排放口	0.13	250	0.00	45	—	—	—	—	31.16	
晋城市人民医院（白水院区）	废水排放口	59.60	250	18.11	45	—	—	—	—	22.90	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	2.04	20	0.05	1	0.01	0.2	—	—	20.18	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	2.10	30	0.02	1.5	0.01	0.3	4.80	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	7.36	30	0.07	1.5	0.10	0.3	7.54	15	25.12	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	10.67	40	0.08	2	0.35	0.4	10.73	15	429.08	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	3.23	20	0.12	1	0.01	0.2	—	—	78.19	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	14.13	30	0.03	1.5	—	—	5.79	15	85.94	停运
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	27.95	40	0.13	2	—	—	—	—	19.82	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	3.24	40	0.02	2	0.24	0.4	11.34	15	899.12	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	3.71	40	0.25	2	0.06	0.4	12.28	15	231.36	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	11.81	30	0.22	1.5	—	—	—	—	34.06	
阳城县人民医院	废水排放口	42.79	250	17.56	45	—	—	—	—	12.11	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	11.51	30	0.17	1.5	—	—	—	—	29.81	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	7.85	40	0.13	2	0.23	0.4	6.18	15	383.17	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	6.14	30	0.20	1.5	—	—	17.79	25	310.34	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	2.35	30	0.20	1.5	—	—	6.49	25	27.69	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	—	30	—	1.5	—	—	—	—	—	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	15.39	40	0.11	2	0.14	0.4	8.99	15	251.21	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	4.55	30	0.07	1.5	—	—	—	—	23.03	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放	0.74	20	0.00	1	—	—	—	—	322.74	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	3.34	20	0.02	1	—	—	—	—	120.47	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	3.89	20	0.01	1	—	—	—	—	18.95	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	5.14	20	0.04	1	—	—	—	—	38.28	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年10月8日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	2.77	20	0.06	1	—	—	—	—	14.20
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	2.49	40	0.03	2	—	—	—	—	12.16
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水出口	9.28	40	0.45	2	0.04	0.4	12.66	25	362.39
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任	1废水排放口	3.08	30	0.12	1.5	—	—	—	—	26.67
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任	2废水排放口	5.27	30	0.14	1.5	—	—	—	—	8.26
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	5.13	80	0.95	25	—	—	20.28	35	110.80
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	10.89	40	0.66	2	—	—	13.53	25	100.94
山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废水排放口	13.55	30	0.11	1.5	—	—	5.44	25	113.46
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	10.87	80	3.50	25	—	—	16.83	35	90.88
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	12.19	40	0.07	2	—	—	14.02	25	49.18
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	33.47	40	0.03	2	—	—	18.88	30	204.99
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	7.10	40	0.01	2	0.10	0.4	7.80	15	306.66
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	22.27	40	0.13	2	0.12	0.4	9.99	15	867.68
太行润源食品有限公司	废水排放口	2.72	40	0.40	2	0.01	0.4	—	—	10.02
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	12.90	40	0.24	2	—	—	9.64	25	75.88
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	16.16	40	0.14	2	—	—	15.05	25	90.01
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	1.70	40	0.19	2	—	—	—	—	0.34

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实