重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年11月20日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	74.58	200	2.73	20	-	-	8.99	30	8.14	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	6.03	100	0.10	20	-	-	-	-	4.35	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	-	500	-	45	-	8	-	70	-	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	18.36	40	0.12	2	0.10	0.4	8.35	15	0.00	
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	19.62	500	0.01	45	0.03	8	14.63	70	100.15	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	39.14	500	1.19	45	0.08	8	-	-	99.80	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	76.33	500	4.54	45	-	-	-	-	5.98	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	9.63	50	0.01	2	0.17	0.4	10.57	15	3275.95	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	11.06	40	0.09	2	0.24	0.4	8.87	15	1154.37	
泽州县人民医院	废水排放口	34.64	250	0.62	45	-	-	-	-	7.36	
晋城市人民医院（文昌院区）	废水排放口	-	250	-	200	-	-	-	-	-	停运
晋城大医院	废水排放口	4.17	250	0.00	45	-	-	-	-	32.67	
晋城市人民医院（白水院区）	废水排放口	51.19	250	16.20	45	-	-	-	-	20.10	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	2.44	20	0.10	1	0.01	0.2	-	-	20.75	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	1.96	30	0.20	1.5	0.01	0.3	5.93	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	10.46	30	0.19	1.5	0.09	0.3	5.81	15	50.77	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	8.97	40	0.26	2	0.15	0.4	12.35	15	379.31	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	4.76	20	0.08	1	0.01	0.2	-	-	155.35	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	19.93	30	0.03	1.5	-	-	6.65	15	85.79	停运

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年11月20日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	23.54	40	0.03	2	-	-	-	-	26.27	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	9.23	40	0.20	2	0.30	0.4	7.39	15	922.76	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	5.91	40	0.10	2	0.19	0.4	11.94	15	198.28	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	17.27	30	0.37	1.5	-	-	-	-	8.40	
阳城县人民医院	废水排放口	45.35	250	27.89	45	-	-	-	-	12.78	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	12.04	30	0.32	1.5	-	-	-	-	12.77	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	7.12	40	0.12	2	0.29	0.4	7.05	15	419.44	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	6.03	30	0.17	1.5	-	-	14.47	25	228.97	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	2.04	30	0.17	1.5	-	-	6.20	25	20.99	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	-	30	-	1.5	-	-	-	-	-	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	11.73	40	0.05	2	0.15	0.4	4.29	15	257.67	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	2.91	30	0.01	1.5	-	-	-	-	22.52	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	2.44	20	0.26	1	-	-	-	-	329.85	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	7.64	20	0.03	1	-	-	-	-	116.63	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	1.40	20	0.03	1	-	-	-	-	17.79	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	4.57	20	0.02	1	-	-	-	-	38.01	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	2.61	20	0.05	1	-	-	-	-	14.77	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	2.18	40	0.03	2	-	-	-	-	4.35	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	13.94	80	0.97	25	-	-	16.12	35	99.09	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年11月20日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水出口	9.22	40	0.16	2	0.05	0.4	8.90	25	348.06	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	1废水排放口	1.18	30	0.15	1.5	-	-	-	-	33.06	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2废水排放口	4.65	30	0.12	1.5	-	-	-	-	4.49	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	0.43	80	0.19	25	-	-	4.55	35	20.52	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	11.41	40	0.23	2	-	-	10.84	25	103.98	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	6.69	30	0.28	1.5	-	-	14.97	25	114.86	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	11.78	40	0.33	2	-	-	12.36	25	14.71	
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	23.04	40	0.15	2	-	-	9.91	30	209.94	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	11.54	40	0.02	2	0.06	0.4	7.88	15	233.44	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	14.86	40	0.13	2	0.11	0.4	10.78	15	842.63	
太行润源食品有限公司	废水排放口	11.32	40	0.19	2	0.20	0.4	-	-	14.04	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	10.12	40	0.57	2	-	-	11.28	25	68.84	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	8.87	40	0.01	2	0.00	-	12.46	25	93.29	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.87	40	0.06	2	-	-	-	-	0.24	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实