

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年11月28日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	72.29	200	2.61	20	-	-	9.28	30	6.55	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	9.18	100	0.12	20	-	-	-	-	4.52	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	-	500	-	45	-	8	-	70	-	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	17.76	40	0.05	2	0.08	0.4	12.76	15	0.00	
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	27.67	500	0.06	45	0.17	8	16.44	70	96.07	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	106.87	500	1.63	45	0.32	8	-	-	118.01	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	33.45	500	5.27	45	-	-	-	-	9.82	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	7.75	50	0.04	2	0.17	0.4	13.23	15	3817.95	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	10.70	40	0.20	2	0.21	0.4	9.51	15	1026.99	
泽州县人民医院	废水排放口	31.39	250	3.20	45	-	-	-	-	5.53	
晋城市人民医院（文昌院区）	废水排放口	-	250	-	200	-	-	-	-	-	停运
晋城大医院	废水排放口	3.06	250	0.02	45	-	-	-	-	27.10	
晋城市人民医院（白水院区）	废水排放口	73.96	250	27.65	45	-	-	-	-	27.21	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	1.00	20	0.12	1	0.01	0.2	-	-	20.89	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	7.06	30	0.29	1.5	0.05	0.3	6.53	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	10.22	30	0.06	1.5	0.17	0.3	7.44	15	49.85	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	9.53	40	0.14	2	0.21	0.4	13.02	15	418.64	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	16.40	20	0.17	1	0.01	0.2	-	-	1.70	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	23.19	30	0.01	1.5	-	-	5.29	15	99.90	停运

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年11月28日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	26.57	40	0.07	2	-	-	-	-	26.91	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	9.74	40	0.18	2	0.31	0.4	9.63	15	859.72	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	6.46	40	0.29	2	0.27	0.4	11.48	15	203.97	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	19.61	30	0.28	1.5	-	-	-	-	22.32	
阳城县人民医院	废水排放口	56.24	250	32.86	45	-	-	-	-	13.84	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	8.94	30	0.09	1.5	-	-	-	-	25.60	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	8.22	40	0.12	2	0.27	0.4	7.81	15	364.11	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	6.01	30	0.12	1.5	-	-	20.67	25	274.65	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	1.53	30	0.14	1.5	-	-	2.13	25	20.71	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	-	30	-	1.5	-	-	-	-	-	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	12.74	40	0.07	2	0.11	0.4	8.48	15	246.49	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	4.79	30	0.01	1.5	-	-	-	-	21.87	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	2.09	20	0.11	1	-	-	-	-	262.70	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	4.51	20	0.22	1	-	-	-	-	102.27	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	4.75	20	0.04	1	-	-	-	-	21.37	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	4.32	20	0.00	1	-	-	-	-	30.96	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	3.10	20	0.05	1	-	-	-	-	13.20	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	5.15	40	0.05	2	-	-	-	-	4.31	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	14.05	80	1.04	25	-	-	15.97	35	89.44	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年11月28日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水出口	10.90	40	0.08	2	0.24	0.4	18.90	25	344.68	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	1废水排放口	0.43	30	0.15	1.5	-	-	-	-	18.01	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2废水排放口	6.53	30	0.11	1.5	-	-	-	-	7.49	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	0.48	80	0.19	25	-	-	6.56	35	20.43	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	11.23	40	0.24	2	-	-	11.82	25	125.23	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	6.36	30	0.18	1.5	-	-	7.83	25	122.95	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	10.93	40	0.40	2	-	-	12.74	25	13.06	
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	17.81	40	0.04	2	-	-	6.74	30	159.00	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	12.72	40	0.02	2	0.04	0.4	8.75	15	298.78	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	11.79	40	0.13	2	0.09	0.4	10.17	15	850.80	
太行润源食品有限公司	废水排放口	3.99	40	0.04	2	0.10	0.4	-	-	5.82	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	17.16	40	0.33	2	-	-	8.62	25	68.71	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	8.26	40	0.23	2	0.00	-	15.22	25	120.00	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.96	40	0.05	2	-	-	-	-	0.39	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实