

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年11月29日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	65.91	200	3.24	20	—	—	10.99	30	6.59	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	8.82	100	0.12	20	—	—	—	—	3.24	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	—	500	—	45	—	8	—	70	—	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	19.43	40	0.06	2	0.06	0.4	8.91	15	0.00	
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	18.16	500	0.11	45	0.05	8	17.27	70	86.41	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	156.38	500	2.10	45	0.70	8	—	—	122.10	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	61.04	500	8.08	45	—	—	—	—	9.26	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	9.32	50	0.04	2	0.18	0.4	13.99	15	3879.66	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	10.90	40	0.10	2	0.19	0.4	8.29	15	1075.43	
泽州县人民医院	废水排放口	31.28	250	2.59	45	—	—	—	—	7.84	
晋城市人民医院（文昌院区）	废水排放口	—	250	—	200	—	—	—	—	—	停运
晋城大医院	废水排放口	3.26	250	0.03	45	—	—	—	—	29.59	
晋城市人民医院(白水院区)	废水排放口	138.23	250	18.98	45	—	—	—	—	22.32	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	1.48	20	0.14	1	0.02	0.2	—	—	20.57	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	2.03	30	0.24	1.5	0.17	0.3	6.61	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	9.25	30	0.06	1.5	0.12	0.3	6.78	15	47.90	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	10.09	40	0.13	2	0.22	0.4	13.07	15	397.76	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	14.69	20	0.12	1	0.01	0.2	—	—	51.93	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	20.55	30	0.01	1.5	—	—	5.15	15	102.85	停运

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年11月29日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	29.84	40	0.04	2	—	—	—	—	29.43	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	8.64	40	0.17	2	0.17	0.4	9.42	15	886.67	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	6.59	40	0.06	2	0.14	0.4	11.85	15	208.13	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	20.86	30	0.21	1.5	—	—	—	—	35.93	
阳城县人民医院	废水排放口	58.47	250	35.69	45	—	—	—	—	14.28	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	8.24	30	0.03	1.5	—	—	—	—	23.14	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	8.53	40	0.13	2	0.26	0.4	7.76	15	372.83	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	5.89	30	0.13	1.5	—	—	20.87	25	281.40	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	1.54	30	0.14	1.5	—	—	1.77	25	19.78	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	—	30	—	1.5	—	—	—	—	—	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	12.56	40	0.07	2	0.16	0.4	9.29	15	270.39	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	4.92	30	0.02	1.5	—	—	—	—	23.55	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	1.89	20	0.11	1	—	—	—	—	300.89	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	4.54	20	0.22	1	—	—	—	—	122.54	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	4.82	20	0.04	1	—	—	—	—	23.91	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	4.73	20	0.01	1	—	—	—	—	32.28	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	3.45	20	0.05	1	—	—	—	—	13.45	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	5.37	40	0.03	2	—	—	—	—	4.96	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	12.06	80	0.93	25	—	—	17.15	35	91.47	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年11月29日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水出口	9.99	40	0.08	2	0.26	0.4	17.60	25	349.90	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责 任公司	1废水排放口	1.07	30	0.15	1.5	-	-	-	-	11.16	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责 任公司	2废水排放口	5.01	30	0.11	1.5	-	-	-	-	6.46	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	0.66	80	0.36	25	-	-	6.18	35	18.27	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	10.61	40	0.18	2	-	-	10.44	25	119.45	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	7.36	30	0.27	1.5	-	-	9.61	25	127.23	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	9.73	40	0.36	2	-	-	11.84	25	16.34	
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	16.56	40	0.02	2	-	-	6.87	30	193.13	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	12.73	40	0.02	2	0.04	0.4	8.32	15	266.32	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	11.25	40	0.27	2	0.08	0.4	11.60	15	839.62	
太行润源食品有限公司	废水排放口	6.68	40	0.08	2	0.13	0.4	-	-	6.05	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	14.49	40	0.24	2	-	-	10.23	25	67.18	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	8.67	40	0.05	2	0.00	-	13.40	25	105.13	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.77	40	0.05	2	-	-	-	-	0.39	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实