

# 重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年12月5日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m <sup>3</sup> /h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	78.09	200	0.83	20	-	-	8.94	30	3.40	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	14.24	100	0.03	20	-	-	-	-	0.00	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	-	500	-	45	-	8	-	70	-	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	19.44	40	0.08	2	0.06	0.4	9.94	15	0.00	
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	14.94	500	0.01	45	0.10	8	7.14	70	92.30	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	43.05	500	0.86	45	0.05	8	-	-	105.61	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	102.77	500	0.73	45	-	-	-	-	10.90	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	9.37	50	0.09	2	0.17	0.4	12.27	15	3164.04	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	10.36	40	0.12	2	0.13	0.4	7.29	15	1066.43	
泽州县人民医院	废水排放口	49.84	250	1.60	45	-	-	-	-	8.29	
晋城市人民医院（文昌院区）	废水排放口	-	250	-	200	-	-	-	-	-	停运
晋城大医院	废水排放口	5.16	250	0.00	45	-	-	-	-	32.63	
晋城市人民医院（白水院区）	废水排放口	57.35	250	24.62	45	-	-	-	-	20.82	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	1.76	20	0.17	1	0.01	0.2	-	-	19.97	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	5.25	30	0.39	1.5	0.00	0.3	0.00	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	7.95	30	0.10	1.5	0.09	0.3	9.01	15	42.90	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	9.67	40	0.11	2	0.20	0.4	10.69	15	400.58	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	12.16	20	0.19	1	0.02	0.2	-	-	1.09	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	22.14	30	0.01	1.5	-	-	5.97	15	120.68	

# 重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年12月5日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	28.91	40	0.10	2	-	-	-	-	28.20	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	9.32	40	0.15	2	0.11	0.4	5.63	15	911.95	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	8.55	40	0.10	2	0.12	0.4	9.70	15	208.47	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	14.84	30	0.27	1.5	-	-	-	-	13.11	
阳城县人民医院	废水排放口	69.77	250	26.21	45	-	-	-	-	6.08	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	1.46	30	0.11	1.5	-	-	-	-	19.63	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	10.18	40	0.12	2	0.27	0.4	8.53	15	363.80	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	5.36	30	0.16	1.5	-	-	22.59	25	298.49	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	2.23	30	0.17	1.5	-	-	5.96	25	28.84	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	-	30	-	1.5	-	-	-	-	-	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	12.57	40	0.08	2	0.14	0.4	6.37	15	250.62	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	5.78	30	0.02	1.5	-	-	-	-	26.16	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	2.08	20	0.07	1	-	-	-	-	344.01	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	4.22	20	0.03	1	-	-	-	-	115.06	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	6.15	20	0.20	1	-	-	-	-	19.90	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	3.84	20	0.01	1	-	-	-	-	31.59	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	3.21	20	0.05	1	-	-	-	-	13.22	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	3.24	40	0.36	2	-	-	-	-	10.63	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	16.77	80	2.09	25	-	-	17.04	35	95.16	

# 重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年12月5日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m <sup>3</sup> /h)	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	9.74	40	0.18	2	0.17	0.4	11.65	25	343.00	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	1废水排放口	0.90	30	0.10	1.5	-	-	-	-	14.55	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2废水排放口	5.48	30	0.11	1.5	-	-	-	-	8.46	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	0.48	80	0.26	25	-	-	6.40	35	17.93	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	10.95	40	0.15	2	-	-	10.48	25	116.03	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	12.92	30	0.28	1.5	-	-	6.17	25	113.70	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	11.87	40	0.35	2	-	-	11.79	25	18.57	
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	18.85	40	0.05	2	-	-	8.24	30	230.33	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	17.78	40	0.02	2	0.05	0.4	6.05	15	350.82	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	18.57	40	0.12	2	0.09	0.4	9.57	15	796.60	
太行润源食品有限公司	废水排放口	8.10	40	0.06	2	0.17	0.4	-	-	8.87	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	10.14	40	0.60	2	-	-	8.91	25	78.26	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	11.81	40	0.06	2	0.00	-	6.16	25	90.42	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	1.50	40	0.05	2	-	-	-	-	1.38	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实