

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年12月11日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	103.74	200	0.56	20	—	—	9.59	30	7.66	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	15.07	100	1.31	20	—	—	—	—	1.86	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	—	500	—	45	—	8	—	70	—	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	13.97	40	0.07	2	0.19	0.4	11.47	15	0.00	
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	21.85	500	0.04	45	0.08	8	16.12	70	84.12	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	105.34	500	0.91	45	0.11	8	—	—	104.38	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	59.20	500	0.83	45	—	—	—	—	7.70	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	10.41	50	0.01	2	0.15	0.4	10.47	15	3073.40	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	9.96	40	0.09	2	0.19	0.4	8.27	15	1125.40	
泽州县人民医院	废水排放口	30.72	250	0.07	45	—	—	—	—	7.33	
晋城市人民医院（文昌院区）	废水排放口	—	250	—	200	—	—	—	—	—	停运
晋城大医院	废水排放口	0.15	250	0.00	45	—	—	—	—	35.00	
晋城市人民医院（白水院区）	废水排放口	50.45	250	11.72	45	—	—	—	—	26.55	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	2.13	20	0.11	1	0.01	0.2	—	—	15.73	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	2.03	30	0.27	1.5	0.17	0.3	2.17	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	5.65	30	0.10	1.5	0.04	0.3	8.80	15	51.58	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	9.98	40	0.10	2	0.19	0.4	10.90	15	411.60	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	6.24	20	0.13	1	0.00	0.2	—	—	81.71	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	24.64	30	0.03	1.5	—	—	6.47	15	101.53	停运

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年12月11日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	26.19	40	0.06	2	—	—	—	—	27.19	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	12.29	40	0.25	2	0.25	0.4	4.91	15	914.92	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	6.27	40	0.08	2	0.07	0.4	13.64	15	217.53	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	12.92	30	1.02	1.5	—	—	—	—	114.71	
阳城县人民医院	废水排放口	64.34	250	33.87	45	—	—	—	—	13.50	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	10.27	30	0.05	1.5	—	—	—	—	24.17	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	11.57	40	0.12	2	0.27	0.4	5.25	15	451.84	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	5.31	30	0.18	1.5	—	—	20.69	25	287.95	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	2.18	30	0.15	1.5	—	—	2.48	25	27.54	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	—	30	—	1.5	—	—	—	—	—	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	11.51	40	0.07	2	0.14	0.4	8.02	15	243.89	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	5.29	30	0.09	1.5	—	—	—	—	21.38	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	1.93	20	0.03	1	—	—	—	—	235.99	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	4.85	20	0.01	1	—	—	—	—	114.77	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	3.62	20	0.13	1	—	—	—	—	23.59	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	3.28	20	0.34	1	—	—	—	—	40.96	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	3.17	20	0.05	1	—	—	—	—	13.16	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	2.86	40	0.05	2	—	—	—	—	6.16	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	12.80	80	1.40	25	—	—	9.10	35	99.39	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年12月11日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	13.63	40	0.09	2	0.20	0.4	13.81	25	364.10	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	1废水排放口	3.12	30	0.14	1.5	-	-	-	-	44.25	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2废水排放口	5.71	30	0.12	1.5	-	-	-	-	7.32	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	0.44	80	0.21	25	-	-	6.95	35	19.02	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	12.59	40	0.18	2	-	-	12.93	25	117.01	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	16.70	30	0.29	1.5	-	-	7.65	25	110.95	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	14.13	40	0.25	2	-	-	13.20	25	18.94	
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	16.62	40	0.08	2	-	-	7.71	30	184.00	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	21.23	40	0.03	2	0.04	0.4	7.63	15	337.91	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	15.35	40	0.13	2	0.08	0.4	11.55	15	879.48	
太行润源食品有限公司	废水排放口	9.42	40	0.44	2	0.19	0.4	-	-	0.65	停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	9.75	40	0.47	2	-	-	4.18	25	99.53	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	18.28	40	0.10	2	0.00	-	8.32	25	119.00	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.99	40	0.05	2	-	-	-	-	0.29	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实