

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年12月14日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³ /h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	103.22	200	0.24	20	—	—	9.37	30	8.45	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	5.33	100	0.32	20	—	—	—	—	0.72	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	—	500	—	45	—	8	—	70	—	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	16.33	40	0.03	2	0.22	0.4	11.84	15	0.00	
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	12.20	500	0.44	45	0.11	8	14.27	70	95.45	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	101.49	500	1.37	45	0.12	8	—	—	111.67	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	111.65	500	2.15	45	—	—	—	—	6.74	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	8.46	50	0.05	2	0.11	0.4	11.54	15	3604.34	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	13.37	40	0.12	2	0.20	0.4	8.75	15	1190.69	
泽州县人民医院	废水排放口	102.14	250	0.07	45	—	—	—	—	8.03	
晋城市人民医院（文昌院区）	废水排放口	—	250	—	200	—	—	—	—	—	停运
晋城大医院	废水排放口	5.42	250	0.00	45	—	—	—	—	30.43	
晋城市人民医院(白水院区)	废水排放口	44.23	250	34.45	45	—	—	—	—	19.72	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	5.50	20	0.12	1	0.01	0.2	—	—	20.66	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	1.98	30	0.37	1.5	0.17	0.3	6.45	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	8.29	30	0.10	1.5	0.07	0.3	7.31	15	56.00	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	11.11	40	0.16	2	0.24	0.4	12.74	15	401.86	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	9.66	20	0.14	1	0.00	0.2	—	—	66.48	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	19.77	30	0.02	1.5	—	—	5.64	15	87.70	停运

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年12月14日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	22.42	40	0.08	2	—	—	—	—	18.51	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	12.17	40	0.18	2	0.09	0.4	7.89	15	947.18	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	6.20	40	0.07	2	0.08	0.4	13.34	15	221.87	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	18.39	30	0.19	1.5	—	—	—	—	21.89	
阳城县人民医院	废水排放口	62.88	250	34.95	45	—	—	—	—	12.44	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	9.83	30	0.08	1.5	—	—	—	—	26.52	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	15.63	40	1.00	2	0.25	0.4	9.17	15	417.34	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	4.85	30	0.08	1.5	—	—	20.43	25	285.00	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	2.73	30	0.16	1.5	—	—	3.09	25	29.06	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	—	30	—	1.5	—	—	—	—	—	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	13.31	40	0.07	2	0.15	0.4	10.96	15	268.50	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	1.26	30	0.01	1.5	—	—	—	—	18.74	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	2.00	20	0.04	1	—	—	—	—	213.76	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	4.74	20	0.01	1	—	—	—	—	132.79	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	3.76	20	0.16	1	—	—	—	—	21.64	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	3.48	20	0.01	1	—	—	—	—	41.22	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	3.33	20	0.05	1	—	—	—	—	13.17	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	2.72	40	0.03	2	—	—	—	—	5.16	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	11.82	80	0.54	25	—	—	13.23	35	85.35	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年12月14日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	14.73	40	0.10	2	0.18	0.4	18.36	25	365.74	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	1废水排放口	11.58	30	0.15	1.5	-	-	-	-	180.72	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2废水排放口	5.52	30	0.12	1.5	-	-	-	-	5.81	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	0.22	80	0.29	25	-	-	7.30	35	20.26	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	11.33	40	0.16	2	-	-	12.03	25	125.43	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	19.70	30	0.20	1.5	-	-	17.48	25	125.66	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	11.93	40	0.20	2	-	-	12.03	25	24.14	
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	15.79	40	0.04	2	-	-	5.86	30	178.77	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	23.40	40	0.04	2	0.04	0.4	8.37	15	253.26	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	15.98	40	0.13	2	0.09	0.4	13.32	15	803.34	
太行润源食品有限公司	废水排放口	3.56	40	0.20	2	0.16	0.4	-	-	0.00	停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	6.24	40	0.38	2	-	-	3.35	25	110.02	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	16.11	40	0.06	2	0.00	-	6.02	25	101.06	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	1.05	40	0.06	2	-	-	-	-	0.39	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实