

# 重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年1月2日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	100.19	200	1.58	20	-	-	10.20	30	4.25	停运
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	6.51	100	0.35	20	-	-	-	-	2.41	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	-	500	-	45	-	8	-	70	-	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	17.34	40	0.01	2	0.02	0.4	11.22	15	0.00	停运
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	23.26	500	0.01	45	0.18	8	30.59	70	61.99	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	53.25	500	1.52	45	0.04	8	-	-	78.01	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	63.57	500	2.97	45	-	-	-	-	7.47	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	9.69	50	0.38	2	0.04	0.4	8.98	15	2989.18	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	13.55	40	0.44	2	0.24	0.4	10.00	15	1155.39	
泽州县人民医院	废水排放口	30.74	250	1.55	45	-	-	-	-	8.51	
晋城市人民医院（文昌院区）	废水排放口	-	250	-	200	-	-	-	-	-	停运
晋城大医院	废水排放口	6.63	250	0.10	45	-	-	-	-	29.59	
晋城市人民医院（白水院区）	废水排放口	135.87	250	9.83	45	-	-	-	-	23.03	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	2.01	20	0.25	1	0.01	0.2	-	-	20.93	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	5.17	30	0.64	1.5	0.15	0.3	7.16	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	7.03	30	0.05	1.5	0.09	0.3	7.74	15	40.15	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	12.19	40	0.14	2	0.18	0.4	8.69	15	387.65	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	5.84	20	0.19	1	0.01	0.2	-	-	22.15	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	13.74	30	0.01	1.5	-	-	4.23	15	44.47	

# 重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年1月2日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m <sup>3</sup> /h)	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	24.19	40	0.03	2	-	-	-	-	12.69	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	11.53	40	0.61	2	0.15	0.4	9.71	15	911.64	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	7.53	40	0.19	2	0.09	0.4	13.66	15	135.32	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	21.81	30	0.16	1.5	-	-	-	-	20.90	
阳城县人民医院	废水排放口	95.08	250	33.59	45	-	-	-	-	13.76	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	5.25	30	0.04	1.5	-	-	-	-	14.99	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	5.41	40	0.12	2	0.25	0.4	10.21	15	395.32	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	6.27	30	0.33	1.5	-	-	22.31	25	320.62	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	1.89	30	0.23	1.5	-	-	4.97	25	33.07	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	-	30	-	1.5	-	-	-	-	-	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	14.29	40	0.46	2	0.10	0.4	3.21	15	271.18	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	1.36	30	0.01	1.5	-	-	-	-	25.30	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	4.18	20	0.03	1	-	-	-	-	236.61	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	5.20	20	0.02	1	-	-	-	-	140.97	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	3.32	20	0.02	1	-	-	-	-	17.61	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	5.53	20	0.13	1	-	-	-	-	40.02	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	5.72	20	0.05	1	-	-	-	-	13.64	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	2.52	40	0.11	2	-	-	-	-	4.72	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	20.62	80	1.88	25	-	-	18.17	35	94.14	

# 重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年1月2日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m <sup>3</sup> /h)	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	10.39	40	0.09	2	0.06	0.4	14.24	25	363.59	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	1废水排放口	14.59	30	0.21	1.5	-	-	-	-	181.91	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2废水排放口	6.08	30	0.16	1.5	-	-	-	-	9.65	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	0.39	80	0.50	25	-	-	8.66	35	20.29	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	12.05	40	0.34	2	-	-	13.00	25	143.83	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	11.83	30	0.55	1.5	-	-	11.77	25	103.09	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	25	-	停运
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	22.55	40	0.12	2	-	-	10.68	30	202.93	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	21.55	40	0.01	2	0.04	0.4	8.67	15	303.96	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	22.13	40	0.12	2	0.13	0.4	10.09	15	850.99	
太行润源食品有限公司	废水排放口	0.66	40	0.15	2	0.02	0.4	-	-	0.02	停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	8.87	40	0.24	2	-	-	6.41	25	122.74	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	9.19	40	0.12	2	0.00	-	9.54	25	97.49	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.94	40	0.03	2	-	-	-	-	0.35	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实