

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年1月3日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	91.50	200	1.27	20	—	—	7.56	30	8.69	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	6.70	100	0.32	20	—	—	—	—	7.69	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	—	500	—	45	—	8	—	70	—	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	20.67	40	0.02	2	0.04	0.4	13.09	15	0.00	停运
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	26.73	500	0.01	45	0.14	8	29.34	70	81.33	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	40.19	500	1.23	45	0.06	8	—	—	112.10	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	117.46	500	3.45	45	—	—	—	—	8.83	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	14.16	50	0.27	2	0.05	0.4	7.62	15	3100.37	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	12.36	40	0.53	2	0.21	0.4	8.13	15	1178.69	
泽州县人民医院	废水排放口	60.18	250	7.55	45	—	—	—	—	9.00	
晋城市人民医院（文昌院区）	废水排放口	—	250	—	200	—	—	—	—	—	停运
晋城大医院	废水排放口	8.78	250	0.04	45	—	—	—	—	28.02	
晋城市人民医院(白水院区)	废水排放口	50.02	250	5.32	45	—	—	—	—	25.67	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	1.12	20	0.14	1	0.00	0.2	—	—	20.39	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	2.07	30	0.54	1.5	0.14	0.3	5.78	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	6.38	30	0.05	1.5	0.08	0.3	10.02	15	42.10	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	12.13	40	0.13	2	0.19	0.4	9.37	15	385.92	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	5.93	20	0.14	1	0.01	0.2	—	—	133.17	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	16.76	30	0.01	1.5	—	—	6.28	15	72.78	停运

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年1月3日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	24.18	40	0.04	2	—	—	—	—	14.42	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	10.79	40	0.04	2	0.16	0.4	8.53	15	915.49	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	6.81	40	0.17	2	0.05	0.4	13.31	15	154.51	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	20.65	30	0.16	1.5	—	—	—	—	42.48	
阳城县人民医院	废水排放口	73.24	250	33.43	45	—	—	—	—	11.26	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	5.87	30	0.04	1.5	—	—	—	—	14.72	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	5.94	40	0.14	2	0.26	0.4	11.94	15	355.26	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	8.01	30	0.40	1.5	—	—	22.36	25	324.33	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	1.97	30	0.25	1.5	—	—	5.11	25	33.58	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	—	30	—	1.5	—	—	—	—	—	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	12.44	40	0.45	2	0.09	0.4	4.26	15	268.95	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	1.87	30	0.04	1.5	—	—	—	—	20.31	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	5.67	20	0.19	1	—	—	—	—	218.19	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	5.13	20	0.03	1	—	—	—	—	108.39	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	3.80	20	0.02	1	—	—	—	—	20.24	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	5.05	20	0.12	1	—	—	—	—	42.27	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	5.64	20	0.05	1	—	—	—	—	13.70	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	2.56	40	0.03	2	—	—	—	—	4.27	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	12.92	80	1.49	25	—	—	11.97	35	110.16	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年1月3日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	11.08	40	0.09	2	0.06	0.4	14.08	25	365.45	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责 任公司	1废水排放口	14.96	30	0.23	1.5	-	-	-	-	180.73	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责 任公司	2废水排放口	5.50	30	0.16	1.5	-	-	-	-	9.74	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	0.13	80	0.48	25	-	-	8.44	35	20.38	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	12.24	40	0.31	2	-	-	13.42	25	150.97	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	12.30	30	0.11	1.5	-	-	11.26	25	100.08	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	25	-	停运
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	21.65	40	0.10	2	-	-	9.82	30	222.80	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	22.01	40	0.02	2	0.04	0.4	9.37	15	322.46	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	21.50	40	0.13	2	0.12	0.4	9.80	15	823.91	
太行润源食品有限公司	废水排放口	0.32	40	0.14	2	0.02	0.4	-	-	0.02	停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	6.61	40	0.07	2	-	-	5.46	25	128.98	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	9.73	40	0.08	2	0.00	-	8.72	25	80.77	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.91	40	0.03	2	-	-	-	-	0.30	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实