

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年1月8日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	103.14	200	1.36	20	-	-	7.82	30	2.09	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	7.91	100	0.36	20	-	-	-	-	4.03	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	-	500	-	45	-	8	-	70	-	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	19.88	40	0.03	2	0.05	0.4	12.53	15	0.00	停运
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	52.05	500	0.02	45	0.10	8	22.05	70	96.18	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	55.08	500	1.35	45	0.06	8	-	-	114.75	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	74.94	500	2.25	45	-	-	-	-	9.21	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	10.59	50	0.27	2	0.03	0.4	8.01	15	3089.80	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	9.21	40	0.26	2	0.16	0.4	7.21	15	1032.92	
泽州县人民医院	废水排放口	30.86	250	2.42	45	-	-	-	-	9.62	
晋城市人民医院（文昌院区）	废水排放口	-	250	-	200	-	-	-	-	-	停运
晋城大医院	废水排放口	7.56	250	0.08	45	-	-	-	-	22.77	
晋城市人民医院（白水院区）	废水排放口	63.74	250	12.08	45	-	-	-	-	27.31	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	3.13	20	0.12	1	0.01	0.2	-	-	20.62	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	2.00	30	0.66	1.5	0.13	0.3	5.70	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	6.23	30	0.05	1.5	0.08	0.3	10.84	15	40.92	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	11.28	40	0.02	2	0.22	0.4	10.56	15	394.97	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	11.92	20	0.11	1	0.01	0.2	-	-	148.46	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	27.43	30	0.27	1.5	-	-	7.90	15	82.60	停运

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年1月8日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	31.39	40	0.33	2	-	-	-	-	41.26	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	12.01	40	0.05	2	0.22	0.4	9.88	15	903.79	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	6.14	40	0.29	2	0.03	0.4	12.89	15	230.40	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	16.21	30	0.19	1.5	-	-	-	-	14.62	
阳城县人民医院	废水排放口	85.46	250	35.15	45	-	-	-	-	10.47	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	6.24	30	0.03	1.5	-	-	-	-	14.22	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	7.44	40	0.13	2	0.34	0.4	12.36	15	354.78	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	6.01	30	0.40	1.5	-	-	19.51	25	293.64	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	2.05	30	0.18	1.5	-	-	5.26	25	32.18	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	-	30	-	1.5	-	-	-	-	-	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	11.32	40	0.02	2	0.09	0.4	5.08	15	249.31	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	2.30	30	0.04	1.5	-	-	-	-	22.66	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	4.50	20	0.08	1	-	-	-	-	231.56	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	5.47	20	0.04	1	-	-	-	-	137.01	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	3.50	20	0.06	1	-	-	-	-	10.96	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	5.74	20	0.07	1	-	-	-	-	42.86	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	5.76	20	0.05	1	-	-	-	-	14.22	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	2.50	40	0.04	2	-	-	-	-	3.95	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	11.70	80	1.54	25	-	-	9.27	35	129.20	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年1月8日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	13.06	40	0.11	2	0.08	0.4	15.49	25	350.46	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	1废水排放口	14.41	30	0.19	1.5	-	-	-	-	175.95	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2废水排放口	5.85	30	0.15	1.5	-	-	-	-	8.75	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	0.43	80	0.64	25	-	-	8.57	35	20.62	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	11.81	40	0.28	2	-	-	13.04	25	106.05	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	18.97	30	0.18	1.5	-	-	17.32	25	110.73	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	25	-	停运
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	25.35	40	0.15	2	-	-	16.52	30	219.77	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	19.82	40	0.02	2	0.05	0.4	7.36	15	268.51	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	20.92	40	0.12	2	0.14	0.4	9.66	15	799.22	
太行润源食品有限公司	废水排放口	0.54	40	0.15	2	0.02	0.4	-	-	0.02	停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	11.16	40	0.10	2	-	-	9.69	25	114.22	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	12.26	40	0.10	2	0.00	-	9.62	25	106.25	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.60	40	0.03	2	-	-	-	-	0.33	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实