

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年1月15日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	117.43	200	3.41	20	—	—	10.55	30	3.19	停运
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	8.59	100	1.11	20	—	—	—	—	1.63	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	—	500	—	45	—	8	—	70	—	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	25.15	40	0.07	2	0.12	0.4	7.95	15	0.00	停运
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	124.02	500	0.01	45	0.16	8	6.92	70	88.63	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	87.06	500	0.86	45	0.07	8	—	—	119.17	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	95.97	500	2.96	45	—	—	—	—	8.86	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	12.24	50	0.24	2	0.02	0.4	9.42	15	3174.25	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	19.57	40	0.41	2	0.23	0.4	6.29	15	1147.05	
泽州县人民医院	废水排放口	80.30	250	4.99	45	—	—	—	—	8.32	
晋城市人民医院（文昌院区）	废水排放口	—	250	—	200	—	—	—	—	—	停运
晋城大医院	废水排放口	8.99	250	1.07	45	—	—	—	—	19.72	
晋城市人民医院(白水院区)	废水排放口	65.81	250	5.96	45	—	—	—	—	31.35	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	1.94	20	0.09	1	0.01	0.2	—	—	20.64	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	2.01	30	0.83	1.5	0.10	0.3	7.50	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	7.63	30	0.33	1.5	0.17	0.3	11.55	15	36.71	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	10.95	40	0.04	2	0.21	0.4	9.70	15	393.38	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	13.34	20	0.13	1	0.01	0.2	—	—	139.16	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	21.94	30	0.01	1.5	—	—	4.78	15	93.66	停运

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年1月15日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	22.33	40	0.22	2	—	—	—	—	24.50	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	13.17	40	0.07	2	0.16	0.4	8.69	15	952.67	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	6.15	40	0.27	2	0.03	0.4	13.64	15	206.03	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	17.38	30	0.13	1.5	—	—	—	—	20.60	
阳城县人民医院	废水排放口	75.23	250	31.71	45	—	—	—	—	12.42	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	4.32	30	0.05	1.5	—	—	—	—	13.55	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	9.94	40	0.12	2	0.34	0.4	6.79	15	420.39	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	11.86	30	0.24	1.5	—	—	19.35	25	304.23	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	2.22	30	0.18	1.5	—	—	9.32	25	31.24	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	—	30	—	1.5	—	—	—	—	—	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	16.25	40	0.25	2	0.12	0.4	4.50	15	270.47	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	2.33	30	0.02	1.5	—	—	—	—	20.64	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	4.43	20	0.05	1	—	—	—	—	236.98	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	5.54	20	0.01	1	—	—	—	—	108.03	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	2.93	20	0.09	1	—	—	—	—	16.53	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	5.71	20	0.06	1	—	—	—	—	37.53	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	6.05	20	0.05	1	—	—	—	—	13.81	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	2.78	40	0.03	2	—	—	—	—	3.66	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	18.64	80	2.28	25	—	—	10.71	35	120.72	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年1月15日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	11.99	40	0.14	2	0.12	0.4	10.20	25	366.71	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责 任公司	1废水排放口	9.65	30	0.15	1.5	-	-	-	-	154.59	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责 任公司	2废水排放口	4.12	30	0.15	1.5	-	-	-	-	7.75	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	0.32	80	0.42	25	-	-	8.92	35	21.22	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	11.66	40	0.17	2	-	-	12.09	25	112.34	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	10.61	30	0.20	1.5	-	-	9.50	25	99.44	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	25	-	停运
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	20.12	40	0.23	2	-	-	15.71	30	282.09	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	19.78	40	0.01	2	0.06	0.4	7.98	15	289.17	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	22.26	40	0.13	2	0.13	0.4	10.77	15	786.89	
太行润源食品有限公司	废水排放口	0.47	40	0.12	2	0.01	0.4	-	-	0.01	停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	10.90	40	0.13	2	-	-	10.05	25	112.36	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	10.16	40	0.18	2	-	-	12.24	25	109.12	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.93	40	0.03	2	-	-	-	-	0.82	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实