

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年1月22日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	99.20	200	3.95	20	—	—	11.40	30	4.47	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	7.83	100	0.48	20	—	—	—	—	1.06	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	—	500	—	45	—	8	—	70	—	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	23.15	40	0.05	2	0.12	0.4	8.99	15	0.00	停运
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	42.51	500	0.01	45	0.04	8	11.02	70	86.78	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	42.27	500	1.27	45	0.18	8	—	—	104.91	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	49.11	500	0.14	45	—	—	—	—	4.67	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	10.89	50	0.20	2	0.08	0.4	7.51	15	2643.53	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	18.45	40	0.52	2	0.24	0.4	4.88	15	1106.74	
泽州县人民医院	废水排放口	64.92	250	1.33	45	—	—	—	—	7.87	
晋城市人民医院（文昌院区）	废水排放口	—	250	—	200	—	—	—	—	—	停运
晋城大医院	废水排放口	8.95	250	0.14	45	—	—	—	—	28.49	
晋城市人民医院(白水院区)	废水排放口	52.85	250	3.09	45	—	—	—	—	24.63	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	2.13	20	0.26	1	0.02	0.2	—	—	20.68	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	2.08	30	0.22	1.5	0.01	0.3	8.08	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	8.23	30	0.22	1.5	0.01	0.3	6.16	15	22.37	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	14.01	40	0.09	2	0.19	0.4	5.17	15	409.26	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	13.42	20	0.12	1	0.01	0.2	—	—	31.25	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	22.68	30	0.01	1.5	—	—	4.56	15	62.51	停运

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年1月22日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	24.10	40	0.29	2	—	—	—	—	30.60	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	11.63	40	0.03	2	0.13	0.4	7.56	15	884.61	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	6.52	40	0.53	2	0.02	0.4	13.21	15	210.24	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	15.64	30	0.07	1.5	—	—	—	—	8.49	
阳城县人民医院	废水排放口	63.11	250	32.01	45	—	—	—	—	11.59	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	10.69	30	0.02	1.5	—	—	—	—	20.37	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	22.54	40	0.75	2	0.22	0.4	9.83	15	295.88	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	4.98	30	0.31	1.5	—	—	19.72	25	260.98	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	2.43	30	0.16	1.5	—	—	5.69	25	29.75	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	—	30	—	1.5	—	—	—	—	—	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	13.23	40	0.09	2	0.08	0.4	5.72	15	226.74	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	2.05	30	0.01	1.5	—	—	—	—	27.79	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	3.59	20	0.01	1	—	—	—	—	256.48	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	5.48	20	0.05	1	—	—	—	—	137.98	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	4.81	20	0.02	1	—	—	—	—	17.33	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	6.15	20	0.02	1	—	—	—	—	32.79	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	6.62	20	0.06	1	—	—	—	—	13.85	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	2.75	40	0.03	2	—	—	—	—	6.04	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	16.43	80	2.75	25	—	—	15.71	35	114.50	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年1月22日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	11.67	40	0.15	2	0.11	0.4	15.08	25	310.77	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责 任公司	1废水排放口	10.33	30	0.48	1.5	-	-	-	-	193.22	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责 任公司	2废水排放口	2.18	30	0.13	1.5	-	-	-	-	9.87	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	0.17	80	0.31	25	-	-	9.04	35	16.62	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	12.35	40	0.21	2	-	-	12.34	25	98.81	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	17.34	30	0.19	1.5	-	-	14.12	25	101.44	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	25	-	停运
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	28.70	40	0.26	2	-	-	9.55	30	226.27	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	20.89	40	0.39	2	0.09	0.4	7.00	15	297.19	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	24.76	40	0.13	2	0.13	0.4	9.80	15	835.35	
太行润源食品有限公司	废水排放口	0.28	40	0.13	2	0.08	0.4	-	-	0.19	停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	8.06	40	0.24	2	-	-	13.28	25	105.95	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	15.10	40	0.28	2	-	-	8.47	25	92.78	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.59	40	0.05	2	-	-	-	-	0.27	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实