

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年2月8日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	116.31	200	4.78	20	-	-	6.88	30	3.70	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	5.76	100	0.59	20	-	-	-	-	2.09	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	-	500	-	45	-	8	-	70	-	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	24.85	40	0.05	2	0.06	0.4	12.73	15	0.00	停运
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	22.92	500	0.26	45	0.47	8	34.52	70	91.92	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	44.53	500	0.42	45	0.16	8	-	-	119.42	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	101.04	500	1.02	45	-	-	-	-	4.14	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	11.24	50	0.19	2	0.06	0.4	11.06	15	2971.21	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	18.71	40	0.47	2	0.44	0.4	8.97	15	1040.69	
泽州县人民医院	废水排放口	41.51	250	8.42	45	-	-	-	-	7.33	
晋城市人民医院（文昌院区）	废水排放口	-	250	-	200	-	-	-	-	-	停运
晋城大医院	废水排放口	8.35	250	0.30	45	-	-	-	-	29.29	
晋城市人民医院（白水院区）	废水排放口	73.49	250	23.78	45	-	-	-	-	32.22	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	1.66	20	0.03	1	0.03	0.2	-	-	20.66	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	0.21	30	0.53	1.5	0.01	0.3	9.23	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	1.61	30	0.24	1.5	0.01	0.3	5.87	15	46.03	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	12.95	40	0.14	2	0.25	0.4	9.72	15	378.63	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	8.76	20	0.05	1	0.01	0.2	-	-	216.64	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	20.00	30	0.17	1.5	-	-	5.47	15	119.58	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年2月8日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	15.80	40	0.50	2	-	-	-	-	24.30	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	12.85	40	0.02	2	0.10	0.4	9.43	15	908.97	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	7.22	40	0.05	2	0.05	0.4	12.38	15	208.85	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	19.68	30	0.17	1.5	-	-	-	-	33.54	
阳城县人民医院	废水排放口	42.55	250	19.00	45	-	-	-	-	13.19	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	4.30	30	0.04	1.5	-	-	-	-	13.80	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	8.35	40	0.13	2	0.27	0.4	8.19	15	427.14	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	8.62	30	0.18	1.5	-	-	19.43	25	238.33	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	2.12	30	0.14	1.5	-	-	3.91	25	36.35	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	-	30	-	1.5	-	-	-	-	-	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	19.33	40	0.35	2	0.07	0.4	9.10	15	228.68	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	1.81	30	0.04	1.5	-	-	-	-	20.41	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	3.57	20	0.00	1	-	-	-	-	225.13	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	6.88	20	0.04	1	-	-	-	-	122.67	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	4.29	20	0.01	1	-	-	-	-	19.26	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	4.15	20	0.10	1	-	-	-	-	32.04	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	6.25	20	0.05	1	-	-	-	-	13.89	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	3.28	40	0.04	2	-	-	-	-	2.50	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	15.46	80	3.59	25	-	-	16.74	35	108.07	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年2月8日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	13.56	40	0.15	2	0.15	0.4	17.58	25	318.88	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	1废水排放口	14.81	30	0.16	1.5	-	-	-	-	161.49	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2废水排放口	3.46	30	0.17	1.5	-	-	-	-	19.36	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	0.56	80	0.20	25	-	-	10.36	35	18.73	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	12.80	40	0.39	2	-	-	12.17	25	115.46	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	9.82	30	0.30	1.5	-	-	13.77	25	107.35	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	25	-	停运
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	15.96	40	0.04	2	-	-	4.51	30	240.86	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	18.80	40	0.05	2	0.07	0.4	9.14	15	272.04	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	21.19	40	0.12	2	0.12	0.4	10.73	15	753.82	
太行润源食品有限公司	废水排放口	0.17	40	0.11	2	0.01	0.4	-	-	0.00	停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	8.74	40	0.16	2	-	-	10.50	25	110.01	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	12.52	40	0.06	2	-	-	5.74	25	91.41	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.76	40	0.11	2	-	-	-	-	1.69	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实