

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年3月29日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	94.01	200	1.501	20	—	—	7.625	30	10.2672	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	13.4341	100	0.3187	20	—	—	—	—	2.4905	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	—	500	—	45	—	8	—	70	—	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	23.165	40	0.013	2	0.101	0.4	12.341	15	0	停运
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	74.472	500	6.813	45	0.226	8	11.23	70	82.4035	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	81.084	500	1.159	45	0.3101	8	—	—	110.049	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	83.095	500	1.2357	45	—	—	—	—	4.9057	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	12.618	40	0.033	2	0.138	0.4	10.509	15	2373.9495	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	12.302	40	0.37	2	0.246	0.4	6.785	15	1182.8415	
泽州县人民医院	废水排放口	37.515	250	11.5389	45	—	—	—	—	4.7631	
晋城市人民医院（文昌院区）	废水排放口	—	250	—	200	—	—	—	—	—	停运
晋城大医院	废水排放口	6.578	250	0.003	45	—	—	—	—	29.4806	
晋城市人民医院(白水院区)	废水排放口	43.657	250	23.378	45	—	—	—	—	29.1484	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	3.317	20	0.103	1	0.003	0.2	—	—	7.8779	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	7.862	30	0.103	1.5	0.053	0.3	4.219	25	0	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	9.238	30	0.368	1.5	0.103	0.3	5.668	15	43.0407	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	13.137	40	1.1478	2	0.192	0.4	9.012	15	402.752	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	3.565	20	0.026	1	0.007	0.2	—	—	120.6524	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	19.242	30	0.025	1.5	—	—	5.064	10	76.872	停运

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年3月29日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	16.33	40	0.11	2	—	—	—	—	15.4069	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	13.693	40	0.284	2	0.187	0.4	7.516	15	908.1612	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	7.511	40	0.072	2	0.042	0.4	13.768	15	210.6041	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	6.422	30	0.282	1.5	—	—	—	—	1.3311	
阳城县人民医院	废水排放口	62.392	250	30.417	45	—	—	—	—	12.2422	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	7.359	30	0.047	1.5	—	—	—	—	9.6637	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	8.112	40	0.118	2	0.216	0.4	7.706	15	393.3457	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	12.211	30	0.118	1.5	—	—	22.763	25	235.526	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	4.043	30	0.221	1.5	—	—	5.086	25	27.8271	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	—	30	—	1.5	—	—	—	—	—	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	18.45	40	0.304	2	0.109	0.4	8.078	15	245.0925	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	1.963	30	0.093	1.5	—	—	—	—	22.5848	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	1.398	20	0.038	1	—	—	—	—	205.4225	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	6.721	20	0.012	1	—	—	—	—	72.1833	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	9.46	20	0.031	1	—	—	—	—	17.5112	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	5.339	20	0.08	1	—	—	—	—	35.5217	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	4.887	20	0.05	1	—	—	—	—	14.5295	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	3.559	40	0.032	2	—	—	—	—	5.0415	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	11.546	80	2.295	25	—	—	14.55	35	94.3507	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年3月29日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³ /h)	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	7.875	40	0.15	2	0.107	0.4	9.844	25	299.4974	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责 任公司	1废水排放口	15.681	30	0.159	1.5	-	-	-	-	172.969	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责 任公司	2废水排放口	12.449	30	0.652	1.5	-	-	-	-	103.4593	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	0.078	80	0.209	25	-	-	6.32	35	16.7789	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	10.618	40	0.179	2	-	-	10.885	25	111.5722	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	10.665	30	0.152	1.5	-	-	9.627	25	103.9319	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	25	-	停运
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	21.466	40	0.06	2	-	-	18.146	30	212.2471	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	18.004	40	0.014	2	0.056	0.4	7.778	15	340.868	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	23.292	40	0.1275	2	0.1023	0.4	10.324	15	636.5156	
太行润源食品有限公司	废水排放口	11.449	40	0.301	2	0.18	0.4	-	-	10.551	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	6.084	40	0.408	2	-	-	10.819	25	101.4651	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	12.958	40	0.79	2	-	-	9.267	25	116.6726	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.699	40	0.044	2	-	-	-	-	0.3127	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实

