

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年4月12日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	100.47	200	2.72	20	—	—	8.41	30	9.66	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	7.39	100	0.47	20	—	—	—	—	1.83	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	—	500	—	45	—	8	—	70	—	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	22.41	40	0.04	2	0.14	0.4	11.88	15	0.00	停运
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	42.18	500	7.72	45	0.05	8	17.19	70	90.80	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	57.32	500	0.84	45	0.25	8	—	—	118.48	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	98.29	500	13.89	45	—	—	—	—	5.65	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	10.47	40	0.09	2	0.09	0.4	10.49	15	2383.85	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	16.00	40	0.50	2	0.22	0.4	6.01	15	1165.39	
泽州县人民医院	废水排放口	57.18	250	0.07	45	—	—	—	—	6.85	
晋城市人民医院（文昌院区）	废水排放口	—	250	—	200	—	—	—	—	—	停运
晋城大医院	废水排放口	5.34	250	0.05	45	—	—	—	—	36.50	
晋城市人民医院（白水院区）	废水排放口	52.45	250	21.72	45	—	—	—	—	31.11	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	0.50	20	0.10	1	0.00	0.2	—	—	20.53	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	3.69	30	0.01	1.5	0.02	0.3	6.78	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	8.00	30	0.37	1.5	0.17	0.3	4.47	15	26.63	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	13.19	40	0.53	2	0.28	0.4	5.89	15	408.28	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	6.56	20	0.03	1	0.01	0.2	—	—	120.89	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	19.19	30	0.02	1.5	—	—	4.07	10	100.72	停运

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年4月12日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	26.15	40	0.14	2	—	—	—	—	16.62	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	11.14	40	0.31	2	0.23	0.4	8.62	15	862.57	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	9.18	40	1.06	2	0.06	0.4	12.71	15	196.79	停运
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	8.83	30	0.15	1.5	—	—	—	—	0.00	
阳城县人民医院	废水排放口	40.40	250	24.11	45	—	—	—	—	16.27	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	8.25	30	0.02	1.5	—	—	—	—	7.33	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	10.56	40	0.12	2	0.21	0.4	8.54	15	376.64	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	7.54	30	0.30	1.5	—	—	19.89	25	263.49	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	1.44	30	0.18	1.5	—	—	6.34	25	30.75	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	—	30	—	1.5	—	—	—	—	—	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	15.27	40	0.23	2	0.11	0.4	7.17	15	225.71	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	3.02	30	0.05	1.5	—	—	—	—	24.38	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	1.58	20	0.01	1	—	—	—	—	237.39	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	4.32	20	0.01	1	—	—	—	—	93.21	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	4.32	20	0.00	1	—	—	—	—	17.06	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	4.17	20	0.00	1	—	—	—	—	36.97	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	4.93	20	0.01	1	—	—	—	—	13.58	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	2.35	40	0.03	2	—	—	—	—	6.11	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	12.06	80	1.55	25	—	—	15.20	35	119.27	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年4月12日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	7.35	40	0.15	2	0.12	0.4	13.59	25	346.42	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责 任公司	1废水排放口	13.86	30	0.19	1.5	-	-	-	-	165.04	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责 任公司	2废水排放口	2.39	30	0.08	1.5	-	-	-	-	17.00	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	0.03	80	0.28	25	-	-	6.56	35	16.50	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	11.64	40	0.49	2	-	-	11.78	25	98.62	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	17.71	30	0.17	1.5	-	-	12.73	25	104.22	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	25	-	停运
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	32.87	40	0.06	2	-	-	7.34	30	137.77	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	20.01	40	0.01	2	0.07	0.4	5.41	15	306.68	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	23.62	40	0.13	2	0.13	0.4	8.78	15	672.54	
太行润源食品有限公司	废水排放口	8.97	40	0.42	2	0.03	0.4	-	-	6.61	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	6.42	40	0.31	2	-	-	14.78	25	113.02	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	19.91	40	0.13	2	-	-	7.94	25	74.86	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.54	40	0.06	2	-	-	-	-	0.39	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实

