

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年4月14日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	45.65	200	3.15	20	-	-	17.72	30	7.13	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	8.48	100	0.62	20	-	-	-	-	2.13	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	-	500	-	45	-	8	-	70	-	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	22.87	40	0.13	2	0.18	0.4	7.34	15	0.00	停运
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	42.66	500	6.43	45	0.32	8	19.11	70	82.39	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	114.59	500	1.36	45	0.37	8	-	-	111.09	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	65.81	500	6.13	45	-	-	-	-	5.46	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	11.04	40	0.19	2	0.10	0.4	10.54	15	2501.45	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	17.95	40	0.36	2	0.19	0.4	6.93	15	1039.75	
泽州县人民医院	废水排放口	47.33	250	0.12	45	-	-	-	-	6.90	
晋城市人民医院（文昌院区）	废水排放口	-	250	-	200	-	-	-	-	-	停运
晋城大医院	废水排放口	6.83	250	0.06	45	-	-	-	-	27.54	
晋城市人民医院（白水院区）	废水排放口	43.38	250	11.87	45	-	-	-	-	33.99	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	1.68	20	0.10	1	0.01	0.2	-	-	20.70	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	5.08	30	0.01	1.5	0.03	0.3	6.72	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	8.91	30	0.50	1.5	0.17	0.3	9.88	15	32.27	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	12.95	40	0.85	2	0.18	0.4	7.04	15	398.98	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	7.31	20	0.04	1	0.01	0.2	-	-	129.74	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	12.88	30	0.01	1.5	-	-	4.11	10	79.69	停运

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年4月14日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	28.34	40	0.08	2	-	-	-	-	17.21	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	11.17	40	0.18	2	0.24	0.4	8.86	15	867.94	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	11.71	40	0.70	2	0.05	0.4	13.05	15	225.14	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	8.79	30	0.24	1.5	-	-	-	-	0.00	停运
阳城县人民医院	废水排放口	44.20	250	23.55	45	-	-	-	-	19.42	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	9.94	30	0.16	1.5	-	-	-	-	13.25	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	10.25	40	0.12	2	0.23	0.4	9.76	15	362.12	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	15.56	30	0.10	1.5	-	-	20.83	25	218.98	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	1.54	30	0.17	1.5	-	-	3.18	25	29.97	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	-	30	-	1.5	-	-	-	-	-	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	14.98	40	0.14	2	0.11	0.4	6.34	15	192.24	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	2.18	30	0.06	1.5	-	-	-	-	23.19	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	1.70	20	0.01	1	-	-	-	-	235.59	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	3.96	20	0.00	1	-	-	-	-	92.79	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	4.13	20	0.01	1	-	-	-	-	16.31	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	3.87	20	0.00	1	-	-	-	-	37.33	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	4.54	20	0.03	1	-	-	-	-	14.54	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	2.63	40	0.03	2	-	-	-	-	8.93	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	13.71	80	3.78	25	-	-	17.31	35	88.89	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年4月14日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	6.81	40	0.15	2	0.10	0.4	14.30	25	337.40	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	1废水排放口	16.61	30	0.16	1.5	-	-	-	-	158.16	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2废水排放口	3.73	30	0.07	1.5	-	-	-	-	15.34	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	0.77	80	0.98	25	-	-	7.20	35	13.22	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	11.27	40	0.63	2	-	-	14.08	25	97.86	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	18.08	30	0.25	1.5	-	-	13.89	25	104.65	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	25	-	停运
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	28.99	40	0.06	2	-	-	6.71	30	126.46	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	17.73	40	0.01	2	0.07	0.4	7.26	15	278.26	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	22.51	40	0.12	2	0.13	0.4	10.67	15	667.88	
太行润源食品有限公司	废水排放口	12.33	40	0.69	2	0.08	0.4	-	-	20.48	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	5.37	40	0.29	2	-	-	14.44	25	101.04	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	18.29	40	0.19	2	-	-	8.85	25	57.93	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.60	40	0.06	2	-	-	-	-	0.35	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实

