

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年5月8日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	24.63	200	4.11	20	—	—	8.95	30	3.84	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	7.17	100	0.49	20	—	—	—	—	2.32	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	—	500	—	45	—	8	—	70	—	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	21.89	40	0.03	2	0.15	0.4	11.08	15	0.00	停运
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	30.68	500	4.44	45	0.05	8	14.62	70	84.21	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	67.28	500	1.05	45	0.13	8	—	—	86.52	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	43.37	500	4.47	45	—	—	—	—	8.27	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	9.03	40	0.08	2	0.16	0.4	11.59	15	2723.44	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	13.99	40	0.36	2	0.27	0.4	7.80	15	1254.75	
泽州县人民医院	废水排放口	51.25	250	0.38	45	—	—	—	—	7.34	
晋城市人民医院（文昌院区）	废水排放口	—	250	—	200	—	—	—	—	—	停运
晋城大医院	废水排放口	9.62	250	0.39	45	—	—	—	—	33.58	
晋城市人民医院(白水院区)	废水排放口	54.44	250	19.08	45	—	—	—	—	30.29	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	0.49	20	0.07	1	0.01	0.2	—	—	18.74	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	7.66	30	0.12	1.5	0.03	0.3	6.86	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	7.48	30	0.04	1.5	0.10	0.3	5.02	15	29.65	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	14.99	40	0.39	2	0.33	0.4	5.84	15	401.38	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	7.56	20	0.01	1	0.02	0.2	—	—	39.55	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	20.18	30	0.02	1.5	—	—	2.50	10	122.46	停运

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年5月8日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	16.63	40	0.14	2	—	—	—	—	17.71	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	10.20	40	0.09	2	0.23	0.4	8.19	15	819.75	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	6.92	40	0.07	2	0.10	0.4	11.69	15	223.54	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	8.28	30	0.70	1.5	—	—	—	—	0.00	停运
阳城县人民医院	废水排放口	42.18	250	21.82	45	—	—	—	—	19.51	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	8.24	30	0.08	1.5	—	—	—	—	11.52	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	6.74	40	0.12	2	0.28	0.4	10.48	15	352.09	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	7.98	30	0.55	1.5	—	—	21.66	25	266.97	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	1.78	30	0.19	1.5	—	—	5.29	25	29.31	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	—	30	—	1.5	—	—	—	—	—	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	17.75	40	0.21	2	0.11	0.4	8.17	15	230.31	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	7.21	30	0.26	1.5	—	—	—	—	122.35	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	1.96	20	0.04	1	—	—	—	—	130.40	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	4.09	20	0.02	1	—	—	—	—	90.88	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	3.08	20	0.01	1	—	—	—	—	24.95	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	4.74	20	0.01	1	—	—	—	—	35.54	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	5.46	20	0.01	1	—	—	—	—	14.04	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	2.18	40	0.05	2	—	—	—	—	14.73	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	38.14	80	5.25	25	—	—	21.90	35	166.77	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年5月8日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	10.38	40	0.84	2	0.06	0.4	12.81	25	407.02	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责 任公司	1废水排放口	18.29	30	0.66	1.5	—	—	—	—	37.77	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责 任公司	2废水排放口	13.38	30	0.84	1.5	—	—	—	—	80.67	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	1.48	80	0.84	25	—	—	8.30	35	55.06	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	11.88	40	0.20	2	—	—	10.87	25	132.74	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	12.13	30	0.24	1.5	—	—	4.01	25	111.33	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	—	40	—	2	—	—	—	25	—	停运
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	14.62	40	0.08	2	—	—	5.96	30	16.38	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	20.26	40	0.01	2	0.04	0.4	9.07	15	352.17	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	20.23	40	0.12	2	0.15	0.4	11.71	15	830.83	
太行润源食品有限公司	废水排放口	16.49	40	0.68	2	0.18	0.4	—	—	18.74	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	15.72	40	0.17	2	—	—	9.93	25	92.36	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	12.01	40	0.24	2	—	—	9.78	25	63.85	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.59	40	0.07	2	—	—	—	—	0.26	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实

