

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年5月13日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	37.61	200	1.99	20	-	-	8.93	30	4.89	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	12.92	100	0.89	20	-	-	-	-	1.95	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	-	500	-	45	-	8	-	70	-	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	20.48	40	0.03	2	0.08	0.4	7.46	15	0.00	停运
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	32.59	500	3.72	45	0.22	8	20.49	70	83.36	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	123.08	500	1.31	45	0.56	8	-	-	91.26	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	22.55	500	4.53	45	-	-	-	-	8.71	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	8.76	40	0.07	2	0.30	0.4	9.27	15	2921.02	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	13.26	40	0.21	2	0.27	0.4	7.89	15	1101.71	
泽州县人民医院	废水排放口	33.63	250	1.78	45	-	-	-	-	7.58	
晋城市人民医院（文昌院区）	废水排放口	-	250	-	200	-	-	-	-	-	停运
晋城大医院	废水排放口	11.55	250	0.56	45	-	-	-	-	32.65	
晋城市人民医院（白水院区）	废水排放口	34.50	250	6.72	45	-	-	-	-	31.84	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	0.81	20	0.09	1	0.02	0.2	-	-	20.45	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	5.16	30	0.02	1.5	0.01	0.3	5.67	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	6.40	30	0.04	1.5	0.09	0.3	10.89	15	62.03	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	15.26	40	0.47	2	0.19	0.4	5.91	15	414.50	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	6.72	20	0.05	1	0.01	0.2	-	-	30.56	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	17.42	30	0.03	1.5	-	-	4.05	10	92.94	停运

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年5月13日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	19.87	40	0.18	2	-	-	-	-	17.57	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	10.84	40	0.11	2	0.17	0.4	8.72	15	670.06	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	8.49	40	0.07	2	0.05	0.4	12.83	15	220.14	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	4.79	30	0.38	1.5	-	-	-	-	0.00	停运
阳城县人民医院	废水排放口	26.95	250	16.05	45	-	-	-	-	17.92	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	8.55	30	0.09	1.5	-	-	-	-	14.56	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	13.76	40	0.12	2	0.28	0.4	9.85	15	334.03	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	6.89	30	0.68	1.5	-	-	20.91	25	258.28	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	1.66	30	0.15	1.5	-	-	4.61	25	28.32	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	-	30	-	1.5	-	-	-	-	-	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	14.39	40	0.11	2	0.17	0.4	11.57	15	232.72	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	2.99	30	0.08	1.5	-	-	-	-	21.20	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	1.57	20	0.02	1	-	-	-	-	196.90	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	5.06	20	0.02	1	-	-	-	-	104.56	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	3.67	20	0.01	1	-	-	-	-	23.46	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	11.19	20	0.02	1	-	-	-	-	33.00	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	5.39	20	0.01	1	-	-	-	-	13.98	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	3.39	40	0.01	2	-	-	-	-	10.53	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	17.92	80	2.01	25	-	-	19.64	35	93.28	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年5月13日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	7.01	40	0.24	2	0.07	0.4	10.85	25	340.59	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	1废水排放口	3.99	30	0.21	1.5	-	-	-	-	6.09	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2废水排放口	4.90	30	0.22	1.5	-	-	-	-	14.17	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	1.44	80	0.72	25	-	-	6.67	35	15.94	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	10.29	40	0.22	2	-	-	10.96	25	148.64	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	10.18	30	0.16	1.5	-	-	8.33	25	115.39	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	25	-	停运
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	20.12	40	0.09	2	-	-	6.33	30	22.51	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	15.99	40	0.01	2	0.04	0.4	7.05	15	339.03	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	20.58	40	0.12	2	0.15	0.4	10.80	15	776.61	
太行润源食品有限公司	废水排放口	15.56	40	0.72	2	0.18	0.4	-	-	21.04	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	10.45	40	0.37	2	-	-	16.27	25	104.07	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	12.30	40	0.07	2	-	-	7.55	25	51.91	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.46	40	0.08	2	-	-	-	-	0.23	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实

