

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年5月21日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	12.37	200	3.53	20	—	—	6.29	30	5.61	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	7.17	100	0.56	20	—	—	—	—	1.78	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	—	500	—	45	—	8	—	70	—	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	22.31	40	0.24	2	0.14	0.4	9.40	15	293.25	
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	42.71	500	4.77	45	0.11	8	13.77	70	94.18	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	80.67	500	2.35	45	0.11	8	—	—	96.96	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	22.25	500	5.23	45	—	—	—	—	11.32	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	14.52	40	0.07	2	0.17	0.4	9.03	15	3057.99	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	16.07	40	0.26	2	0.28	0.4	8.54	15	1391.12	
泽州县人民医院	废水排放口	30.75	250	1.13	45	—	—	—	—	7.77	
晋城大医院	废水排放口	5.76	250	0.04	45	—	—	—	—	46.03	
晋城市人民医院(白水院区)	废水排放口	94.12	250	10.11	45	—	—	—	—	33.44	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	2.95	20	0.09	1	0.02	0.2	—	—	20.46	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	5.34	30	0.19	1.5	0.02	0.3	9.28	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	8.09	30	0.05	1.5	0.08	0.3	6.69	15	73.47	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	15.23	40	0.34	2	0.23	0.4	5.75	15	385.94	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	8.89	20	0.64	1	0.01	0.2	—	—	96.92	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	20.38	30	0.54	1.5	—	—	3.22	10	112.60	停运
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	25.77	40	0.56	2	—	—	—	—	24.11	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年5月21日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	10.19	40	0.13	2	0.28	0.4	8.95	15	733.51	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	8.70	40	0.17	2	0.07	0.4	13.04	15	230.98	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	25.07	30	0.84	1.5	—	—	—	—	286.15	停运
阳城县人民医院	废水排放口	57.30	250	26.81	45	—	—	—	—	12.70	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	16.60	30	0.11	1.5	—	—	—	—	23.74	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	4.45	40	0.12	2	0.28	0.4	10.18	15	359.49	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	7.60	30	0.19	1.5	—	—	21.66	25	284.93	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	2.95	30	0.16	1.5	—	—	4.18	25	32.60	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	—	30	—	1.5	—	—	—	—	—	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	18.39	40	0.12	2	0.22	0.4	8.97	15	260.01	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	1.83	30	0.63	1.5	—	—	—	—	95.81	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	1.17	20	0.01	1	—	—	—	—	256.18	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	4.66	20	0.03	1	—	—	—	—	126.83	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	3.43	20	0.01	1	—	—	—	—	24.77	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	3.10	20	0.22	1	—	—	—	—	30.91	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	7.53	20	0.13	1	—	—	—	—	13.06	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	3.13	40	0.08	2	—	—	—	—	18.32	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	18.37	80	1.93	25	—	—	15.90	35	195.18	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	8.99	40	0.10	2	0.06	0.4	9.34	25	453.86	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年5月21日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	1废水排放口	17.04	30	0.48	1.5	—	—	—	—	100.65	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2废水排放口	9.00	30	0.51	1.5	—	—	—	—	70.35	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	5.95	80	1.12	25	—	—	10.66	35	149.52	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	10.76	40	0.23	2	—	—	12.21	25	146.69	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	10.21	30	0.27	1.5	—	—	12.16	25	106.93	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	—	40	—	2	—	—	—	25	—	停运
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	20.37	40	0.05	2	—	—	9.19	30	20.24	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	25.71	40	0.02	2	0.07	0.4	11.79	15	475.68	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	23.94	40	0.12	2	0.18	0.4	11.46	15	885.49	
太行润源食品有限公司	废水排放口	21.16	40	0.85	2	0.27	0.4	—	—	16.96	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	9.48	40	0.66	2	—	—	12.12	25	107.03	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	13.88	40	0.12	2	—	—	8.45	25	67.67	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	4.12	40	1.49	2	—	—	—	—	0.92	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实

