

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年5月28日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	61.36	200	1.82	20	—	—	9.72	30	6.29	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	7.74	100	0.73	20	—	—	—	—	1.55	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	—	500	—	45	—	8	—	70	—	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	23.55	40	0.37	2	0.16	0.4	10.94	15	190.61	
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	89.03	500	5.43	45	0.62	8	11.70	70	84.85	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	171.47	500	2.77	45	0.19	8	—	—	104.84	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	40.40	500	4.20	45	—	—	—	—	11.15	停运
晋城市清源水务有限公司	废水出口	12.56	40	0.19	2	0.27	0.4	12.66	15	3547.44	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	16.31	40	0.53	2	0.29	0.4	10.98	15	1060.44	
泽州县人民医院	废水排放口	32.76	250	2.36	45	—	—	—	—	7.88	
晋城大医院	废水排放口	4.56	250	0.02	45	—	—	—	—	41.01	
晋城市人民医院(白水院区)	废水排放口	33.45	250	7.07	45	—	—	—	—	31.54	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	1.40	20	0.04	1	0.01	0.2	—	—	20.38	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	3.30	30	0.02	1.5	0.01	0.3	17.90	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	7.28	30	0.09	1.5	0.11	0.3	5.92	15	11.21	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	15.19	40	0.12	2	0.25	0.4	6.42	15	391.48	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	11.11	20	0.17	1	0.01	0.2	—	—	34.43	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	22.58	30	0.04	1.5	—	—	3.27	10	142.85	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	21.88	40	0.10	2	—	—	—	—	17.92	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年5月28日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³ /h)	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	8.18	40	0.13	2	0.17	0.4	9.40	15	767.32	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	9.37	40	0.10	2	0.07	0.4	13.79	15	227.17	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	4.53	30	0.47	1.5	—	—	—	—	0.00	停运
阳城县人民医院	废水排放口	43.61	250	16.26	45	—	—	—	—	10.93	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	7.38	30	0.03	1.5	—	—	—	—	14.86	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	4.21	40	0.13	2	0.27	0.4	8.67	15	375.14	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	9.27	30	0.14	1.5	—	—	22.00	25	260.86	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	2.86	30	0.17	1.5	—	—	5.20	25	30.76	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	—	30	—	1.5	—	—	—	—	—	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	15.61	40	0.11	2	0.07	0.4	7.26	15	239.71	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	3.23	30	0.07	1.5	—	—	—	—	23.90	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	1.27	20	0.01	1	—	—	—	—	134.05	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	3.49	20	0.03	1	—	—	—	—	95.65	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	3.40	20	0.00	1	—	—	—	—	23.38	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	5.92	20	0.13	1	—	—	—	—	32.94	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	6.40	20	0.01	1	—	—	—	—	16.22	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	2.89	40	0.02	2	—	—	—	—	13.00	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	20.60	80	1.89	25	—	—	11.37	35	104.50	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	7.91	40	0.13	2	0.07	0.4	17.62	25	356.54	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年5月28日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	1废水排放口	2.59	30	0.16	1.5	-	-	-	-	5.79	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2废水排放口	2.42	30	0.16	1.5	-	-	-	-	13.28	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	0.39	80	0.83	25	-	-	9.28	35	13.88	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	11.15	40	0.23	2	-	-	10.39	25	136.25	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	8.58	30	0.51	1.5	-	-	6.45	25	103.71	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	25	-	停运
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	23.20	40	0.10	2	-	-	10.48	30	19.38	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	20.41	40	0.02	2	0.11	0.4	12.37	15	327.19	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	18.18	40	0.12	2	0.16	0.4	11.38	15	841.20	
太行润源食品有限公司	废水排放口	16.87	40	1.04	2	0.29	0.4	-	-	4.74	停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	10.45	40	0.52	2	-	-	15.81	25	103.80	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	10.00	40	0.12	2	-	-	8.08	25	73.96	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.27	40	0.06	2	-	-	-	-	0.45	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实

