

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年6月3日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	74.622	200	6.584	20	-	-	10.709	30	5.06	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	9.4807	100	11.8688	20	-	-	-	-	1.2839	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	-	500	-	45	-	8	-	70	-	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	18.562	40	0.049	2.0	0.115	0.4	9.327	15	195.1926	
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	51.658	500	2.685	45	0.328	8	21.175	70	92.7927	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	181.522	500	5.827	45	0.1723	8	-	-	99.6831	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	52.917	500	4.305	45	-	-	-	-	9.2795	停运
晋城市清源水务有限公司	废水出口	13.600	40	0.338	2.0	0.177	0.4	12.138	15	3175.8064	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	16.061	40	0.277	2.0	0.271	0.4	11.222	15	996.4515	
泽州县人民医院	废水排放口	25.888	250	1.8310	45	-	-	-	-	5.68	
晋城大医院	废水排放口	6.075	250	0.013	45	-	-	-	-	29.1384	
晋城市人民医院（白水院区）	废水排放口	36.146	250	2.069	45	-	-	-	-	30.7978	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	1.329	20	0.034	1	0.014	0.2	-	-	20.3789	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	2.258	30	0.069	1.5	0.010	0.3	9.586	25	0	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	8.647	30	0.053	1.5	0.091	0.3	7.389	15	87.3829	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	15.332	40	0.0197	2.0	0.162	0.4	7.335	15	409.042	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	9.072	20	0.012	1	0.007	0.2	-	-	24.3752	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	24.830	30	0.580	1.5	-	-	5.516	10	141.3542	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	23.345	40	0.175	2	-	-	-	-	15.9612	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年6月3日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	8.571	40	0.101	2.0	0.201	0.4	10.429	15	713.5598	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	8.071	40	0.072	2	0.033	0.4	12.586	15	235.3913	
阳城国际发电有限责任公司(水)	废水排放口	4.778	30	0.068	1.5	-	-	-	-	0	停运
阳城县人民医院	废水排放口	49.706	250	19.576	45	-	-	-	-	11.199	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	11.287	30	0.055	1.5	-	-	-	-	7.3517	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	5.022	40	0.126	2	0.268	0.4	8.944	15	376.8684	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	8.834	30	0.063	1.5	-	-	21.811	25	253.7435	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	3.028	30	0.161	1.5	-	-	4.627	25	29.0579	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	-	30	-	1.5	-	-	-	-	-	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	18.644	40	0.100	2.0	0.050	0.4	9.574	15	224.4755	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	1.942	30	0.059	1.5	-	-	-	-	23.9982	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	0.618	20	0.002	1	-	-	-	-	137.6744	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	3.858	20	0.015	1	-	-	-	-	84.9245	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	4.514	20	0.014	1	-	-	-	-	24.7108	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	4.055	20	0.042	1	-	-	-	-	30.6793	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	6.362	20	0.012	1.0	-	-	-	-	13.6921	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	27.093	80	2.204	25	-	-	16.163	35	81.0385	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	7.960	40	0.151	2	0.117	0.4	11.656	25	320.169	
晋能控股装备制造集团有限公司华昱能源化工山西有限责任公司	1废水排放口	4.843	30	0.279	1.5	-	-	-	-	5.0259	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年6月3日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2废水排放口	4.014	30	0.196	1.5	-	-	-	-	11.704	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	1.154	80	0.951	25	-	-	8.869	35	13.9062	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	11.847	40	0.474	2.0	-	-	11.145	25	105.0522	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	7.300	30	0.161	1.5	-	-	6.179	25	125.9462	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	-	40	-	2.0	-	-	-	25	-	停运
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	15.031	40	0.048	2	-	-	4.731	30	15.9021	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	25.850	40	0.054	2.0	0.134	0.4	10.386	15	310.6838	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	23.131	40	0.1262	2.0	0.1685	0.4	12.6702	15	837.705	
太行润源食品有限公司	废水排放口	21.231	40	0.421	2.0	0.139	0.4	-	-	19.4648	停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	6.925	40	0.454	2	-	-	16.100	25	107.693	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	14.786	40	0.129	2.0	-	-	6.945	25	53.6077	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	3.239	40	0.068	2.0	-	-	-	-	0.1934	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实

