

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年7月11日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	66.22	200	9.82	20	—	—	9.93	30	0.00	停运
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	8.78	100	0.54	20	—	—	—	—	1.02	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	—	500	—	45	—	8	—	70	—	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	18.65	40	0.26	2	0.11	0.4	11.60	15	282.17	
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	38.41	500	0.01	45	0.02	8	11.36	70	81.29	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	61.85	500	2.28	45	0.07	8	—	—	97.24	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	41.33	500	0.16	45	—	—	—	—	8.07	停运
晋城市清源水务有限公司	废水出口	10.72	40	0.07	2	0.28	0.4	13.03	15	3070.98	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	9.22	40	0.65	2	0.26	0.4	7.28	15	1416.94	
泽州县人民医院	废水排放口	32.25	250	1.99	45	—	—	—	—	8.39	
晋城大医院	废水排放口	6.40	250	0.17	45	—	—	—	—	28.78	
晋城市人民医院(白水院区)	废水排放口	30.18	250	0.05	45	—	—	—	—	29.09	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	0.25	20	0.04	1	0.02	0.2	—	—	19.20	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	9.94	30	0.73	1.5	0.03	0.3	10.06	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	6.79	30	0.06	1.5	0.06	0.3	3.44	15	51.06	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	13.18	40	0.27	2	0.19	0.4	11.18	15	409.59	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	5.71	20	0.07	1	0.02	0.2	—	—	75.95	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	19.04	30	0.01	1.5	—	—	6.69	10	72.14	停运
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	19.87	40	0.15	2	—	—	—	—	25.05	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年7月11日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	4.91	40	0.09	2	0.19	0.4	7.22	15	777.29	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	9.28	40	0.03	2	0.17	0.4	8.51	15	219.56	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	9.93	30	0.23	1.5	—	—	—	—	0.00	停运
阳城县人民医院	废水排放口	33.28	250	16.71	45	—	—	—	—	11.79	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	12.83	30	0.02	1.5	—	—	—	—	17.47	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	16.74	40	0.12	2	0.30	0.4	3.96	15	427.83	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	13.79	30	0.08	1.5	—	—	20.66	25	144.57	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	4.31	30	0.05	1.5	—	—	3.38	25	30.31	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	—	30	—	1.5	—	—	—	—	—	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	17.37	40	0.10	2	0.19	0.4	11.71	15	222.75	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	1.81	30	0.08	1.5	—	—	—	—	26.12	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	0.84	20	0.01	1	—	—	—	—	194.14	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	4.55	20	0.00	1	—	—	—	—	78.18	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	4.22	20	0.02	1	—	—	—	—	25.62	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	0.47	20	0.03	1	—	—	—	—	35.25	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	2.52	20	0.25	1	—	—	—	—	13.35	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	3.35	40	0.58	2	—	—	—	—	12.58	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	18.45	80	5.37	25	—	—	17.69	35	103.48	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	8.32	40	0.10	2	0.04	0.4	15.94	25	393.20	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年7月11日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	1废水排放口	2.74	30	0.16	1.5	-	-	-	-	14.30	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2废水排放口	3.55	30	0.09	1.5	-	-	-	-	11.58	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	11.05	80	8.21	25	-	-	14.95	35	6.40	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	10.31	40	0.10	2	-	-	9.10	25	125.46	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	8.10	30	0.21	1.5	-	-	4.38	25	111.99	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	25	-	停运
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	13.61	40	0.05	2	-	-	9.59	30	46.00	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	13.13	40	0.21	2	0.19	0.4	2.56	15	36.76	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	14.21	40	0.13	2	0.14	0.4	9.99	15	768.95	
太行润源食品有限公司	废水排放口	12.71	40	0.50	2	0.09	0.4	-	-	5.84	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	9.73	40	0.52	2	-	-	13.56	25	108.47	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	9.74	40	0.10	2	-	-	13.03	25	88.03	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.78	40	0.08	2	-	-	-	-	1.39	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实

