

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年8月1日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	7.05	200	1.77	20	-	-	5.95	30	0.00	停运
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	7.19	100	0.52	20	-	-	-	-	1.33	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	-	500	-	45	-	8	-	70	-	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	17.91	40	0.23	2	0.12	0.4	6.21	15	211.17	
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	13.95	500	0.01	45	0.05	8	16.99	70	76.98	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	59.79	500	1.71	45	0.06	8	-	-	95.38	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	8.75	500	0.12	45	-	-	-	-	5.79	停运
晋城市清源水务有限公司	废水出口	11.76	40	0.07	2	0.30	0.4	12.36	15	3648.11	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	11.73	40	0.20	2	0.29	0.4	10.34	15	1063.22	
泽州县人民医院	废水排放口	45.85	250	8.21	45	-	-	-	-	8.79	
晋城大医院	废水排放口	4.19	250	0.15	45	-	-	-	-	28.36	
晋城市人民医院（白水院区）	废水排放口	51.45	250	34.47	45	-	-	-	-	27.55	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	2.45	20	0.06	1	0.01	0.2	-	-	19.80	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	0.00	30	0.00	1.5	0.00	0.3	0.00	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	9.48	30	0.04	1.5	0.10	0.3	7.33	15	55.12	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	24.90	40	0.32	2	0.24	0.4	7.53	15	396.72	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	14.48	20	0.11	1	0.01	0.2	-	-	91.97	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	22.06	30	0.03	1.5	-	-	4.13	10	94.58	停运
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	27.55	40	0.36	2	-	-	-	-	17.59	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年8月1日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	7.28	40	0.08	2	0.25	0.4	12.91	15	811.13	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	8.59	40	0.09	2	0.27	0.4	12.69	15	101.99	停运
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	5.62	30	0.41	1.5	-	-	-	-	62.80	停运
阳城县人民医院	废水排放口	32.57	250	13.67	45	-	-	-	-	11.20	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	6.68	30	0.06	1.5	-	-	-	-	15.73	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	6.63	40	0.13	2	0.30	0.4	6.03	15	409.13	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	3.28	30	1.17	1.5	-	-	6.18	25	162.48	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	2.99	30	0.10	1.5	-	-	7.68	25	34.79	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	-	30	-	1.5	-	-	-	-	-	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	14.16	40	0.08	2	0.20	0.4	6.68	15	223.41	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	2.40	30	0.12	1.5	-	-	-	-	16.45	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	1.32	20	0.01	1	-	-	-	-	219.83	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	4.21	20	0.02	1	-	-	-	-	102.00	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	3.16	20	0.02	1	-	-	-	-	24.63	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	1.66	20	0.04	1	-	-	-	-	36.58	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	5.19	20	0.06	1	-	-	-	-	13.54	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	2.67	40	0.03	2	-	-	-	-	7.31	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	14.41	80	2.46	25	-	-	11.41	35	78.50	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	8.97	40	0.07	2	0.07	0.4	19.67	25	315.67	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年8月1日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	1废水排放口	12.68	30	0.18	1.5	-	-	-	-	173.26	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2废水排放口	3.72	30	0.13	1.5	-	-	-	-	11.39	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	1.74	80	0.41	25	-	-	7.48	35	21.79	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	12.58	40	0.42	2	-	-	9.97	25	114.30	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	9.04	30	0.15	1.5	-	-	8.94	25	114.03	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	25	-	停运
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	3.37	40	0.02	2	-	-	3.62	30	8.20	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	20.72	40	0.13	2	0.08	0.4	3.97	15	312.30	停运
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	16.19	40	0.12	2	0.12	0.4	11.40	15	789.16	
太行润源食品有限公司	废水排放口	15.87	40	0.07	2	0.12	0.4	-	-	21.38	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	10.51	40	0.53	2	-	-	12.74	25	103.55	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	6.47	40	0.07	2	-	-	5.25	25	39.91	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.60	40	0.05	2	-	-	-	-	0.86	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实

