

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年8月4日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	54.84	200	3.79	20	—	—	10.79	30	4.93	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	9.47	100	0.78	20	—	—	—	—	0.88	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	—	500	—	45	—	8	—	70	—	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	14.16	40	0.09	2	0.21	0.4	5.16	15	220.41	
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	22.84	500	0.01	45	0.85	8	12.95	70	79.30	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	84.69	500	1.97	45	0.10	8	—	—	88.41	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	54.82	500	0.09	45	—	—	—	—	8.62	停运
晋城市清源水务有限公司	废水出口	11.63	40	0.14	2	0.30	0.4	11.70	15	3669.00	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	10.93	40	0.22	2	0.23	0.4	10.35	15	1076.23	
泽州县人民医院	废水排放口	18.94	250	2.76	45	—	—	—	—	7.46	
晋城大医院	废水排放口	4.49	250	0.19	45	—	—	—	—	24.17	
晋城市人民医院(白水院区)	废水排放口	38.71	250	3.00	45	—	—	—	—	32.71	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	3.93	20	0.03	1	0.02	0.2	—	—	19.61	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	21.69	30	0.14	1.5	0.01	0.3	3.48	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	8.40	30	0.04	1.5	0.08	0.3	6.65	15	32.67	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	16.44	40	0.18	2	0.25	0.4	10.23	15	418.34	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	10.53	20	0.10	1	0.01	0.2	—	—	20.86	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	18.11	30	0.23	1.5	—	—	4.31	10	133.20	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	25.89	40	0.10	2	—	—	—	—	20.06	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年8月4日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³ /h)	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	7.69	40	0.10	2	0.22	0.4	13.02	15	712.84	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	8.36	40	0.09	2	0.20	0.4	12.09	15	38.67	停运
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	3.49	30	0.15	1.5	—	—	—	—	115.91	停运
阳城县人民医院	废水排放口	30.28	250	12.07	45	—	—	—	—	11.16	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	13.60	30	0.10	1.5	—	—	—	—	31.31	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	6.86	40	0.12	2	0.31	0.4	5.70	15	414.29	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	12.28	30	0.09	1.5	—	—	14.41	25	82.79	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	2.93	30	0.09	1.5	—	—	10.41	25	35.23	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	—	30	—	1.5	—	—	—	—	—	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	9.99	40	0.08	2	0.36	0.4	7.16	15	242.69	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	1.88	30	0.16	1.5	—	—	—	—	17.85	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	0.39	20	0.01	1	—	—	—	—	205.93	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	4.11	20	0.01	1	—	—	—	—	104.78	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	3.07	20	0.01	1	—	—	—	—	25.42	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	3.94	20	0.05	1	—	—	—	—	37.27	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	5.29	20	0.05	1	—	—	—	—	13.68	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	2.44	40	0.03	2	—	—	—	—	8.18	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	17.88	80	6.34	25	—	—	13.52	35	92.23	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	8.24	40	0.10	2	0.05	0.4	17.10	25	329.73	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年8月4日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	1废水排放口	14.22	30	0.03	1.5	-	-	-	-	177.79	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2废水排放口	4.98	30	0.13	1.5	-	-	-	-	11.67	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	3.17	80	1.14	25	-	-	8.11	35	6.93	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	13.11	40	0.41	2	-	-	10.50	25	89.33	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	9.32	30	0.18	1.5	-	-	3.34	25	112.11	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	25	-	停运
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	4.60	40	0.03	2	-	-	2.55	30	10.85	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	20.61	40	0.13	2	0.12	0.4	9.35	15	268.41	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	29.55	40	0.24	2	0.09	0.4	12.36	15	835.06	
太行润源食品有限公司	废水排放口	13.66	40	0.10	2	0.13	0.4	-	-	19.30	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	10.10	40	0.40	2	-	-	12.46	25	119.74	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	5.94	40	0.07	2	-	-	18.26	25	36.07	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	1.64	40	0.05	2	-	-	-	-	0.97	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实

