

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年8月7日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	32.99	200	2.19	20	-	-	6.34	30	5.75	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	6.86	100	0.67	20	-	-	-	-	1.31	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	-	500	-	45	-	8	-	70	0.00	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	26.07	40	0.07	2	0.11	0.4	6.82	15	219.43	
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	16.52	500	0.01	45	0.31	8	16.91	70	88.78	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	76.22	500	1.03	45	0.23	8	-	-	105.40	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	50.98	500	0.04	45	-	-	-	-	10.04	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	9.66	40	0.03	2	0.39	0.4	10.45	15	4228.19	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	9.85	40	0.13	2	0.29	0.4	7.89	15	1264.47	
泽州县人民医院	废水排放口	17.11	250	1.85	45	-	-	-	-	8.67	
晋城大医院	废水排放口	4.65	250	0.01	45	-	-	-	-	22.06	
晋城市人民医院（白水院区）	废水排放口	48.65	250	8.42	45	-	-	-	-	35.26	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	1.84	20	0.07	1	0.03	0.2	-	-	19.72	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	10.68	30	0.34	1.5	0.01	0.3	2.20	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	9.49	30	0.04	1.5	0.10	0.3	4.77	15	63.66	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	15.71	40	0.14	2	0.19	0.4	5.50	15	361.57	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	9.00	20	0.08	1	0.01	0.2	-	-	19.97	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	19.57	30	0.01	1.5	-	-	4.76	10	105.32	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	20.70	40	0.26	2	-	-	-	-	21.49	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年8月7日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	8.77	40	0.32	2	0.31	0.4	8.48	15	654.76	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	7.73	40	0.14	2	0.17	0.4	8.37	15	228.51	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	7.65	30	0.25	1.5	-	-	-	-	155.95	停运
阳城县人民医院	废水排放口	32.11	250	12.23	45	-	-	-	-	11.56	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	4.38	30	0.18	1.5	-	-	-	-	34.77	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	14.58	40	0.13	2	0.25	0.4	3.56	15	446.24	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	8.17	30	0.53	1.5	-	-	14.77	25	280.15	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	2.68	30	0.08	1.5	-	-	15.21	25	32.21	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	-	30	-	1.5	-	-	-	-	-	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	9.27	40	0.09	2	0.10	0.4	8.95	15	208.23	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	3.85	30	0.23	1.5	-	-	-	-	17.63	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	0.79	20	0.02	1	-	-	-	-	187.09	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	4.55	20	0.01	1	-	-	-	-	103.43	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	5.37	20	0.05	1	-	-	-	-	26.03	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	1.57	20	0.01	1	-	-	-	-	34.63	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	5.26	20	0.06	1	-	-	-	-	14.03	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	2.82	40	0.08	2	-	-	-	-	7.87	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	20.72	80	5.63	25	-	-	17.50	35	108.77	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	8.18	40	0.10	2	0.03	0.4	14.66	25	443.96	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年8月7日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	1废水排放口	16.66	30	0.19	1.5	-	-	-	-	331.77	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2废水排放口	6.47	30	0.12	1.5	-	-	-	-	11.79	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	3.04	80	2.19	25	-	-	11.01	35	10.94	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	11.33	40	0.42	2	-	-	10.56	25	98.02	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	9.17	30	0.16	1.5	-	-	3.00	25	123.56	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	25	-	停运
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	2.36	40	0.01	2	-	-	2.47	30	6.79	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	20.75	40	0.13	2	0.07	0.4	6.72	15	430.83	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	18.98	40	0.12	2	0.06	0.4	8.99	15	935.10	
太行润源食品有限公司	废水排放口	15.57	40	0.13	2	0.11	0.4	-	-	23.78	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	8.02	40	0.12	2	-	-	10.22	25	136.63	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	9.06	40	0.05	2	-	-	5.98	25	47.60	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.66	40	0.08	2	-	-	-	-	2.67	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实

