

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年9月14日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	14.34	200	7.25	20	-	-	6.47	30	4.13	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	6.98	100	0.64	20	-	-	-	-	1.27	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	-	500	-	45	-	8	-	70	-	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	10.81	40	0.05	2	0.12	0.4	8.56	15	339.17	
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	21.36	500	0.01	45	0.14	8	10.14	70	75.85	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	88.67	500	0.67	45	0.21	8	-	-	114.86	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	61.52	500	23.36	45	-	-	-	-	3.51	停运
晋城市清源水务有限公司	废水出口	11.18	40	0.10	2	0.20	0.4	13.32	15	4629.85	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	10.18	40	0.26	2	0.13	0.4	7.43	15	1546.02	
泽州县人民医院	废水排放口	20.86	250	0.91	45	-	-	-	-	7.52	
晋城大医院	废水排放口	3.64	250	0.00	45	-	-	-	-	23.99	
晋城市人民医院（白水院区）	废水排放口	30.39	250	3.56	45	-	-	-	-	23.86	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	1.47	20	0.08	1	0.00	0.2	-	-	20.42	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	2.06	30	0.03	1.5	0.02	0.3	10.62	25	0.00	停运
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	7.32	30	0.07	1.5	0.05	0.3	4.36	15	57.24	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	16.42	40	0.19	2	0.21	0.4	13.06	15	357.57	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	8.52	20	0.04	1	0.01	0.2	-	-	28.78	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	17.97	30	0.01	1.5	-	-	4.45	10	121.97	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	17.75	40	0.06	2	-	-	-	-	12.81	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年9月14日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	5.51	40	0.08	2	0.18	0.4	12.15	15	913.85	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	7.96	40	0.04	2	0.08	0.4	7.54	15	242.62	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	-	30	-	1.5	-	-	-	-	-	停运
阳城县人民医院	废水排放口	33.32	250	13.26	45	-	-	-	-	8.70	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	1.06	30	0.07	1.5	-	-	-	-	11.78	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	17.45	40	0.12	2	0.21	0.4	3.20	15	444.12	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	5.86	30	0.23	1.5	-	-	15.65	25	108.11	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	2.52	30	0.07	1.5	-	-	6.02	25	24.60	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	-	30	-	1.5	-	-	-	-	-	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	13.34	40	0.13	2	0.01	0.4	10.59	15	252.87	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	3.21	30	0.10	1.5	-	-	-	-	22.98	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	0.56	20	0.03	1	-	-	-	-	243.54	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	3.27	20	0.02	1	-	-	-	-	96.40	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	2.60	20	0.00	1	-	-	-	-	21.54	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	11.44	20	0.07	1	-	-	-	-	34.83	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	4.53	20	0.08	1	-	-	-	-	15.02	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	5.62	40	0.18	2	-	-	-	-	9.04	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	8.20	80	4.86	25	-	-	19.56	35	83.74	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	7.48	40	0.10	2	0.03	0.4	11.68	25	378.34	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年9月14日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	1废水排放口	3.77	30	0.10	1.5	-	-	-	-	12.97	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2废水排放口	5.49	30	0.24	1.5	-	-	-	-	12.36	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	0.29	80	0.19	25	-	-	6.48	35	66.36	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	8.25	40	0.44	2	-	-	10.75	25	93.89	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	12.50	30	0.04	1.5	-	-	6.59	25	104.71	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	25	-	停运
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	10.20	40	0.03	2	-	-	4.82	30	14.81	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	16.46	40	0.13	2	0.16	0.4	6.44	15	606.80	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	11.97	40	0.12	2	0.10	0.4	7.20	15	821.95	
太行润源食品有限公司	废水排放口	14.96	40	0.27	2	0.19	0.4	-	-	30.68	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	9.84	40	0.15	2	-	-	15.46	25	170.39	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	5.67	40	0.09	2	-	-	9.24	25	56.56	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.80	40	0.12	2	-	-	-	-	0.63	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实

