

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年9月17日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	16.86	200	9.72	20	-	-	8.51	30	4.62	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	5.42	100	0.63	20	-	-	-	-	1.84	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	-	500	-	45	-	8	-	70	-	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	11.18	40	0.36	2	0.15	0.4	3.47	15	292.00	
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	19.49	500	0.01	45	2.15	8	33.99	70	80.85	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	57.90	500	0.43	45	0.20	8	-	-	106.16	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	79.91	500	13.50	45	-	-	-	-	3.30	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	10.40	40	0.01	2	0.15	0.4	10.20	15	4444.22	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	10.22	40	0.13	2	0.13	0.4	6.19	15	1728.10	
泽州县人民医院	废水排放口	25.00	250	1.10	45	-	-	-	-	7.84	
晋城大医院	废水排放口	4.27	250	0.01	45	-	-	-	-	29.09	
晋城市人民医院（白水院区）	废水排放口	42.14	250	19.58	45	-	-	-	-	31.65	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	1.96	20	0.07	1	0.01	0.2	-	-	20.34	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	3.14	30	0.38	1.5	0.03	0.3	9.69	25	0.00	停运
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	16.60	30	0.97	1.5	0.17	0.3	6.31	15	23.33	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	17.42	40	0.27	2	0.21	0.4	9.58	15	409.32	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	8.76	20	0.03	1	0.01	0.2	-	-	2.96	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	17.06	30	0.01	1.5	-	-	4.26	10	123.28	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	19.64	40	0.08	2	-	-	-	-	18.09	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年9月17日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	5.95	40	0.10	2	0.26	0.4	11.90	15	939.42	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	9.36	40	0.04	2	0.11	0.4	8.15	15	237.45	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	-	30	-	1.5	-	-	-	-	-	停运
阳城县人民医院	废水排放口	40.80	250	17.75	45	-	-	-	-	13.41	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	6.30	30	0.02	1.5	-	-	-	-	5.60	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	18.08	40	0.12	2	0.23	0.4	4.12	15	443.99	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	8.29	30	0.15	1.5	-	-	16.68	25	88.59	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	3.43	30	0.20	1.5	-	-	6.11	25	25.92	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	-	30	-	1.5	-	-	-	-	-	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	14.35	40	0.13	2	0.02	0.4	10.87	15	260.79	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	3.53	30	0.13	1.5	-	-	-	-	22.30	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	1.67	20	0.05	1	-	-	-	-	173.02	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	2.43	20	0.01	1	-	-	-	-	128.75	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	3.13	20	0.00	1	-	-	-	-	26.31	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	9.33	20	0.04	1	-	-	-	-	34.66	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	4.71	20	0.07	1	-	-	-	-	13.89	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	5.24	40	0.02	2	-	-	-	-	18.22	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	12.81	80	9.96	25	-	-	19.61	35	126.76	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	7.80	40	0.17	2	0.03	0.4	9.68	25	401.76	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年9月17日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	1废水排放口	8.72	30	0.26	1.5	-	-	-	-	56.86	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2废水排放口	3.86	30	0.14	1.5	-	-	-	-	79.63	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	2.34	80	1.09	25	-	-	7.56	35	13.90	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	10.32	40	0.42	2	-	-	11.36	25	105.82	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	11.45	30	0.26	1.5	-	-	11.01	25	104.45	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	25	-	停运
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	13.31	40	0.10	2	-	-	8.24	30	21.67	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	16.91	40	0.12	2	0.09	0.4	5.54	15	635.11	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	13.26	40	0.13	2	0.10	0.4	7.35	15	819.33	
太行润源食品有限公司	废水排放口	25.10	40	0.15	2	0.20	0.4	-	-	24.83	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	10.74	40	0.21	2	-	-	14.81	25	107.86	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	8.81	40	0.05	2	-	-	12.96	25	43.33	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.44	40	0.10	2	-	-	-	-	0.67	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实

