

# 重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年10月13日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m <sup>3</sup> /h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	38.88	200	11.58	20	-	-	13.75	30	6.03	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	5.18	100	0.52	20	-	-	-	-	0.83	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	-	500	-	45	-	8	-	70	-	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	9.86	40	0.02	2	0.05	0.4	1.14	15	322.79	
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	21.19	500	0.01	45	0.24	8	7.07	70	80.22	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	211.27	500	0.17	45	0.17	8	-	-	100.65	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	70.83	500	6.21	45	-	-	-	-	6.41	停运
晋城市清源水务有限公司	废水出口	5.41	40	0.01	2	0.01	0.4	10.41	15	5166.88	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	5.59	40	0.01	2	0.06	0.4	5.34	15	1473.34	
泽州县人民医院	废水排放口	39.46	250	2.77	45	-	-	-	-	6.13	
晋城大医院	废水排放口	9.72	250	0.10	45	-	-	-	-	45.57	
晋城市人民医院（白水院区）	废水排放口	31.53	250	14.72	45	-	-	-	-	28.07	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	1.73	20	0.05	1	0.01	0.2	-	-	19.57	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	7.63	30	0.01	1.5	0.02	0.3	6.47	25	0.00	停运
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	8.83	30	0.04	1.5	0.06	0.3	4.42	15	53.18	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	15.95	40	0.14	2	0.14	0.4	8.72	15	385.91	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	4.88	20	0.04	1	0.01	0.2	-	-	35.83	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	19.96	30	0.10	1.5	-	-	4.04	10	127.65	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	16.98	40	0.03	2	-	-	-	-	28.77	

# 重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年10月13日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m <sup>3</sup> /h)	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	4.08	40	0.10	2	0.04	0.4	7.79	15	885.71	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	9.04	40	0.33	2	0.02	0.4	7.89	15	229.16	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	-	30	-	1.5	-	-	-	-	-	停运
阳城县人民医院	废水排放口	39.13	250	16.72	45	-	-	-	-	12.48	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	9.64	30	0.06	1.5	-	-	-	-	15.62	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	9.73	40	0.12	2	0.21	0.4	4.12	15	459.61	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	7.97	30	0.17	1.5	-	-	18.23	25	190.53	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	2.11	30	0.03	1.5	-	-	9.72	25	21.56	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	-	30	-	1.5	-	-	-	-	-	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	3.10	40	0.08	2	0.07	0.4	1.41	15	281.41	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	2.85	30	0.02	1.5	-	-	-	-	85.55	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	0.58	20	0.01	1	-	-	-	-	406.55	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	3.31	20	0.01	1	-	-	-	-	108.45	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	3.72	20	0.01	1	-	-	-	-	30.06	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	9.01	20	0.03	1	-	-	-	-	32.72	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	4.43	20	0.06	1	-	-	-	-	13.92	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	5.85	40	0.04	2	-	-	-	-	85.00	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	23.57	80	7.47	25	-	-	19.92	35	53.96	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	8.04	40	0.15	2	0.01	0.4	15.03	25	214.11	

# 重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年10月13日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m <sup>3</sup> /h)	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	1废水排放口	14.47	30	0.14	1.5	-	-	-	-	164.75	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2废水排放口	6.56	30	0.06	1.5	-	-	-	-	33.96	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	1.40	80	0.65	25	-	-	7.64	35	12.54	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	11.08	40	0.38	2	-	-	8.74	25	102.06	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	8.27	30	0.27	1.5	-	-	6.69	25	121.88	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	25	-	停运
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	12.82	40	0.03	2	-	-	3.13	30	26.65	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	14.01	40	0.13	2	0.03	0.4	3.09	15	491.92	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	12.67	40	0.21	2	0.11	0.4	5.75	15	890.56	
太行润源食品有限公司	废水排放口	23.20	40	0.44	2	0.22	0.4	-	-	33.29	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	13.26	40	0.53	2	-	-	5.09	25	120.04	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	7.30	40	0.07	2	-	-	12.77	25	73.55	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.93	40	0.35	2	-	-	-	-	2.76	停运

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实





