

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年10月21日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	17.24	200	6.80	20	-	-	9.52	30	5.36	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	1.52	100	0.74	20	-	-	-	-	1.64	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	-	500	-	45	-	8	-	70	-	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	26.96	40	0.01	2	0.05	0.4	7.81	15	185.22	
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	10.23	500	0.01	45	0.10	8	6.90	70	81.96	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	72.21	500	1.69	45	0.19	8	-	-	84.30	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	77.83	500	10.08	45	-	-	-	-	7.73	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	7.44	40	0.02	2	0.02	0.4	13.77	15	4813.44	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	17.32	40	1.94	2	0.13	0.4	11.63	15	1337.68	
泽州县人民医院	废水排放口	55.46	250	3.85	45	-	-	-	-	6.37	
晋城大医院	废水排放口	12.26	250	0.04	45	-	-	-	-	28.16	
晋城市人民医院（白水院区）	废水排放口	31.02	250	19.88	45	-	-	-	-	26.87	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	2.46	20	0.05	1	0.01	0.2	-	-	20.33	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	1.96	30	0.03	1.5	0.05	0.3	12.55	25	0.00	停运
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	9.69	30	0.05	1.5	0.05	0.3	5.61	15	47.03	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	14.38	40	0.15	2	0.15	0.4	8.98	15	418.02	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	1.77	20	0.02	1	0.01	0.2	-	-	109.78	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	12.74	30	0.09	1.5	-	-	4.19	10	124.37	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	22.39	40	0.04	2	-	-	-	-	64.59	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年10月21日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	4.57	40	0.09	2	0.05	0.4	12.89	15	925.01	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	6.17	40	0.42	2	0.01	0.4	9.81	15	224.80	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	-	30	-	1.5	-	-	-	-	-	停运
阳城县人民医院	废水排放口	44.98	250	19.49	45	-	-	-	-	11.69	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	18.65	30	0.05	1.5	-	-	-	-	19.53	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	7.63	40	0.12	2	0.21	0.4	7.01	15	471.42	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	6.84	30	1.10	1.5	-	-	9.09	25	219.35	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	2.23	30	0.04	1.5	-	-	9.47	25	23.82	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	-	30	-	1.5	-	-	-	-	-	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	15.83	40	0.09	2	0.10	0.4	14.31	15	231.09	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	3.99	30	0.02	1.5	-	-	-	-	45.38	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	1.51	20	0.01	1	-	-	-	-	384.31	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	3.59	20	0.01	1	-	-	-	-	104.53	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	3.06	20	0.01	1	-	-	-	-	22.11	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	12.07	20	0.02	1	-	-	-	-	39.40	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	3.37	20	0.08	1	-	-	-	-	13.69	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	-	-	停运
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	29.49	80	9.99	25	-	-	24.54	35	45.07	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	10.60	40	0.34	2	0.07	0.4	11.32	25	258.38	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年10月21日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	1废水排放口	17.52	30	0.32	1.5	-	-	-	-	151.62	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2废水排放口	7.63	30	0.22	1.5	-	-	-	-	13.85	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	0.30	80	0.15	25	-	-	5.06	35	14.60	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	8.76	40	0.35	2	-	-	8.51	25	122.30	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	6.57	30	0.17	1.5	-	-	7.41	25	14.25	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	25	-	停运
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	12.40	40	0.02	2	-	-	3.68	30	19.70	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	12.74	40	0.13	2	0.02	0.4	7.99	15	552.27	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	16.68	40	0.12	2	0.09	0.4	12.83	15	811.49	
太行润源食品有限公司	废水排放口	22.60	40	0.42	2	0.13	0.4	-	-	24.38	停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	12.19	40	0.64	2	-	-	6.67	25	157.85	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	5.58	40	0.03	2	-	-	2.72	25	51.84	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	1.13	40	0.17	2	-	-	-	-	3.52	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实

