

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年10月28日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	1.13	200	2.07	20	-	-	8.19	30	0.00	停运
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	4.37	100	0.43	20	-	-	-	-	1.05	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	-	500	-	45	-	8	-	70	-	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	25.78	40	0.89	2	1.04	0.4	9.38	15	12.88	停运
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	50.72	500	0.01	45	0.39	8	6.28	70	87.03	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	55.22	500	1.08	45	0.13	8	-	-	96.02	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	102.75	500	2.01	45	-	-	-	-	7.43	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	9.01	40	0.02	2	0.02	0.4	13.94	15	3683.04	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	16.40	40	0.90	2	0.12	0.4	3.68	15	1234.09	
泽州县人民医院	废水排放口	56.24	250	2.01	45	-	-	-	-	6.28	
晋城大医院	废水排放口	11.69	250	0.02	45	-	-	-	-	27.29	
晋城市人民医院（白水院区）	废水排放口	40.00	250	6.04	45	-	-	-	-	24.89	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	2.96	20	0.14	1	0.01	0.2	-	-	20.29	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	16.40	30	0.01	1.5	0.10	0.3	17.51	25	0.00	停运
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	8.94	30	0.04	1.5	0.04	0.3	6.81	15	60.95	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	15.90	40	0.14	2	0.08	0.4	4.98	15	409.32	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	1.73	20	0.58	1	0.01	0.2	-	-	148.33	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	19.09	30	0.21	1.5	-	-	4.79	10	124.40	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	27.91	40	0.02	2	-	-	-	-	65.10	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年10月28日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	55.15	40	0.08	2	0.05	0.4	9.71	15	973.54	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	7.00	40	0.32	2	0.01	0.4	10.68	15	232.32	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	-	30	-	1.5	-	-	-	-	-	停运
阳城县人民医院	废水排放口	56.69	250	28.02	45	-	-	-	-	10.21	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	13.85	30	0.09	1.5	-	-	-	-	7.15	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	10.61	40	0.12	2	0.20	0.4	7.89	15	440.71	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	9.20	30	0.64	1.5	-	-	12.18	25	219.64	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	2.03	30	0.17	1.5	-	-	10.03	25	26.18	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	-	30	-	1.5	-	-	-	-	-	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	8.02	40	0.10	2	0.14	0.4	12.86	15	246.58	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	2.61	30	0.01	1.5	-	-	-	-	24.87	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	1.56	20	0.00	1	-	-	-	-	585.24	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	3.31	20	0.04	1	-	-	-	-	93.21	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	4.27	20	0.01	1	-	-	-	-	24.08	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	2.59	20	0.01	1	-	-	-	-	26.60	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	3.73	20	0.06	1	-	-	-	-	13.58	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	-	-	停运
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	31.70	80	7.56	25	-	-	23.76	35	86.83	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	10.19	40	0.09	2	0.04	0.4	14.65	25	196.19	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年10月28日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	1废水排放口	17.23	30	0.19	1.5	-	-	-	-	161.75	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2废水排放口	3.26	30	0.08	1.5	-	-	-	-	14.76	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	1.81	80	0.87	25	-	-	9.74	35	10.61	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	4.69	30	0.33	1.5	-	-	8.59	25	121.30	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	25	-	停运
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	3.76	40	0.02	2	-	-	4.43	30	9.29	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	13.70	40	0.12	2	0.03	0.4	9.07	15	535.61	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	7.69	40	0.12	2	0.08	0.4	8.31	15	830.86	
太行润源食品有限公司	废水排放口	26.41	40	0.45	2	0.21	0.4	-	-	31.40	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	12.75	40	0.33	2	-	-	11.58	25	69.93	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	5.20	40	0.04	2	-	-	11.91	25	49.77	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	1.03	40	0.14	2	-	-	-	-	0.52	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实

