

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年10月31日

| 企业名称 | 监控点名称 | COD浓度 (mg/L) | COD排放 标准 | 氨氮浓度 (mg/L) | 氨氮排放 标准 | 总磷浓度 (mg/L) | 总磷排 放标准 | 总氮浓度 (mg/L) | 总氮排 放标准 | 流量 (m ³ /h) | |
|------------------|--------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------------------|----|
| 森鹅（山西）科技有限公司 | 废水排放口 | 11.13 | 200 | 3.14 | 20 | - | - | 8.15 | 30 | 0.00 | 停运 |
| 山西皇城相府药业股份有限公司 | 废水监控口 | 4.29 | 100 | 0.42 | 20 | - | - | - | - | 0.76 | |
| 富晋精密工业（晋城）有限公司 | 废水排放口2 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | 停运 |
| 晋城居善水务发展有限责任公司 | 废水排放口 | 10.36 | 40 | 0.29 | 2 | 0.08 | 0.4 | 4.28 | 15 | 74.42 | |
| 富联科技（晋城）有限公司 | 富联1排口 | 50.42 | 500 | 0.01 | 45 | 0.03 | 8 | 6.36 | 70 | 95.79 | |
| 富联科技（晋城）有限公司 | 在线监控 | 45.25 | 500 | 0.33 | 45 | 0.06 | 8 | - | - | 99.70 | |
| 晋城海斯制药有限公司（王台厂区） | 废水排放口 | 117.40 | 500 | 4.19 | 45 | - | - | - | - | 1.90 | 停运 |
| 晋城市清源水务有限公司 | 废水出口 | 9.19 | 40 | 0.03 | 2 | 0.02 | 0.4 | 11.15 | 15 | 3416.09 | |
| 山西国晋物业服务有限公司 | 废水出口 | 5.87 | 40 | 0.76 | 2 | 0.07 | 0.4 | 3.88 | 15 | 1306.94 | |
| 泽州县人民医院 | 废水排放口 | 66.69 | 250 | 5.01 | 45 | - | - | - | - | 5.72 | |
| 晋城大医院 | 废水排放口 | 11.94 | 250 | 0.01 | 45 | - | - | - | - | 23.31 | |
| 晋城市人民医院（白水院区） | 废水排放口 | 40.26 | 250 | 15.34 | 45 | - | - | - | - | 26.07 | |
| 中联煤层气有限责任公司沁水分公司 | 废水排放口 | 1.77 | 20 | 0.07 | 1 | 0.01 | 0.2 | - | - | 19.66 | |
| 山西金润肉类食品有限公司 | 废水排放口 | 1.88 | 30 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.3 | 16.18 | 25 | 0.00 | 停运 |
| 沁水县恒泰农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 9.09 | 30 | 0.04 | 1.5 | 0.04 | 0.3 | 5.72 | 15 | 42.58 | |
| 沁水中科久泰环保科技有限公司 | 废水出口 | 17.83 | 40 | 0.26 | 2 | 0.08 | 0.4 | 8.18 | 15 | 390.21 | |
| 沁水县沁洁污水处理有限公司 | 废水排放口 | 2.31 | 20 | 0.06 | 1 | 0.01 | 0.2 | - | - | 61.41 | |
| 山西绿洲纺织有限责任公司 | 生产废水 | 12.76 | 30 | 0.67 | 1.5 | - | - | 4.78 | 10 | 121.73 | |
| 山西绿洲纺织有限责任公司 | 生活污水 | 24.24 | 40 | 0.08 | 2 | - | - | - | - | 87.04 | |

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年10月31日

| 企业名称 | 监控点名称 | COD浓度 (mg/L) | COD排放 标准 | 氨氮浓度 (mg/L) | 氨氮排放 标准 | 总磷浓度 (mg/L) | 总磷排 放标准 | 总氮浓度 (mg/L) | 总氮排 放标准 | 流量 (m³/h) | |
|------------------------|-----------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|----|
| 阳城县安阳污水处理有限公司 | 废水出口 | 3.94 | 40 | 0.09 | 2 | 0.08 | 0.4 | 9.87 | 15 | 891.79 | |
| 山西润沁污水处理有限公司 | 废水排放口 | 7.21 | 40 | 0.26 | 2 | 0.01 | 0.4 | 10.27 | 15 | 224.87 | |
| 阳城国际发电有限责任公司（水） | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | 停运 |
| 阳城县人民医院 | 废水排放口 | 63.51 | 250 | 29.68 | 45 | - | - | - | - | 11.94 | |
| 山西铁峰化工有限公司 | 废水排放口 | 11.37 | 30 | 0.01 | 1.5 | - | - | - | - | 13.68 | |
| 阳城县景富水污染治理有限公司 | 废水排放口 | 10.17 | 40 | 0.13 | 2 | 0.18 | 0.4 | 7.42 | 15 | 451.28 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司 | 废水排放口 | 9.22 | 30 | 0.31 | 1.5 | - | - | 8.15 | 25 | 193.89 | |
| 山西金象煤化工有限责任公司 | 废水排放口 | 2.29 | 30 | 0.03 | 1.5 | - | - | 9.34 | 25 | 20.03 | |
| 陵川鑫虹颜料精细化工有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | 停运 |
| 陵川中威污水处理有限公司 | 废水出口 | 12.17 | 40 | 0.10 | 2 | 0.14 | 0.4 | 11.39 | 15 | 242.88 | |
| 晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司 | 废水排放口 | 5.14 | 30 | 0.25 | 1.5 | - | - | - | - | 28.35 | |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 矿井水处理站排放口 | 1.01 | 20 | 0.01 | 1 | - | - | - | - | 662.12 | |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 废水排放口 | 3.84 | 20 | 0.05 | 1 | - | - | - | - | 101.39 | |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 2风井废水排放口 | 3.96 | 20 | 0.01 | 1 | - | - | - | - | 25.63 | |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 3风井废水排放口 | 3.52 | 20 | 0.03 | 1 | - | - | - | - | 33.65 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司 | 废水总排口 | 3.95 | 20 | 0.06 | 1 | - | - | - | - | 13.46 | |
| 山西兰花清洁能源有限责任公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | - | - | - | - | 停运 |
| 山西兰花煤化工有限责任公司 | 废水排放口 | 29.93 | 80 | 5.67 | 25 | - | - | 17.71 | 35 | 73.01 | |
| 山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司 | 废水总排口 | 10.64 | 40 | 0.10 | 2 | 0.08 | 0.4 | 15.35 | 25 | 307.09 | |

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年10月31日

| 企业名称 | 监控点名称 | COD浓度 (mg/L) | COD排放 标准 | 氨氮浓度 (mg/L) | 氨氮排放 标准 | 总磷浓度 (mg/L) | 总磷排 放标准 | 总氮浓度 (mg/L) | 总氮排 放标准 | 流量 (m ³ /h) | |
|--------------------------|--------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------------------|----|
| 晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司 | 1废水排放口 | 7.11 | 30 | 0.16 | 1.5 | - | - | - | - | 40.02 | |
| 晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司 | 2废水排放口 | 6.21 | 30 | 0.09 | 1.5 | - | - | - | - | 12.71 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司 | 废水排放口 | 1.87 | 80 | 1.32 | 25 | - | - | 10.13 | 35 | 12.42 | |
| 山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂 | 废水排放口 | 9.21 | 40 | 0.37 | 2 | - | - | 8.89 | 25 | 93.04 | |
| 山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂 | 废水排放口 | 5.60 | 30 | 0.13 | 1.5 | - | - | 4.64 | 25 | 89.40 | |
| 山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | - | - | 25 | - | 停运 |
| 山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司 | 废水排放口 | 5.90 | 40 | 0.01 | 2 | - | - | 4.71 | 30 | 12.66 | |
| 高平市第一生活污水处理厂 | 废水出口 | 14.62 | 40 | 0.13 | 2 | 0.03 | 0.4 | 7.38 | 15 | 572.05 | |
| 山西水投碧源水处理有限公司 | 废水出口 | 9.08 | 40 | 0.12 | 2 | 0.10 | 0.4 | 8.30 | 15 | 836.09 | |
| 太行润源食品有限公司 | 废水排放口 | 24.96 | 40 | 0.39 | 2 | 0.19 | 0.4 | - | - | 24.97 | |
| 晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 废水排放口 | 12.55 | 40 | 0.21 | 2 | - | - | 18.49 | 25 | 13.40 | |
| 山西晋丰煤化工有限责任公司 | 废水排放口 | 4.29 | 40 | 0.04 | 2 | - | - | 7.01 | 25 | 56.43 | |
| 山西兰花丹峰化工股份有限公司 | 废水排放口 | 0.75 | 40 | 0.10 | 2 | - | - | - | - | 0.51 | |

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实

