

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年11月2日

| 企业名称 | 监控点名称 | COD浓度 (mg/L) | COD排放 标准 | 氨氮浓度 (mg/L) | 氨氮排放 标准 | 总磷浓度 (mg/L) | 总磷排 放标准 | 总氮浓度 (mg/L) | 总氮排 放标准 | 流量 (m ³ /h) | |
|------------------|--------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------------------|----|
| 森鹅（山西）科技有限公司 | 废水排放口 | 10.80 | 200 | 1.98 | 20 | - | - | 8.70 | 30 | 0.00 | 停运 |
| 山西皇城相府药业股份有限公司 | 废水监控口 | 4.23 | 100 | 0.41 | 20 | - | - | - | - | 1.47 | |
| 富晋精密工业（晋城）有限公司 | 废水排放口2 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | 停运 |
| 晋城居善水务发展有限责任公司 | 废水排放口 | 14.06 | 40 | 0.27 | 2 | 0.06 | 0.4 | 6.47 | 15 | 165.20 | |
| 富联科技（晋城）有限公司 | 富联1排口 | 17.94 | 500 | 0.01 | 45 | 0.14 | 8 | 8.11 | 70 | 77.94 | |
| 富联科技（晋城）有限公司 | 在线监控 | 38.07 | 500 | 0.50 | 45 | 0.02 | 8 | - | - | 112.90 | |
| 晋城海斯制药有限公司（王台厂区） | 废水排放口 | 29.76 | 500 | 1.11 | 45 | - | - | - | - | 3.18 | 停运 |
| 晋城市清源水务有限公司 | 废水出口 | 10.46 | 40 | 0.17 | 2 | 0.02 | 0.4 | 10.41 | 15 | 3721.98 | |
| 山西国晋物业服务有限公司 | 废水出口 | 6.27 | 40 | 0.73 | 2 | 0.07 | 0.4 | 5.25 | 15 | 1379.64 | |
| 泽州县人民医院 | 废水排放口 | 36.89 | 250 | 1.03 | 45 | - | - | - | - | 5.32 | |
| 晋城大医院 | 废水排放口 | 11.37 | 250 | 0.01 | 45 | - | - | - | - | 18.89 | |
| 晋城市人民医院（白水院区） | 废水排放口 | 43.26 | 250 | 14.83 | 45 | - | - | - | - | 21.63 | |
| 中联煤层气有限责任公司沁水分公司 | 废水排放口 | 2.05 | 20 | 0.06 | 1 | 0.01 | 0.2 | - | - | 20.42 | |
| 山西金润肉类食品有限公司 | 废水排放口 | 2.05 | 30 | 0.01 | 1.5 | 0.13 | 0.3 | 16.49 | 25 | 0.00 | 停运 |
| 沁水县恒泰农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 8.90 | 30 | 0.04 | 1.5 | 0.04 | 0.3 | 5.80 | 15 | 47.36 | |
| 沁水中科久泰环保科技有限公司 | 废水出口 | 16.47 | 40 | 0.15 | 2 | 0.09 | 0.4 | 8.26 | 15 | 388.26 | |
| 沁水县沁洁污水处理有限公司 | 废水排放口 | 6.05 | 20 | 0.25 | 1 | 0.01 | 0.2 | - | - | 113.07 | |
| 山西绿洲纺织有限责任公司 | 生产废水 | 21.36 | 30 | 0.15 | 1.5 | - | - | 6.21 | 10 | 109.60 | |
| 山西绿洲纺织有限责任公司 | 生活污水 | 28.16 | 40 | 0.14 | 2 | - | - | - | - | 127.62 | |

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年11月2日

| 企业名称 | 监控点名称 | COD浓度 (mg/L) | COD排放 标准 | 氨氮浓度 (mg/L) | 氨氮排放 标准 | 总磷浓度 (mg/L) | 总磷排 放标准 | 总氮浓度 (mg/L) | 总氮排 放标准 | 流量 (m ³ /h) | |
|------------------------|-----------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------------------|----|
| 阳城县安阳污水处理有限公司 | 废水出口 | 3.88 | 40 | 0.10 | 2 | 0.04 | 0.4 | 10.08 | 15 | 928.33 | |
| 山西润沁污水处理有限公司 | 废水排放口 | 7.46 | 40 | 0.23 | 2 | 0.01 | 0.4 | 10.30 | 15 | 226.47 | |
| 阳城国际发电有限责任公司（水） | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | 停运 |
| 阳城县人民医院 | 废水排放口 | 60.23 | 250 | 27.66 | 45 | - | - | - | - | 9.10 | |
| 山西铁峰化工有限公司 | 废水排放口 | 14.30 | 30 | 0.02 | 1.5 | - | - | - | - | 11.14 | |
| 阳城县景富水污染治理有限公司 | 废水排放口 | 10.18 | 40 | 0.13 | 2 | 0.19 | 0.4 | 8.27 | 15 | 469.56 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司 | 废水排放口 | 8.25 | 30 | 0.29 | 1.5 | - | - | 14.17 | 25 | 196.76 | |
| 山西金象煤化工有限责任公司 | 废水排放口 | 1.84 | 30 | 0.03 | 1.5 | - | - | 9.27 | 25 | 22.44 | |
| 陵川鑫虹颜料精细化工有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | 停运 |
| 陵川中威污水处理有限公司 | 废水出口 | 15.46 | 40 | 1.17 | 2 | 0.18 | 0.4 | 4.87 | 15 | 222.98 | |
| 晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司 | 废水排放口 | 6.31 | 30 | 0.09 | 1.5 | - | - | - | - | 27.51 | |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 矿井水处理站排放口 | 3.02 | 20 | 0.01 | 1 | - | - | - | - | 686.30 | |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 废水排放口 | 3.43 | 20 | 0.05 | 1 | - | - | - | - | 119.82 | |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 2风井废水排放口 | 3.64 | 20 | 0.01 | 1 | - | - | - | - | 27.17 | |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 3风井废水排放口 | 3.18 | 20 | 0.01 | 1 | - | - | - | - | 30.54 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司 | 废水总排口 | 3.91 | 20 | 0.06 | 1 | - | - | - | - | 13.41 | |
| 山西兰花清洁能源有限责任公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | - | - | - | - | 停运 |
| 山西兰花煤化工有限责任公司 | 废水排放口 | 33.54 | 80 | 5.23 | 25 | - | - | 18.02 | 35 | 97.20 | |
| 山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司 | 废水总排口 | 10.07 | 40 | 0.33 | 2 | 0.08 | 0.4 | 16.22 | 25 | 374.48 | |

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年11月2日

| 企业名称 | 监控点名称 | COD浓度 (mg/L) | COD排放 标准 | 氨氮浓度 (mg/L) | 氨氮排放 标准 | 总磷浓度 (mg/L) | 总磷排 放标准 | 总氮浓度 (mg/L) | 总氮排 放标准 | 流量 (m ³ /h) | |
|--------------------------|--------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------------------|----|
| 晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司 | 1废水排放口 | 18.51 | 30 | 0.13 | 1.5 | - | - | - | - | 141.76 | |
| 晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司 | 2废水排放口 | 6.57 | 30 | 0.12 | 1.5 | - | - | - | - | 12.78 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司 | 废水排放口 | 0.00 | 80 | 0.16 | 25 | - | - | 8.33 | 35 | 13.56 | |
| 山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂 | 废水排放口 | 9.00 | 40 | 0.30 | 2 | - | - | 9.17 | 25 | 89.83 | |
| 山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂 | 废水排放口 | 5.97 | 30 | 0.14 | 1.5 | - | - | 5.50 | 25 | 111.66 | |
| 山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | - | - | 25 | - | 停运 |
| 山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司 | 废水排放口 | 1.95 | 40 | 0.01 | 2 | - | - | 4.59 | 30 | 10.07 | |
| 高平市第一生活污水处理厂 | 废水出口 | 13.58 | 40 | 0.12 | 2 | 0.03 | 0.4 | 7.49 | 15 | 599.58 | |
| 山西水投碧源水处理有限公司 | 废水出口 | 8.21 | 40 | 0.12 | 2 | 0.09 | 0.4 | 7.50 | 15 | 828.14 | |
| 太行润源食品有限公司 | 废水排放口 | 24.54 | 40 | 0.37 | 2 | 0.13 | 0.4 | - | - | 26.50 | |
| 晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 废水排放口 | 11.16 | 40 | 0.21 | 2 | - | - | 18.98 | 25 | 15.27 | |
| 山西晋丰煤化工有限责任公司 | 废水排放口 | 4.37 | 40 | 0.04 | 2 | - | - | 10.38 | 25 | 53.90 | |
| 山西兰花丹峰化工股份有限公司 | 废水排放口 | 0.72 | 40 | 0.13 | 2 | - | - | - | - | 0.55 | |

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实

