

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年11月10日

| 企业名称 | 监控点名称 | COD浓度 (mg/L) | COD排放 标准 | 氨氮浓度 (mg/L) | 氨氮排放 标准 | 总磷浓度 (mg/L) | 总磷排 放标准 | 总氮浓度 (mg/L) | 总氮排 放标准 | 流量 (m³/h) | |
|------------------|--------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|----|
| 森鹅（山西）科技有限公司 | 废水排放口 | 31.70 | 200 | 8.57 | 20 | - | - | 15.01 | 30 | 5.56 | |
| 山西皇城相府药业股份有限公司 | 废水监控口 | 3.76 | 100 | 0.48 | 20 | - | - | - | - | 2.23 | |
| 富晋精密工业（晋城）有限公司 | 废水排放口2 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | 停运 |
| 晋城居善水务发展有限责任公司 | 废水排放口 | 9.53 | 40 | 0.27 | 2 | 0.02 | 0.4 | 14.29 | 15 | 181.86 | |
| 富联科技（晋城）有限公司 | 富联1排口 | 17.22 | 500 | 0.01 | 45 | 0.28 | 8 | 7.38 | 70 | 66.63 | |
| 富联科技（晋城）有限公司 | 在线监控 | 59.57 | 500 | 0.20 | 45 | 0.11 | 8 | - | - | 102.50 | |
| 晋城海斯制药有限公司（王台厂区） | 废水排放口 | 74.85 | 500 | 0.84 | 45 | - | - | - | - | 6.48 | |
| 晋城市清源水务有限公司 | 废水出口 | 8.84 | 40 | 0.04 | 2 | 0.03 | 0.4 | 11.29 | 15 | 4704.50 | |
| 山西国晋物业服务有限公司 | 废水出口 | 7.93 | 40 | 0.19 | 2 | 0.03 | 0.4 | 5.70 | 15 | 1390.69 | |
| 泽州县人民医院 | 废水排放口 | 36.47 | 250 | 0.71 | 45 | - | - | - | - | 6.56 | |
| 晋城大医院 | 废水排放口 | 7.88 | 250 | 0.10 | 45 | - | - | - | - | 27.75 | |
| 晋城市人民医院（白水院区） | 废水排放口 | 41.92 | 250 | 2.32 | 45 | - | - | - | - | 28.35 | |
| 中联煤层气有限责任公司沁水分公司 | 废水排放口 | 1.63 | 20 | 0.07 | 1 | 0.01 | 0.2 | - | - | 19.64 | |
| 山西金润肉类食品有限公司 | 废水排放口 | 2.09 | 30 | 0.01 | 1.5 | 0.07 | 0.3 | 16.31 | 25 | 0.00 | 停运 |
| 沁水县恒泰农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 8.98 | 30 | 0.04 | 1.5 | 0.04 | 0.3 | 5.59 | 15 | 48.09 | |
| 沁水中科久泰环保科技有限公司 | 废水出口 | 18.23 | 40 | 0.07 | 2 | 0.16 | 0.4 | 10.26 | 15 | 411.43 | |
| 沁水县沁洁污水处理有限公司 | 废水排放口 | 7.30 | 20 | 0.03 | 1 | 0.01 | 0.2 | - | - | 109.60 | |
| 山西绿洲纺织有限责任公司 | 生产废水 | 19.38 | 30 | 0.21 | 1.5 | - | - | 6.90 | 10 | 137.72 | |
| 山西绿洲纺织有限责任公司 | 生活污水 | 15.90 | 40 | 0.05 | 2 | - | - | - | - | 62.41 | |

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年11月10日

| 企业名称 | 监控点名称 | COD浓度 (mg/L) | COD排放 标准 | 氨氮浓度 (mg/L) | 氨氮排放 标准 | 总磷浓度 (mg/L) | 总磷排 放标准 | 总氮浓度 (mg/L) | 总氮排 放标准 | 流量 (m³/h) | |
|------------------------|-----------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|----|
| 阳城县安阳污水处理有限公司 | 废水出口 | 6.44 | 40 | 0.13 | 2 | 0.03 | 0.4 | 12.67 | 15 | 955.63 | |
| 山西润沁污水处理有限公司 | 废水排放口 | 9.74 | 40 | 0.31 | 2 | 0.01 | 0.4 | 9.34 | 15 | 221.20 | |
| 阳城国际发电有限责任公司（水） | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | 停运 |
| 阳城县人民医院 | 废水排放口 | 56.53 | 250 | 27.41 | 45 | - | - | - | - | 12.96 | |
| 山西铁峰化工有限公司 | 废水排放口 | 7.45 | 30 | 0.01 | 1.5 | - | - | - | - | 9.13 | |
| 阳城县景富水污染治理有限公司 | 废水排放口 | 8.75 | 40 | 0.13 | 2 | 0.16 | 0.4 | 7.50 | 15 | 494.49 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司 | 废水排放口 | 7.31 | 30 | 0.15 | 1.5 | - | - | 18.65 | 25 | 233.39 | |
| 山西金象煤化工有限责任公司 | 废水排放口 | 2.13 | 30 | 0.04 | 1.5 | - | - | 9.17 | 25 | 22.96 | |
| 陵川鑫虹颜料精细化工有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | 停运 |
| 陵川中威污水处理有限公司 | 废水出口 | 13.94 | 40 | 0.10 | 2 | 0.12 | 0.4 | 9.91 | 15 | 235.54 | |
| 晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司 | 废水排放口 | 5.11 | 30 | 0.10 | 1.5 | - | - | - | - | 27.60 | |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 矿井水处理站排放口 | 1.08 | 20 | 0.00 | 1 | - | - | - | - | 632.17 | |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 废水排放口 | 3.34 | 20 | 0.00 | 1 | - | - | - | - | 112.57 | |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 2风井废水排放口 | 4.24 | 20 | 0.01 | 1 | - | - | - | - | 24.94 | |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 3风井废水排放口 | 5.01 | 20 | 0.00 | 1 | - | - | - | - | 28.13 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司 | 废水总排口 | 3.73 | 20 | 0.06 | 1 | - | - | - | - | 13.00 | |
| 山西兰花清洁能源有限责任公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | - | - | - | - | 停运 |
| 山西兰花煤化工有限责任公司 | 废水排放口 | 17.66 | 80 | 4.17 | 25 | - | - | 15.84 | 35 | 109.07 | |
| 山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司 | 废水总排口 | 9.27 | 40 | 0.08 | 2 | 0.06 | 0.4 | 12.68 | 25 | 338.61 | |

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年11月10日

| 企业名称 | 监控点名称 | COD浓度 (mg/L) | COD排放 标准 | 氨氮浓度 (mg/L) | 氨氮排放 标准 | 总磷浓度 (mg/L) | 总磷排 放标准 | 总氮浓度 (mg/L) | 总氮排 放标准 | 流量 (m ³ /h) | |
|--------------------------|--------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------------------|----|
| 晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司 | 1废水排放口 | 14.01 | 30 | 0.29 | 1.5 | - | - | - | - | 62.71 | |
| 晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司 | 2废水排放口 | 10.52 | 30 | 0.06 | 1.5 | - | - | - | - | 13.67 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司 | 废水排放口 | 1.19 | 80 | 0.19 | 25 | - | - | 9.93 | 35 | 9.17 | |
| 山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂 | 废水排放口 | 8.52 | 40 | 0.58 | 2 | - | - | 8.86 | 25 | 86.57 | |
| 山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂 | 废水排放口 | 10.15 | 30 | 0.14 | 1.5 | - | - | 8.73 | 25 | 102.40 | |
| 山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | - | - | 25 | - | 停运 |
| 山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司 | 废水排放口 | 12.30 | 40 | 0.08 | 2 | - | - | 4.36 | 30 | 21.16 | |
| 高平市第一生活污水处理厂 | 废水出口 | 17.53 | 40 | 0.12 | 2 | 0.03 | 0.4 | 12.28 | 15 | 426.91 | |
| 山西水投碧源水处理有限公司 | 废水出口 | 17.79 | 40 | 0.20 | 2 | 0.09 | 0.4 | 10.71 | 15 | 868.81 | |
| 太行润源食品有限公司 | 废水排放口 | 19.89 | 40 | 0.16 | 2 | 0.18 | 0.4 | - | - | 23.96 | 停运 |
| 晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 废水排放口 | 6.52 | 40 | 0.21 | 2 | - | - | 11.53 | 25 | 27.32 | |
| 山西晋丰煤化工有限责任公司 | 废水排放口 | 5.64 | 40 | 0.07 | 2 | - | - | 10.11 | 25 | 33.85 | |
| 山西兰花丹峰化工股份有限公司 | 废水排放口 | 0.51 | 40 | 0.21 | 2 | - | - | - | - | 0.61 | |

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实

