

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年11月12日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	39.29	200	12.53	20	-	-	12.75	30	5.97	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	2.87	100	0.45	20	-	-	-	-	1.11	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	-	500	-	45	-	8	-	70	-	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	6.11	40	0.30	2	0.02	0.4	12.67	15	256.59	
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	16.56	500	0.01	45	0.02	8	4.26	70	75.22	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	38.31	500	0.30	45	0.05	8	-	-	97.14	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	91.71	500	4.02	45	-	-	-	-	5.50	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	8.48	40	0.12	2	0.04	0.4	11.93	15	4136.54	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	9.98	40	0.17	2	0.02	0.4	5.01	15	1434.68	
泽州县人民医院	废水排放口	34.54	250	1.82	45	-	-	-	-	7.17	
晋城大医院	废水排放口	8.39	250	0.20	45	-	-	-	-	29.65	
晋城市人民医院（白水院区）	废水排放口	44.48	250	6.73	45	-	-	-	-	27.83	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	1.82	20	0.06	1	0.01	0.2	-	-	20.18	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	1.97	30	0.02	1.5	0.06	0.3	16.24	25	0.00	停运
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	9.62	30	0.04	1.5	0.04	0.3	7.21	15	42.73	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	17.12	40	0.06	2	0.12	0.4	8.70	15	439.61	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	9.09	20	0.04	1	0.01	0.2	-	-	3.04	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	19.78	30	0.50	1.5	-	-	7.04	10	131.14	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	26.05	40	0.29	2	-	-	-	-	62.84	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年11月12日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	5.74	40	0.12	2	0.03	0.4	12.66	15	980.44	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	9.95	40	0.32	2	0.02	0.4	9.43	15	230.15	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	-	30	-	1.5	-	-	-	-	-	停运
阳城县人民医院	废水排放口	74.87	250	34.79	45	-	-	-	-	11.72	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	8.67	30	0.02	1.5	-	-	-	-	8.51	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	8.92	40	0.12	2	0.15	0.4	7.69	15	470.15	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	7.15	30	0.81	1.5	-	-	17.77	25	217.61	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	2.05	30	0.12	1.5	-	-	9.76	25	22.46	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	-	30	-	1.5	-	-	-	-	-	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	10.44	40	0.10	2	0.14	0.4	11.33	15	238.06	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	4.30	30	0.12	1.5	-	-	-	-	25.38	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	2.20	20	0.01	1	-	-	-	-	660.05	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	3.26	20	0.01	1	-	-	-	-	116.13	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	4.60	20	0.01	1	-	-	-	-	26.49	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	3.14	20	0.01	1	-	-	-	-	27.35	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	4.15	20	0.06	1	-	-	-	-	13.60	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	-	-	停运
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	9.43	80	2.47	25	-	-	11.53	35	133.47	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	9.08	40	0.08	2	0.06	0.4	12.42	25	348.15	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年11月12日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	1废水排放口	5.68	30	0.20	1.5	-	-	-	-	6.73	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2废水排放口	7.80	30	0.05	1.5	-	-	-	-	12.71	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	1.04	80	0.81	25	-	-	9.53	35	9.26	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	8.36	40	0.38	2	-	-	10.56	25	101.87	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	10.36	30	0.18	1.5	-	-	9.24	25	91.74	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	25	-	停运
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	10.97	40	0.09	2	-	-	5.81	30	18.08	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	19.49	40	0.13	2	0.03	0.4	8.62	15	532.09	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	16.16	40	0.12	2	0.08	0.4	9.85	15	848.93	
太行润源食品有限公司	废水排放口	19.87	40	0.23	2	0.23	0.4	-	-	22.78	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	7.36	40	0.30	2	-	-	13.66	25	32.52	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	5.16	40	0.01	2	-	-	9.08	25	26.69	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.62	40	0.05	2	-	-	-	-	0.63	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实

