

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年11月13日

| 企业名称 | 监控点名称 | COD浓度 (mg/L) | COD排放 标准 | 氨氮浓度 (mg/L) | 氨氮排放 标准 | 总磷浓度 (mg/L) | 总磷排 放标准 | 总氮浓度 (mg/L) | 总氮排 放标准 | 流量 (m³/h) | |
|------------------|--------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|----|
| 森鹅（山西）科技有限公司 | 废水排放口 | 29.87 | 200 | 15.99 | 20 | - | - | 12.46 | 30 | 6.00 | |
| 山西皇城相府药业股份有限公司 | 废水监控口 | 2.24 | 100 | 0.42 | 20 | - | - | - | - | 0.15 | |
| 富晋精密工业（晋城）有限公司 | 废水排放口2 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | 停运 |
| 晋城居善水务发展有限责任公司 | 废水排放口 | 5.49 | 40 | 0.05 | 2 | 0.01 | 0.4 | 9.53 | 15 | 269.04 | |
| 富联科技（晋城）有限公司 | 富联1排口 | 24.82 | 500 | 0.01 | 45 | 0.01 | 8 | 5.02 | 70 | 70.51 | |
| 富联科技（晋城）有限公司 | 在线监控 | 36.07 | 500 | 0.35 | 45 | 0.07 | 8 | - | - | 101.91 | |
| 晋城海斯制药有限公司（王台厂区） | 废水排放口 | 74.12 | 500 | 1.19 | 45 | - | - | - | - | 6.51 | |
| 晋城市清源水务有限公司 | 废水出口 | 8.54 | 40 | 0.07 | 2 | 0.04 | 0.4 | 12.94 | 15 | 4032.85 | |
| 山西国晋物业服务有限公司 | 废水出口 | 7.86 | 40 | 0.10 | 2 | 0.04 | 0.4 | 5.97 | 15 | 1437.25 | |
| 泽州县人民医院 | 废水排放口 | 33.03 | 250 | 2.00 | 45 | - | - | - | - | 5.84 | |
| 晋城大医院 | 废水排放口 | 7.72 | 250 | 0.18 | 45 | - | - | - | - | 23.26 | |
| 晋城市人民医院（白水院区） | 废水排放口 | 67.47 | 250 | 14.72 | 45 | - | - | - | - | 27.91 | |
| 中联煤层气有限责任公司沁水分公司 | 废水排放口 | 2.91 | 20 | 0.04 | 1 | 0.01 | 0.2 | - | - | 20.44 | |
| 山西金润肉类食品有限公司 | 废水排放口 | 1.95 | 30 | 0.02 | 1.5 | 0.06 | 0.3 | 16.38 | 25 | 0.00 | 停运 |
| 沁水县恒泰农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 9.29 | 30 | 0.03 | 1.5 | 0.04 | 0.3 | 9.10 | 15 | 34.67 | |
| 沁水中科久泰环保科技有限公司 | 废水出口 | 17.32 | 40 | 0.09 | 2 | 0.13 | 0.4 | 7.27 | 15 | 400.60 | |
| 沁水县沁洁污水处理有限公司 | 废水排放口 | 8.20 | 20 | 0.32 | 1 | 0.01 | 0.2 | - | - | 17.91 | |
| 山西绿洲纺织有限责任公司 | 生产废水 | 17.46 | 30 | 0.25 | 1.5 | - | - | 7.39 | 10 | 132.30 | |
| 山西绿洲纺织有限责任公司 | 生活污水 | 21.09 | 40 | 0.12 | 2 | - | - | - | - | 62.95 | |

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年11月13日

| 企业名称 | 监控点名称 | COD浓度 (mg/L) | COD排放 标准 | 氨氮浓度 (mg/L) | 氨氮排放 标准 | 总磷浓度 (mg/L) | 总磷排 放标准 | 总氮浓度 (mg/L) | 总氮排 放标准 | 流量 (m ³ /h) | |
|------------------------|-----------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------------------|----|
| 阳城县安阳污水处理有限公司 | 废水出口 | 5.72 | 40 | 0.08 | 2 | 0.03 | 0.4 | 12.69 | 15 | 898.33 | |
| 山西润沁污水处理有限公司 | 废水排放口 | 9.82 | 40 | 0.31 | 2 | 0.02 | 0.4 | 9.46 | 15 | 232.38 | |
| 阳城国际发电有限责任公司（水） | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | 停运 |
| 阳城县人民医院 | 废水排放口 | 92.21 | 250 | 36.34 | 45 | - | - | - | - | 11.58 | |
| 山西铁峰化工有限公司 | 废水排放口 | 8.92 | 30 | 0.03 | 1.5 | - | - | - | - | 12.08 | |
| 阳城县景富水污染治理有限公司 | 废水排放口 | 9.94 | 40 | 0.12 | 2 | 0.14 | 0.4 | 9.73 | 15 | 444.88 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司 | 废水排放口 | 7.93 | 30 | 0.35 | 1.5 | - | - | 16.22 | 25 | 232.94 | |
| 山西金象煤化工有限责任公司 | 废水排放口 | 2.03 | 30 | 0.06 | 1.5 | - | - | 9.92 | 25 | 20.23 | |
| 陵川鑫虹颜料精细化工有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | 停运 |
| 陵川中威污水处理有限公司 | 废水出口 | 6.57 | 40 | 0.11 | 2 | 0.14 | 0.4 | 11.59 | 15 | 235.46 | |
| 晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司 | 废水排放口 | 3.23 | 30 | 0.11 | 1.5 | - | - | - | - | 20.39 | |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 矿井水处理站排放口 | 0.66 | 20 | 0.02 | 1 | - | - | - | - | 665.77 | |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 废水排放口 | 4.20 | 20 | 0.01 | 1 | - | - | - | - | 117.18 | |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 2风井废水排放口 | 5.04 | 20 | 0.01 | 1 | - | - | - | - | 23.30 | |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 3风井废水排放口 | 1.61 | 20 | 0.01 | 1 | - | - | - | - | 30.25 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司 | 废水总排口 | 3.94 | 20 | 0.06 | 1 | - | - | - | - | 13.87 | |
| 山西兰花清洁能源有限责任公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | - | - | - | - | 停运 |
| 山西兰花煤化工有限责任公司 | 废水排放口 | 12.25 | 80 | 3.31 | 25 | - | - | 15.18 | 35 | 133.88 | |
| 山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司 | 废水总排口 | 8.85 | 40 | 0.08 | 2 | 0.05 | 0.4 | 10.43 | 25 | 357.13 | |

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年11月13日

| 企业名称 | 监控点名称 | COD浓度 (mg/L) | COD排放 标准 | 氨氮浓度 (mg/L) | 氨氮排放 标准 | 总磷浓度 (mg/L) | 总磷排 放标准 | 总氮浓度 (mg/L) | 总氮排 放标准 | 流量 (m ³ /h) | |
|--------------------------|--------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------------------|----|
| 晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司 | 1废水排放口 | 3.84 | 30 | 0.19 | 1.5 | - | - | - | - | 20.12 | |
| 晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司 | 2废水排放口 | 7.78 | 30 | 0.05 | 1.5 | - | - | - | - | 12.62 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司 | 废水排放口 | 1.12 | 80 | 0.68 | 25 | - | - | 9.84 | 35 | 9.76 | |
| 山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂 | 废水排放口 | 8.26 | 40 | 0.41 | 2 | - | - | 9.77 | 25 | 98.28 | |
| 山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂 | 废水排放口 | 9.57 | 30 | 0.11 | 1.5 | - | - | 10.68 | 25 | 98.48 | |
| 山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | - | - | 25 | - | 停运 |
| 山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司 | 废水排放口 | 11.29 | 40 | 0.08 | 2 | - | - | 6.34 | 30 | 19.95 | |
| 高平市第一生活污水处理厂 | 废水出口 | 20.18 | 40 | 0.13 | 2 | 0.03 | 0.4 | 8.20 | 15 | 539.12 | |
| 山西水投碧源水处理有限公司 | 废水出口 | 16.15 | 40 | 0.12 | 2 | 0.08 | 0.4 | 10.74 | 15 | 814.92 | |
| 太行润源食品有限公司 | 废水排放口 | 20.17 | 40 | 0.28 | 2 | 0.17 | 0.4 | - | - | 32.55 | |
| 晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 废水排放口 | 6.02 | 40 | 0.32 | 2 | - | - | 13.64 | 25 | 30.79 | |
| 山西晋丰煤化工有限责任公司 | 废水排放口 | 5.00 | 40 | 0.00 | 2 | - | - | 10.13 | 25 | 29.20 | |
| 山西兰花丹峰化工股份有限公司 | 废水排放口 | 0.69 | 40 | 0.05 | 2 | - | - | - | - | 2.44 | |

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实

