

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年12月29日

| 企业名称 | 监控点名称 | COD浓度 (mg/L) | COD排放 标准 | 氨氮浓度 (mg/L) | 氨氮排放 标准 | 总磷浓度 (mg/L) | 总磷排 放标准 | 总氮浓度 (mg/L) | 总氮排 放标准 | 流量 (m³/h) | |
|------------------|--------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|----|
| 森鹅（山西）科技有限公司 | 废水排放口 | 28.22 | 200 | 6.49 | 20 | - | - | 10.78 | 30 | 4.82 | |
| 山西皇城相府药业股份有限公司 | 废水监控口 | 7.09 | 100 | 0.35 | 20 | - | - | - | - | 1.51 | |
| 富晋精密工业（晋城）有限公司 | 废水排放口2 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | 停运 |
| 晋城居善水务发展有限责任公司 | 废水排放口 | 11.82 | 40 | 0.06 | 2 | 0.13 | 0.4 | 8.66 | 15 | 305.67 | |
| 富联科技（晋城）有限公司 | 富联1排口 | 11.97 | 500 | 0.42 | 45 | 0.09 | 8 | 35.38 | 70 | 65.17 | |
| 富联科技（晋城）有限公司 | 在线监控 | 64.71 | 500 | 1.35 | 45 | 0.07 | 8 | - | - | 59.56 | |
| 晋城海斯制药有限公司（王台厂区） | 废水排放口 | 166.52 | 500 | 4.95 | 45 | - | - | - | - | 4.87 | |
| 晋城市清源水务有限公司 | 废水出口 | 17.96 | 40 | 0.06 | 2 | 0.20 | 0.4 | 12.70 | 15 | 4010.27 | |
| 山西国晋物业服务有限公司 | 废水出口 | 10.91 | 40 | 0.22 | 2 | 0.05 | 0.4 | 5.84 | 15 | 1092.07 | |
| 泽州县人民医院 | 废水排放口 | 23.00 | 250 | 2.96 | 45 | - | - | - | - | 6.34 | |
| 晋城市人民医院（文昌院区） | 废水排放口 | - | 250 | - | 200 | - | - | - | - | - | 停运 |
| 晋城大医院 | 废水排放口 | 13.23 | 250 | 0.02 | 45 | - | - | - | - | 28.99 | |
| 晋城市人民医院（白水院区） | 废水排放口 | 88.33 | 250 | 8.32 | 45 | - | - | - | - | 30.16 | |
| 山西金润肉类食品有限公司 | 废水排放口 | 1.97 | 30 | 0.01 | 1.5 | 0.01 | 0.3 | 13.13 | 25 | 0.00 | 停运 |
| 沁水县恒泰农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 7.87 | 30 | 1.11 | 1.5 | 0.16 | 0.3 | 8.94 | 15 | 12.47 | |
| 沁水中科久泰环保科技有限公司 | 废水出口 | 20.99 | 40 | 0.20 | 2 | 0.27 | 0.4 | 9.27 | 15 | 387.12 | |
| 沁水嘉美环保科技有限公司 | 废水出口 | 10.27 | 40 | 0.29 | 2 | 0.14 | 0.4 | 8.60 | 15 | 545.34 | |
| 沁水县沁洁污水处理有限公司 | 废水排放口 | 15.50 | 20 | 0.10 | 1 | 0.01 | 0.2 | - | - | 8.73 | |
| 沁水县惠泽环保科技有限公司 | 废水排放口 | 4.30 | 20 | 0.00 | 1 | 0.02 | 0.2 | - | - | 102.43 | |

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年12月29日

| 企业名称 | 监控点名称 | COD浓度 (mg/L) | COD排放 标准 | 氨氮浓度 (mg/L) | 氨氮排放 标准 | 总磷浓度 (mg/L) | 总磷排 放标准 | 总氮浓度 (mg/L) | 总氮排 放标准 | 流量 (m ³ /h) | |
|------------------------|----------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------------------|----|
| 山西中海融沁污水处理有限公司 | 废水排放口 | 7.06 | 40 | 0.10 | 2 | 0.15 | 0.4 | 4.46 | 15 | 299.29 | |
| 山西绿洲纺织有限责任公司 | 生产废水 | 20.08 | 30 | 0.02 | 1.5 | - | - | 5.47 | 10 | 117.08 | |
| 山西绿洲纺织有限责任公司 | 生活污水 | 9.89 | 40 | 0.04 | 2 | - | - | - | - | 38.95 | |
| 阳城县安阳污水处理有限公司 | 废水出口 | 9.97 | 40 | 0.21 | 2 | 0.21 | 0.4 | 11.20 | 15 | 1084.22 | |
| 山西润沁污水处理有限公司 | 废水排放口 | 6.39 | 40 | 1.16 | 2 | 0.03 | 0.4 | 12.50 | 15 | 237.01 | |
| 山西华晟环保科技有限公司 | 废水排放口 | 12.66 | 40 | 0.55 | 2 | 0.08 | 0.4 | 10.85 | 15 | 884.27 | |
| 阳城国际发电有限责任公司（水） | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | 停运 |
| 阳城县人民医院 | 废水排放口 | 53.33 | 250 | 38.56 | 45 | - | - | - | - | 10.93 | |
| 山西铁峰化工有限公司 | 废水排放口 | 15.71 | 30 | 0.25 | 1.5 | - | - | - | - | 15.21 | |
| 阳城县景富水污染治理有限公司 | 废水排放口 | 13.49 | 40 | 0.13 | 2 | 0.23 | 0.4 | 9.79 | 15 | 437.27 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司 | 废水排放口 | 3.74 | 30 | 0.16 | 1.5 | - | - | 18.94 | 25 | 225.58 | |
| 山西金象煤化工有限责任公司 | 废水排放口 | 2.16 | 30 | 0.13 | 1.5 | - | - | 4.03 | 25 | 20.01 | |
| 陵川鑫虹颜料精细化工有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | 停运 |
| 陵川中威污水处理有限公司 | 废水出口 | 12.70 | 40 | 0.06 | 2 | 0.13 | 0.4 | 7.60 | 15 | 228.45 | |
| 晋城市润华实业有限公司煤矿机械设备修理厂 | 废水排放口 | 6.75 | 40 | 0.35 | 2 | - | - | - | - | 0.03 | |
| 山西兰花集团莒山煤矿有限公司 | 废水排放口 | 2.55 | 20 | 0.16 | 1 | - | - | - | - | 146.15 | |
| 山西泽州天泰锦辰煤业有限公司 | 废水排放口 | 3.33 | 20 | 0.22 | 1 | - | - | - | - | 230.02 | |
| 山西泽州天泰锦辰煤业有限公司 | 1风井废水排放口 | 0.40 | 20 | 0.30 | 1 | - | - | - | - | 355.51 | |
| 晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司 | 废水排放口 | 3.52 | 30 | 0.08 | 1.5 | - | - | - | - | 20.50 | |

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年12月29日

| 企业名称 | 监控点名称 | COD浓度 (mg/L) | COD排放 标准 | 氨氮浓度 (mg/L) | 氨氮排放 标准 | 总磷浓度 (mg/L) | 总磷排 放标准 | 总氮浓度 (mg/L) | 总氮排 放标准 | 流量 (m³/h) | |
|--------------------------|-----------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|----|
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 矿井水处理站排放口 | 1.03 | 20 | 0.03 | 1 | - | - | - | - | 737.47 | |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 废水排放口 | 4.21 | 20 | 0.02 | 1 | - | - | - | - | 105.40 | |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 2风井废水排放口 | 5.22 | 20 | 0.01 | 1 | - | - | - | - | 29.29 | |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 3风井废水排放口 | 7.27 | 20 | 0.09 | 1 | - | - | - | - | 38.03 | |
| 晋煤集团泽州天安朝阳煤业有限公司 | 废水排放口 | 2.93 | 20 | 0.02 | 1 | - | - | - | - | 0.00 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司 | 废水总排口 | 4.62 | 20 | 0.06 | 1 | - | - | - | - | 13.45 | |
| 山西兰花清洁能源有限责任公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | - | - | - | - | 停运 |
| 山西兰花煤化工有限责任公司 | 废水排放口 | 11.89 | 80 | 3.73 | 25 | - | - | 12.23 | 35 | 126.13 | |
| 山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司 | 废水总排口 | 11.30 | 40 | 0.09 | 2 | 0.08 | 0.4 | 13.09 | 25 | 378.50 | |
| 晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司 | 1废水排放口 | 3.06 | 30 | 0.09 | 1.5 | - | - | - | - | 5.90 | |
| 晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司 | 2废水排放口 | 10.67 | 30 | 0.06 | 1.5 | - | - | - | - | 12.97 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司 | 废水排放口 | 1.54 | 80 | 0.37 | 25 | - | - | 10.47 | 35 | 8.59 | |
| 山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂 | 废水排放口 | 8.37 | 40 | 0.35 | 2 | - | - | 7.98 | 25 | 127.11 | |
| 山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂 | 废水排放口 | 12.26 | 30 | 0.04 | 1.5 | - | - | 12.92 | 25 | 112.93 | |
| 山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | - | - | 25 | - | 停运 |
| 山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司 | 废水排放口 | 4.55 | 40 | 0.00 | 2 | - | - | 3.26 | 30 | 9.81 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司 | 废水排放口 | 1.59 | 20 | 0.07 | 1 | - | - | - | - | 47.96 | |
| 高平市第一生活污水处理厂 | 废水出口 | 24.33 | 40 | 0.12 | 2 | 0.04 | 0.4 | 7.25 | 15 | 360.63 | |
| 山西水投碧源水处理有限公司 | 废水出口 | 27.55 | 40 | 0.13 | 2 | 0.12 | 0.4 | 9.27 | 15 | 862.74 | |

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年12月29日

| 企业名称 | 监控点名称 | COD浓度 (mg/L) | COD排放 标准 | 氨氮浓度 (mg/L) | 氨氮排放 标准 | 总磷浓度 (mg/L) | 总磷排 放标准 | 总氮浓度 (mg/L) | 总氮排 放标准 | 流量 (m ³ /h) | |
|-----------------------|-------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------------------|----|
| 高平康润环保水务有限公司（米山污水处理厂） | 废水排放口 | 16.28 | 40 | 1.18 | 2 | 0.04 | 0.4 | 14.08 | 15 | 0.00 | 停运 |
| 山西高平科兴赵庄煤业有限公司 | 废水排放口 | 5.18 | 20 | 0.43 | 1 | - | - | - | - | 137.35 | |
| 晋城市凤凰织品有限公司 | 废水排放口 | 106.17 | 200 | 0.03 | 20 | - | - | - | - | 0.90 | |
| 太行润源食品有限公司 | 废水排放口 | 13.59 | 40 | 0.07 | 2 | 0.15 | 0.4 | - | - | 23.51 | |
| 晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 废水排放口 | 8.49 | 40 | 0.32 | 2 | - | - | 10.56 | 25 | 95.31 | |
| 山西晋丰煤化工有限责任公司 | 废水排放口 | 6.14 | 40 | 0.04 | 2 | - | - | 11.28 | 25 | 60.04 | |
| 山西兰花丹峰化工股份有限公司 | 废水排放口 | 1.15 | 40 | 0.05 | 2 | - | - | - | - | 0.70 | |

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实